

Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.

#### **Правила применения порошковых огнетушителей:**

- поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания).
- сорвать пломбу.
- выдернуть чеку за кольцо.
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания.

#### **Правила применения углекислотного огнетушителя.**

#### **Требования безопасности при применении углекислотного огнетушителя:**

- Углекислотные огнетушители запрещается применять для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ.
- Углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, не должен использоваться для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением.
- При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 60-70°C.
- При использовании углекислотных огнетушителей необходимо иметь в виду, что углекислота в больших концентрациях к объему помещения может вызвать отравления персонала, поэтому после применения углекислотных огнетушителей небольшие помещения следует проветрить.

#### **Приведение в действие:**

- Выдернуть чеку.

- Направить раструб на очаг пожара.
- Открыть запорно-пусковое устройство (нажать на рычаг или повернуть маховичок против часовой стрелки до отказа).
- Рычаг позволяет прерывать подачу углекислоты.

#### **Общие рекомендации по тушению огнетушителями:**

- в экспозиционных залах и фондохранилищах рекомендуется применять углекислотные огнетушители.
- при тушении пролитых ЛВЖ и ГЖ тушение начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя.
- горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх.
- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц.
- после применения огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению.
- использованный огнетушитель необходимо сдать руководителю для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.
- использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

#### **17. Порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с ним.**

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний различных объектов, кроме электроустановок под напряжением.

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

При возникновении загорания обязательно убедитесь, что очаг загорания не является электроустановкой, электроприбором.



**Для приведения в действие пожарного крана необходимо:**

Сорвать пломбу шкафа или достать ключ из места хранения на дверце шкафа, открыть дверцу, извлечь и растянуть (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта, зоны. Поворотом маховика клапана пустить воду и приступить к ликвидации горения.

При использовании пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем. В то время как один человек производит пуск воды, второй направляет струю из ствола в зону горения.

Запрещается использовать пожарные краны с пуском воды для работ, не связанных с тушением загораний, проведением тренировочных занятий.

**С инструкцией ознакомлен:**

|              |   |                                                                                     |   |                |   |              |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|--------------|
| директор     | / |  | / | Артеменко А.А. | / | 13.01.2021г. |
| (должность)  |   | (подпись)                                                                           |   | (Ф.И.О.)       |   | (дата)       |
| менеджер     | / |  | / | Иванова Ф.Н.   | / | 13.01.2021г. |
| (должность)  |   | (подпись)                                                                           |   | (Ф.И.О.)       |   | (дата)       |
| куратор      | / |  | / | Кузнецов Н.Г.  | / | 13.01.2021г. |
| (должность)  |   | (подпись)                                                                           |   | (Ф.И.О.)       |   | (дата)       |
| инженер      | / |  | / | Михлин А.М.    | / | 13.01.2021г. |
| (должность)  |   | (подпись)                                                                           |   | (Ф.И.О.)       |   | (дата)       |
| менеджер     | / |  | / | Иванова А.В.   | / | 13.01.2021г. |
| (должность)  |   | (подпись)                                                                           |   | (Ф.И.О.)       |   | (дата)       |
| менеджер     | / |  | / | Иванова А.В.   | / | 25.09.2022   |
| (должность)  |   | (подпись)                                                                           |   | (Ф.И.О.)       |   | (дата)       |
| аккомпанитор | / |  | / | Короткова А.А. | / | 26.12.2022   |
| (должность)  |   | (подпись)                                                                           |   | (Ф.И.О.)       |   | (дата)       |
| сторона      | / |  | / | Артеменко А.А. | / | 13.01.2021   |
| (должность)  |   | (подпись)                                                                           |   | (Ф.И.О.)       |   | (дата)       |