

**ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
СИГНАЛОВ О ПОЖАРЕ И НЕИСПРАВНОСТИ УСТАНОВОК (СИСТЕМ)
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА
В Кассельском Доме культуры**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ

1.1. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (далее - Инструкция) устанавливает последовательность действия при получении сигналов о пожаре дежурного персонала ГПОУ ОПТ (далее Организация) и действие в случае неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

1.2. Настоящая Инструкция разработана с учетом требований Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального Закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

1.3. Настоящая Инструкция является обязательной для дежурного персонала Организации.

**II. ТРЕБОВАНИЯ
К ДЕЖУРНОМУ ПЕРСОНАЛУ**

2.1. К дежурному персоналу в учреждении относятся : все работники учреждения, находящиеся в ДК в рабочее время.

2.2. Дежурный персонал должен знать:

- Инструкцию для дежурного персонала;
- характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики учреждения;
- наименование, назначение и месторасположение защищаемых (контролируемых) установками помещений;
- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;
- порядок ведения оперативной документации;
- порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте защиты.

**III. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА НА ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ**

3.1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей, индикации на дисплее пульта или в таблице номеров зон (защищаемых помещений);

3.2. Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты - можно только отключить внутренний зуммер

пульта, чтобы не мешал принятию решения.

3.3. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание, отключение электроэнергии и т.н.).

3.4. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

3.4.1. Сообщить о пожаре по телефону «01» («112» с мобильного), указав адрес объекта: ул. Труда, 2 что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

3.4.2. Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

- руководитель МУК «Кассельская ЦКС» - 8 9514310062;
- художественный руководитель - 89026146320

3.4.3. Действовать по инструкции о порядке действий на случай возникновения пожара в дневное и ночное время.

3.5. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

3.5.1. Осуществить сброс сигнала, либо отключить сработавший луч, либо пожарный извещатель способом, указанным в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации.

3.5.2. Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из и.3.4.2 данной Инструкции.

3.5.3. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние.

3.5.4. Если был нажат извещатель пожарный ручной -- взвести его в исходное положение.

3.5.5. При невозможности сброса, сработавшего извещателя - осуществить его отключение для возможности взятия остальных извещателей в данном луче.

3.5.6. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы

IV. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА «НЕИСПРАВНОСТЬ»

4.1. Сообщить о сигнале одному из руководителей по телефонам из и.3.4.2 данной Инструкции.

4.2. Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения и/или произвести сброс сигнала.

4.3. В случае подтверждения сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений Организации.

V. ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ЗАСТУПЛЕНИИ НА ДЕЖУРСТВО

5.1. Убедиться, что система пожарной сигнализации находится в норме - отсутствуют сигналы неисправности и отключения.

5.2. При наличии неисправностей и отключений убедиться, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы

вышестоящие руководители и обслуживающая организация.

5.3. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме.

5.4. Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы.

5.5. В случае обнаружении новых отключений и неисправностей - сообщить одному из руководителей по телефонам из и.3.4.2 данной Инструкции

5.6. Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал принятию решения.

5.7. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы

Ответственный за пожарную безопасность :  Артемьева А.А.