

АКТ
на промывку трубопроводов системы отопления здания

Объект : МБДОУ № 4 « Журавлик»

по адресу: 346774, Ростовская обл., Азовский район, с. Семибалки, ул. Ленина, 10-а

« 31 » мая 2018 г

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: мастера ООО «Регион-Сервис» Полякова Е.Н., слесаря ООО «Регион-Сервис» Шкуренко С.А., руководителя (ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок) _____, составили настоящий акт в том, что произведена промывка котлов, трубопроводов, теплового пункта, здания детского сада водопроводной водой в течении 3 часов до осветления воды.

Заключение: Трубопроводы котельной и теплового пункта, здания детского сада готовы к проведению гидроиспытаний.

Члены комиссии: 1. _____

2.  _____ Поляков Е.Н.

3.  _____ Шкуренко С.А.

