



Общероссийская общественная организация
ВСЕРОССИЙСКОЕ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
АЗОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

346789, Ростовская область, г. Азов, пер. Газетный, д. 2, Тел./факс 8(863-42)6-37-11, e-mail: vdpoazov@gmail.com

**Акт
перемотки пожарных рукавов**

г. Азов

«31» мая 2019 г.

Наименование организации-эксплуатационника: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад третьей категории №4 «Журавлик» с. Семибалки Азовского района Ростовской области, в лице заведующий Шевченко Светланы Сергеевны.

Адрес объекта: Ростовская обл. Азовский район, с. Семибалки, ул. Ленина 10-А
(здание, пожарный отсек)

Наименование обслуживающей организации: ВДПО Азовского района Ростовской области, в лице председателя О.Л.Зиборовой

Дата перемотки 31.05.2019 г.

Комиссия в составе:
Председателя ВДПО Азовского района Ростовской области О.Л.Зиборовой

Членов комиссии _____
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
произвели освидетельствование перемотки пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода:

_____ (наименование здания, пожарного отсека)

Номера стояков пожарных кранов: _____

Клапан пожарного крана типа шаровый кран

Ручной пожарный ствол типа РС-50

Длина и диаметр пожарного рукава 20 м 50 мм

Количество пожарных рукавов 1

Заведующий МБДОУ №4 «Журавлик» _____

С.С.Шевченко

Председатель ВДПО Азовского района Ростовской области _____

О.Л.Зиборова





Общероссийская общественная организация
ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
АЗОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

346789, Ростовская область, г. Азов, пер. Газетный, д. 2, Тел./факс 8(863-42)6-37-11, e-mail: vdpoazov@gmail.com

Акт испытаний ВПВ на водоотдачу

г. Азов

«31» мая 2019 г.

Наименование организации-эксплуатационника: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад третьей категории №4 «Журавлик» с. Семibalки Азовского района Ростовской области, в лице заведующий Шевченко Светланы Сергеевны.

Адрес объекта: Ростовская обл. Азовский район, с. Семibalки, ул. Ленина 10-А

Дата и время испытаний «31» мая 2019 г. _____ часов _____ минут

Испытания провели члены комиссии: представитель ВДПО Азовского района Ростовской области, Остапович С.В. _____

(наименование организации, Ф.И.О.)

произвели испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода:

МБДОУ №4 «Журавлик»

(наименование здания, пожарного отсека)

Номера стояков и пожарных кранов

№ п/п испытаний	Номер пожарного крана	Диаметр выходного отверстия, мм	Длина рукавной линии, м	Давление, МПа		Высота компактной струи, м, по СП	Результаты испытаний
				Измеренное	По СП		
	ПК-1	13	20	0	0,2		

Клапан пожарного крана типа КПЛ-50-1 Ручной пожарный ствол типа РС-50
(КПЛ-50-1, КПЛ-65-1) (РС-50, РС-65)

Длина и диаметр пожарного рукава 20 м 50 мм

Пожарный насос типа: - 11 -

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах - МПа

Согласно СП 10.13130.2009*:

- расход «диктующего» пожарного крана 2,3 л/с
(допустимый)
- давление у «диктующего» пожарного крана 0,2 МПа
(допустимое)
- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу _____ шт.

Результаты испытаний

Водоотдача ВПВ составляет (не) менее 2,5 л/с

Давление у «диктующего» пожарного крана 0 МПа

Что НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СП 10.13130.2009*
(соответствует, не соответствует)

Рекомендовано: заменить шаровый кран
на К17-2-50-Р

Заключение по результатам испытаний

Работоспособность клапанов пожарных кранов НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
(соответствует, не соответствует)
требованиям СП 10.13130.2009*, проектным данным и «Методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода».

Заведующий МБДОУ № 4 «Журавлик»



М.П.

С.С.Шевченко

Председатель ВДПО Азовского района Ростовской области



М.П.

О.Л.Зиборова

Акт *д.з*
об очистке вентиляционных каналов
от жировых наслоений.

с. Семибалки " 05 " 07 2019г.

Объект: МБДОУ № 4 «Журавлик», расположенное по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Семибалки, ул. Ленина, 10-а

Комиссия в составе:

Председателя:

Заведующий МБДОУ № 4 «Журавлик», Шевченко Светлана Сергеевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии:

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений –
Черноножкин Александр Иванович
(должность, фамилия, имя, отчество)

Завхоз - Паляница Татьяна Анатольевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

Составили настоящий акт о том, что в соответствии с пунктом 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390), произвели очистку вентиляционных каналов (камер и воздуховодов).

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ № 4 «Журавлик»
(должность, фамилия, имя, отчество)

С.С. Шевченко

С.С. Шевченко

Члены комиссии:

Черноножкин А.И.
(фамилия, имя, отчество)

С.С. Шевченко
tel

Паляница Т.А.
(фамилия, имя, отчество)



Приемосдаточный акт на выполнение огнезащитных работ

1. Основание для выполнения работ: Договор №28 от «16» декабря 2013 года
номер договора
2. Заказчик: ООО "Росгеопроект"
наименование организации.
В лице директора Дранкина Олега Владимировича
руководитель, телефон
3. Исполнитель: ВДПО Азовского района Ростовской области
наименование организации.
в лице председателя Зиборовы Ольги Леонидовны тел. 6-37-1, 63545
руководитель, телефон
4. Объект, где проводилась огнезащитная обработка:
Ростовская обл., Азовский рай-он, с.Семибалки ул. Ленина, 10 А;
МБДОУ № 4 «Журавлик»
наименование объекта, адрес
5. Сроки проведения огнезащитных работ: декабрь 2013 г.

6. Сведения о выполняемых работах

Месторасположен. Защищаемых поверхностей конструкций	Вид защищаемой конструкции	Сведения о подготовке поверхности защищаемых конструкций	Требуем. огнезащитная эффективность	Наименование применяемого огнезащитного	Способ нанесения Огнезащитного раствора расход	Объем выполнения работ	Результат проверки качества выполненных работ
1	2	3	4	5	6	7	8
Ростовская обл., с. Семибалки, ул. Ленина 10 а детский сад «Журавлик»	Деревян. брусья, стальная система	зачис-тка	60 минут	МИГ-09	компрес-сор	1260 м кв.	Удовлет

Итого:


1260 м кв.

Подписи:

Представитель заказчика
м.п.


О.В. Дранкин
«Росгеопроект»

Представитель
подрядчика
м.п.


О.Л. Зиборова

Приемосдаточный акт на выполнение огнезащитных работ выдается в двух экземплярах.