

Зарегистрирована

ОНД по городу Азову и Азовскому району
Главного Управления МЧС России
по Ростовской области

«26» 04 2016 г.

Регистрационный № 604401880-70-00181



ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детского сада третьей категории №4 «Журавлик» с.Семибалки Азовского района Ростовской области
Класс по пожаробезопасности – Ф 1.1

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1026100510204

Идентификационный номер налогоплательщика 6101029173

Место нахождения объекта защиты: с.Семибалки, Азовский район, ул.Ленина 10 а

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица:
346774, Ростовская область, Азовский район, с.Семибалки, ул. Ленина, 10 а,
т.(86342) 3-06-91, email: markova.mdou4@yandex.ru
и объекта защиты 346774, Ростовская область, Азовский район, с.Семибалки,
ул. Ленина, 10а, т.(86342) 3-06-91, факс (86342) 3-06-10 email:
markova.mdou4@yandex.ru

прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, что соответствует требованиям «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 и изм. от 17.02.2014 г.

13. Территория МБДОУ в пределах противопожарных расстояний своевременно очищается от мусора, опавших листьев, сухой травы и т. п., что соответствует требованиям «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 и изм. от 17.02.2014 г.

14. Дороги, проезды и подъезды к сооружениям и водосточникам всегда свободны для проезда пожарной техники, зимой очищаются от снега и льда, что соответствует требованиям «Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 и изм. от 17.02.2014 г.

16. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- использовать приёмники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкции организаций-изготовителей, или приёмники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляции;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара, что соответствует требованиям «Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 и изм. от 17.02.2014 г.

Настоящую декларацию разработал:
заведующий МБДОУ №4 «Журавлик»
Маркова О.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«01» апреля 2016 г.





МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО Г. АЗОВУ И АЗОВСКОМУ РАЙОНУ

346744 с. Кулешовка, Азовского района, Ростовской области,
ул. Пролетарская, 5 телефон: 98-9-26, факс: 2-39-35,
E-mail: 18gpn_md@mail.ru

«26» апреля 2016 года № 211/5-5-1

На № _____ от _____

Заведующей МБДОУ детский сад
№ 4 «Журавлик»

Ростовская область, Азовский район,
с. Семибалки, ул. Ленина, 10 а

О направлении декларации
пожарной безопасности

Направляем Вам, зарегистрированную декларацию пожарной безопасности на МБДОУ детский сад № 4 «Журавлик» расположенный по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Семибалки, ул. Ленина, 10 а

Приложение: Декларация ПБ на МБДОУ детский сад № 4 «Журавлик»
№ 604404000-ТО-00481 от 26.04.2016 г.

Начальник ОНД по г. Азову и Азовскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы

А.А. Дзюбин