

УТВЕРЖДАЮ
заведующий детским садом
И.Н.Тамаркина
« 1 » 08 2023г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с п.2 и разделом XVIII Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, и устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях детского сада и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами.

Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, стандартами, Правилами пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ 101-89) и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.3. На территории, в зданиях и сооружениях детского сада должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре. Это обеспечивается комплексом инженерно-технических мероприятий и выполнением всеми работниками детского сада требований пожарной безопасности.

1.4. Все работники детского сада должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном в детском саду.

1.5. Заведующий, заместители заведующего, воспитатели, сторожа должны пройти обучение по соответствующим программам пожарно-технического минимума.

1.6. Ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений и всего электрохозяйства детского сада назначает заведующий детским садом.

2. Требования пожарной безопасности к территории, зданиям, сооружениям, помещениям и эвакуационным путям

2.1. Содержание территории

2.1.1. Запрещается использовать противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями под складирование материалов и оборудования, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

2.1.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоемосточникам.

2.1.3. Запрещается располагать временные строения и оборудование на территории детского сада.

2.1.4. Курение на территории детского сада запрещено.

2.1.5. Запрещается загрязнение отработанными ГСМ и сжигание отходов и мусора на территории детского сада.

2.1.6. Монтаж и эксплуатация электроустановок и электротехнических изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ).

2.1.7. Эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должна осуществляться в соответствии с техническими документами завода изготовителя и требований нормативных документов.

2.1.8. Ремонт и техническое обслуживание электроустановок и электротехнических изделий, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, установок и систем автоматической противопожарной защиты проводится только специально обученным персоналом, имеющих специально оформленный допуск.

2.1.9. Проведение временных огневых и других пожароопасных работ в детском саду осуществляется на основании Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ.

2.2. Содержание зданий, сооружений, помещений, эвакуационных путей

2.2.1. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые обозначаются на дверях помещений.

2.2.2. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

2.2.3. Во всех помещениях детского сада должны быть вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности, таблички с указанием ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности и номера телефона пожарной охраны.

2.2.4. Все помещения детского сада должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно положенным нормам и оборудованы знаками пожарной

безопасности в соответствии с требованиями НПБ 160 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».

2.2.5. На этажах зданий должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации воспитанников, сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствий. Любой работник детского сада, заметив повреждение плана, обязан сообщить об этом администрации детского сада.

2.2.6. В зданиях, сооружениях, помещениях детского сада **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

2.2.6.1. хранение и применение, кроме специально оборудованных для этих целей помещениях, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожарных веществ и материалов;

2.2.6.2. использовать технические помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов;

2.2.6.3. проводить перепланировки помещений, изменения их функционального назначения без разработки и согласования соответствующей документации;

2.2.6.4. проводить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ухудшаются условия эвакуации людей и ограничивается доступ к огнетушителям и другим средствам пожарной безопасности;

2.2.6.5. загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами эвакуационные проходы и выходы;

2.2.6.6. использовать бытовые электронагревательные приборы;

2.2.6.7. устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

2.2.6.8. ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях должны надежно крепиться к полу;

2.2.6.9. запрещается курить;

2.2.6.10. хранить и применять ЛВЖ и ГЖ. более сменной потребности в специально оборудованных для этих целей местах.

2.2.7. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. Двери эвакуационных выходов могут запираются лишь на внутренние легкооткрывающиеся запоры.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при осуществлении образовательного процесса и процессов, обеспечивающих функционирование детского сада

3.1. Перед началом занятий и работ

3.1.1. Детский сад перед началом учебного года должны быть принят соответствующей комиссией, в состав которой включаются работники территориальной и государственной противопожарной службы.

3.1.2. В групповых комнатах и раздевальных следует размещать только необходимые для обеспечения образовательного процесса мебель, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах или на стационарно установленных стойках.

3.1.3. Число столов в помещениях не должно превышать количество, установленное нормами проектирования.

3.1.4. В начале каждого месяца с воспитанниками организуются занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности.

3.2. Во время занятий и работ

3.2.1. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

- допускается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток;
- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и на расстоянии 1 метра от пола и потолка;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЗ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) ее нужно немедленно обесточить;
- при проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц на сцене и в залах;

3.2.2. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, способные привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- перед мероприятием проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;
- при устройстве софитов необходимо применять только негорючие материалы, а их корпуса изолировать от поддерживающих тросов;
- прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не менее 2 м. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

3.2.3. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электрооборудование и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.;
- включать в одну розетку несколько бытовых электрических приборов;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

3.2.4. Запрещается проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании детского сада при наличии в помещениях людей, а также без письменного разрешения заведующего детским садом.

3.2.5. Запрещается проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3.3. По окончании занятий и работ

3.3.1. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации).

3.3.2. По окончании занятий и работ все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы следует убрать в специально оборудованные помещения.

4. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы в помещениях детского сада

4.1. Проверить, чтобы все помещения были тщательно убраны от производственных и других горючих отходов, а неиспользованные материалы убраны с рабочих мест и сданы на склад.

4.2. Проверить и освободить эвакуационные пути, проходы, выходы.

4.3. Проверить возможность свободного открывания дверей на путях эвакуации и эвакуационных выходов, а также исправное состояние устройств для самозакрывания дверей.

4.4. Проверить наличие и сохранность огнетушителей, оснастки пожарных кранов, а также освободить к ним подходы.

4.5. В случае обнаружения емкостей с горючими жидкостями или пустой тары из-под лакокрасочных материалов, а также промасленной обтирочной ветоши - незамедлительно удалить их из помещений в специальные места сбора и хранения.

4.6. Закрыть окна, форточки и двери в подсобные помещения.

4.7. Удалить от электрооборудования все виды горючих веществ и материалов на пожаробезопасное расстояние не менее 0,5 м;

4.8. Обесточить все электроприборы, оборудование, освещение пожаробезопасным способом с учетом последовательного задействования всех конструкционных ступеней отключения электропитания потребителей тока, предусмотренных требованиями руководств по эксплуатации заводов-изготовителей для каждого конкретного электротехнического изделия.

4.9. Лицам, проводившим осмотр помещений, при наличии противопожарных недочетов до их устранения помещения закрывать категорически запрещается. В случае принципиальной невозможности устранения какого-либо недочета о нем делается соответствующая запись в журнале противопожарного осмотра и докладывается администрации детского сада для принятия мер по усилению контроля за помещением в вечернее, ночное время, а также в праздничные и выходные дни.

5. Обязанности ответственных лиц за пожарную безопасность

5.1. Лица, ответственные за пожарную безопасность, **ОБЯЗАНЫ:**

5.1.1. обеспечить соблюдение противопожарного режима и требований инструкции о мерах пожарной безопасности;

- 5.1.2. знать характеристики пожарной опасности применяемого оборудования;
- 5.1.3. проводить периодические осмотры помещений с целью контроля за содержанием путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и т.д. и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений противопожарного режима;
- 5.1.4. проводить первичные инструктажи на рабочем месте перед началом производственной деятельности со всеми принятыми на работу;
- 5.1.5. следить за тем, чтобы после окончания работы производилась уборка рабочих мест, отключались электропотребители, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям технологических процессов должны работать круглосуточно;
- 5.1.6. обеспечивать исправное содержание и постоянную готовность к действию средств противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи;
- 5.1.7. не допускать проведение работ с применением открытого огня, электросварочных и других работ в непредусмотренных для этой цели местах без письменного разрешения заведующего детским садом;
- 5.1.8. знать правила содержания и применения, имеющихся в детском саду первичных средств пожаротушения и обеспечить их постоянную готовность.

6. Порядок действий при пожаре

6.1. Каждый работник детского сада при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) **ОБЯЗАН:**

6.1.1. незамедлительно сообщить об этом по телефону **01** в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность службу охраны;

6.1.2. принять меры по эвакуации воспитанников и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

6.1.3. отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

С инструкцией ознакомлены: