

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Малышок» г.Катав-Ивановска»
Катав-Ивановского муниципального района

ЖУРНАЛ

осмотра помещений детского сада

помещение

Начат _____

Окончен _____

ИНСТРУКЦИЯ

«Действия работника при осмотре помещений перед закрытием»

О результатах осмотра производится запись в журнале осмотра помещений.

ОСМОТР ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

1. Устранение возможных причин пожара.
2. Устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.
3. Готовность средств пожаротушения к использованию.

ПРИ ОСМОТРЕ

1. Обесточить всю электросеть, кроме дежурного освещения.
2. Проверить, чтобы все помещения были тщательно убраны от производственных и других горючих отходов, а неиспользованные материалы убраны с рабочих мест и сданы на склад.
3. Очистить от загрязнений вентиляционные установки, оборудование, средства пожаротушения.
4. Проверить возможность использования всех проходов, выходов, сигнализации, подходов к средствам пожаротушения, электроустановкам.
5. Проверить возможность свободного открывания дверей на путях эвакуации и эвакуационных выходов, а также исправное состояние устройств для самозакрывания противоподымных дверей.
6. Проверить наличие и соответствие ключей в непосредственной близости от аварийных, запасных выходов, а также от замков оконных решеток, открывающихся на петлях.
7. Проверить наличие и сохранность огнетушителей, оснастки пожарных кранов, а также освободить к ним подходы.
8. В случае обнаружения емкостей с горючими жидкостями или пустой тары из-под лакокрасочных материалов, а также промасленной обтирочной ветоши - незамедлительно удалить их из помещений в специальные места сбора и хранения.
9. Закрыть окна, форточки и двери в подсобные помещения.
10. Удалить от электрооборудования все виды горючих веществ и материалов на пожаробезопасное расстояние не менее 0,5 м;
11. Обесточить все электроприборы, оборудование, освещение пожаробезопасным способом с учетом последовательного задействования всех конструкционных ступеней отключения электропитания потребителей тока, предусмотренных требованиями руководств по эксплуатации заводов-изготовителей для каждого конкретного электротехнического изделия.
12. Лицам, проводившим осмотр помещений, при наличии противопожарных недочетов до их устранения помещения закрывать категорически запрещается. В случае принципиальной невозможности устранения какого-либо недочета о нем делается соответствующая запись в журнале противопожарного осмотра и докладывается администрации детского сада для принятия мер по усилению контроля за помещением в вечернее, ночное время, а также в праздничные и выходные дни.

Образец заполнения журнала

Дата	Время	Результаты осмотра перед закрытием	Фамилия и подпись сдающего	Фамилия и подпись принимающего
09.01.23	17:30	в норме	Иванова Н.И. -подпись	Сидоров А.П. – подпись