

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ПК

Войнова.Л.Е.
Протокол № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МДОУ № 2

В.И.Тартина
Приказ № _____ от _____

Инструкция № _____

О порядок обесточивания оборудования в случае возникновения пожара и по окончанию рабочего дня

1. Обесточивание электрооборудования производится с соблюдением мер пожарной безопасности и охраны труда.

2. Во всех помещениях (независимо от назначения) которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, электроустановки и электроприборы (за исключением холодильников, факса, дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок работающих круглосуточно по требованию технологии) должны быть обесточены при помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск.

3. В случае неисправностей при работе электрооборудования (при наличии напряжения на корпусе оборудования, возникновении постороннего шума, запаха горячей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования) остановить (выключить) его кнопкой "стоп" (выключателя) и отключить от электрической сети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом непосредственному заведующему ДОУ и до устранения неисправности не включать.

4. При возникновении пожара необходимо:

- немедленно прекратить работу (в том числе с электрооборудованием) и сообщить о ситуации заведующему ДОУ;

- обесточить электрическую сеть и электрооборудование при помощи главного рубильника;

- приступить к тушению очага возгорания, горящие части электроустановок и электропроводку, находящихся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями.

5. Нахождение электрощита в ДОУ: щит – в подвальном помещении дошкольного учреждения.

6. В случае возгорания необходимо отключить щит.

7. Если невозможно отключить рубильник главного щита, то необходимо сообщить дежурному МЧС по телефону – 2-14-50; ЕДС – 2-14-30.

8. При возгорании отдельного прибора необходимо немедленно отключить его от сети

9. В случае возникновения пожара в электропроводке или электроприборах нельзя их тушить водой или углекислотным огнетушителем. Только порошковыми огнетушителями

10. В случае возникновения пожара все работники должны произвести немедленное обесточивание (вынуть вилки из розеток) всех видов электрооборудования и бытовых электроприборов в том помещении, в котором они находятся.

11. После окончания рабочего времени все сотрудники обязаны произвести обесточивание (вынуть вилки из розеток) всех видов электрооборудования и бытовых электроприборов во всех помещениях, в которых они находились в течение рабочего времени, за исключением дежурного освещения и пожарной сигнализации.

С инструкцией ознакомлена: _____