

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

По адресу: Нагайбакский район, п. Нагайбакский, ул. Центральная, 15 на основании распоряжения от 30 августа 2019г. № 225 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального казенного учреждения культуры «Нагайбакская централизованная клубная система» Нагайбакского муниципального района

10.09.2019г. с 14 ч. 00 мин. до с 15 ч. 00 мин. Продолжительность: 1 час

11.09.2019г. с 10 ч. 00 мин. до с 11 ч. 00 мин. Продолжительность: 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 2 часа

Акт составлен Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России
по Челябинской области

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор ОНДиПР по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам по пожарному надзор Байкина Татьяна Валерьевна.

При проведении проверки присутствовали: и.о. Директора МКУК «Нагайбакская ЦКС»
Козырялова А.В.

Характеристика объекта:

Здание Дома культуры п. Нагайбакский представляет собой двухэтажное строение общей площадью 1031,3 кв.м. Здание построено в 1929 году, капитальный ремонт – 1980 году. Строение 3-ой степени огнестойкости. Фундамент – бетонный; наружные стены - кирпичные; перегородки – кирпичные, дощатые оштукатуренные; чердачное перекрытие – деревянное; крыша – деревянная, металлическая, полы – дощатые, бетонные. Освещение электрическое, отопление центральное водяное. Подъезды к зданию свободны (со всех сторон). На окнах металлические решетки отсутствуют. На путях эвакуации отсутствуют перепады высот, решетки, турникеты, двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами. Количество эвакуационных выходов 2 непосредственного наружу. Пути эвакуации отделаны негорючими материалами. План эвакуации соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. Двери открываются по ходу эвакуации. Помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре 2 типа. Обслуживающая организация ООО «Энергосервис». Приемно-контрольный прибор установлен на 1-ом этаже, персонал ознакомлен с инструкцией по эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации. В помещениях здания предусмотрен внутренний противопожарный водопровод. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения проведена 05.10.2016 года. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно расчетному количеству: ОП-5 – 8 шт. На огнетушители заведен журнал учета первичных средств пожаротушения, паспорта, каждому огнетушителю присвоен порядковый номер и нанесен на корпус белой краской. Огнетушители размещаются на видных местах, но не выше 1,5 метров от уровня пола до дна огнетушителя. Разработана инструкция о действиях персонала на случай возникновения пожара. Проектная численность 200 человек, численность персонала 9 человек. Удаленность объекта от 68 ПСЧ составляет 20 километр.

В ходе проведения проверки выявлены факты невыполнения предписания № 149/1/1 от 19.11.2018 года по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности:

1. Пункт 1 предписания № 149/1/1 от 19.11.2018г. – Отсутствуют акты (протоколы; журнал) проверок работоспособности внутренних пожарных кранов. Основание: Правила противопожарного режима в РФ п.55;п.2.4.3 ГОСТ 12.4.009-83*;

2. Пункт 2 предписания № 149/1/1 от 19.11.2018г. – Имеющиеся пожарные краны не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, не организована перекачка пожарных рукавов не реже 1 раза в год. Основание: Правила противопожарного режима в РФ п.57;
3. Пункт 3 предписания № 149/1/1 от 19.11.2018г. – Пожарные краны не присоединены к пожарному крану и пожарному стволу и должны размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов. Пожарные шкафы крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. Основание: Правила противопожарного режима в РФ п.57;
4. Пункт 4 предписания № 149/1/1 от 19.11.2018г. – Допущено загромождение путей эвакуации (труба отопления проходит через эвакуационный выход) Основание: Правила противопожарного режима в РФ п. 366.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 225/1/1 от 11.09.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор ОНДиПР по
Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому
районам по пожарному надзору
Байкина Татьяна Валерьевна
«11» сентября 2019г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. директор МКУК «Нагайбакская ЦКС»
Нагайбакского муниципального района

Козырялова А.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« _____ »

2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)