

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Агаповскому, Кизильскому и
Нагайбакскому районам**

(наименование органа государственного надзора)

Нагайбакский район, с. Агаповска, ул. Правобережная, 3/1

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 225/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальное казенное учреждение культуры «Нагайбакская централизованная клубная
система» Нагайбакского муниципального района Челябинской области
(МКУК «Нагайбакская ЦКС» Нагайбакского муниципального района Челябинской области)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора

ОНДиПР № 15

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 225

от « 30 » августа 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.

« 10 » сентября 2019 г. по 11 ч 00 мин. « 11 » сентября 2019 г.
проведена проверка

*государственным инспектором ОНДиПР по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам
по пожарному надзору Байкиной Татьяной Валерьевной*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

*Дом культуры МКУК «Нагайбакская ЦКС» Нагайбакского муниципального района,
расположенного по адресу: Нагайбакский район, п. Нагайбакский, ул. Центральная, 15*

(проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

*И.о. Директора МКУК «Нагайбакская ЦКС» Нагайбакского муниципального
района Козыряновой Анастасией Владиславовной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении и (указываетс я только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствуют акты (протоколы, журнал) проверок работоспособности внутренних пожарных кранов.	Правила противопожарного режима в РФ п.55;п.2.4.3 ГОСТ 12.4.009-83*;	30.08.2020	
2.	Имеющиеся пожарные краны укомплектовать пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организовать перекатку пожарных рукавов не реже 1 раза в год.	Правила противопожарного режима в РФ п.57	30.08.2020	
3.	Пожарные краны присоединить к пожарному крану и пожарному стволу и разместить в навесных,	Правила противопожарного режима в РФ п.57	30.08.2020	

*	встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов. Пожарные шкафы прикрепить к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечить открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.			
4.	Исключить загромождение путей эвакуации (труба отопления проходит через эвакуационный выход)	Правила противопожарного режима в РФ п. 366.	30.08.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНДиПР
по Агаповскому, Кизильскому и
Нагайбакскому районам по пожарному надзору
Байкина Татьяна Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 11 » сентября 2019 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

И.о. Директора МКУК «Нагайбакская ЦКС»
Нагайбакского муниципального района
Козырянова Анастасия Владиславовна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« » 2019 г.