

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 90

По адресу/адресам: Челябинская область, Нагайбакский район, п. Нагайбакский, ул. Центральная, 15.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам по пожарному надзору Юзеева М.В. № 90 от 31 августа 2020 г.

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного учреждения культуры «Нагайбакская централизованная клубная система» Нагайбакского муниципального района Челябинской области.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«08» сентября 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«10» сентября 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 2 часа.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области.
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор МКУК «Нагайбакская ЦКС» Утешева Оксана Александровна
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Главный государственный инспектор Агаповского, Кизильского и Нагайбакского районов по пожарному Юзеев Максим Васильевич, эксперты не привлекаются.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Утешева О.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика объекта:

Здание Нагайбакского Дома культуры расположено по адресу: Нагайбакский район, п. Нагайбакский, ул. Центральная, 15 Здание Нагайбакского Дома культуры представляет собой двухэтажное строение общей площадью 1031,3 кв.м. Здание построено в 1929 году, капитальный ремонт – 1980,2020г.г. Строение 3-ой степени огнестойкости. Фундамент – бетонный; наружные стены - кирпичные;перегородки – кирпичные, дощатые оштукатуренные; чердачное перекрытие – деревянное; крыша – металлическая, полы – дощатые, бетонные. Освещение электрическое, отопление центральное водяное. Подъезды к зданию свободны (со всех сторон). На окнах металлические решетки отсутствуют. На путях эвакуации отсутствуют перепады высот, решетки, турникеты, двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами. Количество эвакуационных выходов 2 непосредственного наружу. Пути эвакуации отделаны негорючими материалами. Планы эвакуации соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. Двери открываются по ходу эвакуации. Помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре 2 типа. Обслуживающая организация – ООО «Энергосервис». Помещения защищены пожарными извещателями. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре тип № 2, световое табло «Выход» - 4 шт. Приемно-контрольный прибор установлен на 1-ом этаже, персонал ознакомлен с инструкцией по эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации. В помещениях здания предусмотрен внутренний противопожарный водопровод. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения проведена 05.10.2016г. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно расчетному количеству: ОП-5 – 8 шт. На огнетушители заведен журнал учета первичных средств пожаротушения, паспорта, каждому огнетушителю присвоен порядковый номер и нанесен

на корпус белой краской. Огнетушителя размещаются на видных местах, но не выше 1,5 метров от уровня пола до дна огнетушителя. Разработана инструкция о действиях персонала на случай возникновения пожара. Проектная численность 200 человек, численность персонала - 9 человек. Удаленность объекта от 68 ПСЧ составляет 20 километров.

Источники возможного зажигания – электроустановки, огнеопасные работы, неосторожное обращение с огнем.

В ходе проведения проверки нарушения не выявлены.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Агаповского, Кизильского и Нагайбакского районов по пожарному надзору Юзеев М.В



«10» сентября 2020 года

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКУК «Нагайбакская ЦКС»

Утешева О.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 10 » 09

2020г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)