

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Сланцевский детский сад №15 комбинированного вида»
(МДОУ «Сланцевский детский сад №15»)

УТВЕРЖДЕНА:
приказом
заведующего МДОУ
«Сланцевский детский сад №15
комбинированного вида»
от 28.06.2021 № 23

ИНСТРУКЦИЯ
о действиях персонала при пожаре и срабатывании АПС
в МДОУ «Сланцевский детский сад №15
комбинированного вида»
07-03-02

Срок хранения: постоянно

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в детском саду определяет основные требования пожарной безопасности к содержанию территории зданий, сооружений и помещений дошкольного образовательного учреждения, нормы поведения сотрудников в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Инструкция о мерах пожарной безопасности в ДОО разработана согласно:

- Федерального Закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 27 декабря 2018 г. (с изменениями на 30 апреля 2021 года);
- Федерального Закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями от 30.10. 2018 №369-ФЗ. (в ред. от 11.06.2021 N 168-ФЗ.)

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

2. Характеристики детского сада и специфика пожарной опасности

2.1. Производственные процессы не ведутся. Имеются помещения детских групп, подсобное помещение, служебные помещения, административные помещения. Использование в ДОО электрооборудования (электронагревателей, теплового электрооборудования для приготовления пищи);

2.2. Особо важным фактором в детском саду является пребывание детей дошкольного возраста.

3. Ответственные за пожарную безопасность, эвакуацию и оказание первой помощи в случае пожара

3.1. Ответственным за пожарную безопасность в МДОУ «Сланцевский детский сад №15 комбинированного вида назначен:

Корпус №1

Распоряжение № _____ от _____

Корпус №2

Распоряжение № _____ от _____

3.2. Ответственным за оказание первой помощи пострадавшим назначен медицинский работник детского сада ***Гоненко Вера Борисовна***

3.3. Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную часть и оповещение (информирование) заведующего ДОУ при его отсутствии является

Корпус №1

Корпус №2

3.4. Ответственным за общую организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств является:

Корпус №1

Корпус №2

3.5. Ответственным лицом за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) назначен:

Корпус №1

Корпус №2

3.6. Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) является:

Корпус №1

Корпус №2

3.7. Ответственным за остановку работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, является:

Корпус №1

Корпус №2

3.8. Ответственным за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделений пожарной охраны является заведующий ДОН

3.9. Ответственным за обеспечение соблюдения требований безопасности работникам, принимающими участие в тушении пожара, является

Корпус №1

Корпус №2

3.10. Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей является

Корпус №1

Корпус №2

3.11. Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара является

Корпус №1

Корпус №2

3.12. Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава является

Корпус №1

Корпус №2

3.13. Кроме того, назначены ответственные за эвакуацию детей воспитатели и младшие воспитатели *по корпусу №1 и корпусу №2*

4. Обязанности и действия работников ДОУ при пожаре, в том числе при срабатывании АПС, эвакуации.

4.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников дошкольного образовательного учреждения и привлекаемых к ликвидации пожара должны, прежде всего, направлены на обеспечение безопасности воспитанников детского сада, их эвакуации и спасения.

4.2. Каждый сотрудник дошкольного образовательного учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах гари, тление, повышение температуры воздуха и др.), должен немедленно доложить о пожаре заведующему детским садом или дежурному администратору, а также сообщить о пожаре по телефону 101, при этом сообщить диспетчеру:

- свою фамилию, имя;
- адрес детского сада;

- кратко описать, где загорание или что горит;
- сколько людей находится в ДООУ;
- не отключать телефон первыми, возможно у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий.

4.3. Все работы в данном помещении (помещениях) должны быть немедленно остановлены;

4.4. Необходимо незамедлительно известить людей о возникшем пожаре. В случае автоматического несрабатывания АПС следует привести в действие ручной извещатель АПС.

4.5. В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций эвакуация проводится по наиболее короткому и безопасному пути с учетом сложившейся обстановки.

4.6. Заведующий или дежурный администратор ДООУ должен:

- проверить поступил ли сигнал с АПС на пульт пожарной охраны;
- доложить в пожарную часть о возникновении пожара;
- оповестить всех сотрудников детского сада о пожаре.

4.7. Необходимо приступить к эвакуации детей и персонала детского сада в соответствии с планом эвакуации – ответственный дежурный по зданию. Воспитатели и помощники воспитателей должны открыть все эвакуационные выходы и сохраняя спокойствие, без паники эвакуировать воспитанников ДООУ согласно плану эвакуации из здания на безопасное расстояние от очага возгорания, взяв с собой Журнал учета посещаемости детей и воду на случай чрезвычайной ситуации;

4.8. Следует осуществить переключку детей по спискам и отчитаться о ее результатах ответственному сотруднику детского сада по эвакуации;

4.9. Необходимо отключить электроэнергию, остановить систему вентиляции – ответственный завхоз дошкольного образовательного учреждения;

4.10. Удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников детского сада;

4.11. Организация работ, направленных на спасение ценного имущества (документы);

4.12. Дежурный администратор при необходимости должен вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

4.13. Звону пожаротушения следует приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной бригады;

4.14. одновременно с ликвидацией пожара ответственный сотрудник детского сада за противопожарную безопасность или завхоз ДООУ должен

организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей дошкольного образовательного учреждения.

4.15. Обязанности заведующего дошкольным образовательным учреждением при пожаре:

- Распоряжается о прекращении любой деятельности в детском саду, кроме работ, связанных с мероприятиями по спасению детей и ликвидацией пожара;
- До прибытия подразделений пожарной охраны осуществляет общее руководство и координацию действий персонала детского сада по эвакуации детей и ликвидации пожара;
- Контролирует все ли воспитанники и персонал детского сада эвакуированы за пределы опасной зоны;
- В случае если не все воспитанники и персонал детского сада смогли покинуть помещения, если позволяет обстановка, незамедлительно организывает спасение людей, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- Обеспечивает строгое соблюдение техники безопасности персоналом детского сада, принимающим участие в спасательных работах;
- Организует встречу подразделений пожарной охраны, оказывает им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию ДООУ, где произошел пожар, кратко описывает сложившуюся обстановку обратив особое внимание на предлагаемые места возможного нахождения детей и персонала, нуждающихся в эвакуации, указывает окна этих помещений;
- По прибытии пожарного подразделения информирует руководителя ликвидации пожара о конструктивных и технологических особенностях дошкольного образовательного учреждения, прилегающих строений и сооружений, сообщает другие сведения, которые необходимы для успешной ликвидации пожара.

4.16. Обязанности завхоза дошкольного образовательного учреждения при пожаре:

- Обеспечивает встречу подразделений пожарной службы и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- Докладывает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для ликвидации пожара и проведения, связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте опасных взрывчатых и сильнодействующих веществ;

4.17. Обязанности медицинской сестры ДООУ при пожаре и эвакуации:

- Берет с собой заранее подготовленную на случай пожара медицинскую аптечку для оказания первой медицинской помощи;
- Следит за состоянием воспитанников и персонала детского сада, в случае необходимости оказывает первую неотложную помощь до приезда бригады скорой помощи;
- После эвакуации воспитанников вместе с воспитателями находится в месте сбора детей и следит за их самочувствием.

4.18. Обязанности воспитателей ДОО при пожаре и эвакуации:

- Подготовить детей к эвакуации, прекратить занятия, игры, прием пищи;
- С учетом сложившейся обстановки определите наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность детей в безопасную зону в кратчайший срок;
- Исключите условия, способствующие возникновению паники, при этом нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- Быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и выбрав наиболее безопасный путь эвакуировать из детского сада;
- Эвакуировать группы детей необходимо не менее чем двум взрослым, при этом один взрослый – впереди группы, второй – замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от группы;
- При задымлении помещения попросите детей пригнуться и выводите их в таком положении;
- При выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня;
- При эвакуации по наружной лестнице будьте очень осторожны, следите, чтобы дети не упали;
- В теплое время года дети группами размещаются на эвакуационные площадке:
Корпус №1 центральный вход - бассейн, *корпус №2* – центральный вход – выход за территорию
- В холодное время года дети размещаются в помещениях /*корпус №1* – *СОШ №3*, *корпус №2* – *СОШ №1*/
- После эвакуации воспитанников в безопасное место, сверить всех детей по списку, все ли на месте;
- Если у кого-то из детей ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота – немедленно покажите ребенка медсестре детского сада и вызовите скорую помощь;

- Доложите заведующему ДООУ о том, что все дети находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

4.19. Обязанности помощника воспитателя при пожаре и эвакуации детей:

- Помогает воспитателю одевать детей;
- Сопровождает детей вместе с воспитателем при эвакуации.

