



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-22, Email:gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
Усть-Куломского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми**

(наименование органа государственного надзора)

Село Усть-Кулом ул. Советская д. 48, тел., факс: 8(82137)94777, e-mail: gpn7ofps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

**Предписание № 26/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

*Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Усть-Немский детский сад"*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Мисюрова В.Е.  
от «27» апреля 2021 года № 26, ст.6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ

(города (района))

«О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин.

« 30 » апреля 2021 года по 14 ч. 00 мин. « 27 » мая 2021 года

проведена плановая, выездная проверка  
(плановая/внеплановая)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Кочанов Иван Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку.)

*Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Усть-Немский детский сад"*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Мальцевой Любовь Григорьевной, заведующей МДОУ "Усть-Немский детский сад"

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

		документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Пути эвакуации в здании детского сада по адресу: с. Усть-Нем ул. Г.Ф.Тимушева д. 101 не оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Федеральный закон от 27.12.2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» статья 84 часть 1 пункт 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 37; СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171) пункт 4.1.2; СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение п.7.6.9.	01.06.2022 г.	
2.	На объекте защиты в здании детского сада по адресу: с. Усть-Нем ул. Г.Ф.Тимушева д. 101 с групповых ячеек отсутствуют вторые эвакуационные выходы.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» статья 1, статья 53 часть 2 пункт 1; СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункт 5.1.3, п. 5.2.4.	01.06.2022 г.	
3.	На объекте защиты в здании детского сада по адресу: с. Усть-Нем ул. Г.Ф.Тимушева д. 101 руководителем организации не организовано внесение сведений по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 54.	01.06.2022 г.	
4.	На объекте защиты в здании детского сада по	Правила противопожарного режима в Российской	01.06.2022 г.	

	адресу: с. Усть-Нем ул. Г.Ф.Тимушева д. 101 в коридоре из игровой в спальню устроены пороги.	Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 54.		
5.	На объекте защиты в коридоре и на кухне в здании детского сада по адресу: с.Парч, ул. Сельская д.24 соединение жил проводов выполнено в скрутку.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 35.	01.06.2022 г.	
6.	На объекте защиты в здании детского сада по адресу: с.Парч, ул. Сельская д.24 пути эвакуации не оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Федеральный закон от 27.12.2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» статья 84 часть 1 пункт 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 37; СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171) пункт 4.1.2; СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение п.7.6.9.	01.06.2022 г.	
7.	На объекте защиты на кухне в здании детского сада по адресу: д. Лебяжск, ул. Центральная д.31 эксплуатируется электрический чайник без устройства тепловой защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 35 г).	01.06.2022 г.	
8.	На объекте защиты в здании детского сада по адресу: д. Лебяжск, ул. Центральная д.31 соединение жил проводов выполнено в скрутку.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 35.	01.06.2022 г.	
9.	На объекте защиты в	Правила противопожарного	01.06.2022 г.	

	здании детского сада по адресу: д. Лебяжск, ул. Центральная д.31 руководителем организации не осуществляется освидетельствование и своевременная замена первичных средств пожаротушения (огнетушителей).	режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 60.		
10.	На объекте защиты в здании детского сада по адресу: д. Лебяжск, ул. Центральная д.31 отсутствует техническая документация на систему противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 54.	01.06.2022 г.	
11.	На объекте защиты в здании детского сада по адресу: д. Лебяжск, ул. Центральная д.31 пути эвакуации не оборудованы освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Федеральный закон от 27.12.2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» статья 84 часть 1 пункт 4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 37; СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171) пункт 4.1.2; СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение п.7.6.9.	01.06.2022 г.	
12.	На объекте защиты в здании детского сада по адресу: д. Лебяжск, ул. Центральная д.31 в месте размещения приемо-контрольного прибора отсутствует информация с перечнем помещений защищенных установками противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 10.	01.06.2022 г.	
13.	На объекте защиты здании детского сада по адресу: д.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01.06.2022 г.	

	<p>Лебяжск, ул. Центральная д.31 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы и отсутствия информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель не обеспечил ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p>	<p>Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 54.</p>		
14.	<p>На объекте защиты здании детского сада по адресу: с.Парч, ул. Сельская д.24 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы и отсутствия информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель не обеспечил ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 54.</p>	01.06.2022 г.	
15.	<p>На объекте защиты здании детского сада по адресу: с. Усть-Нем ул. Г.Ф.Тимушева д. 101 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы и отсутствия информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель не обеспечил ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 54.</p>	01.06.2022 г.	
16.	<p>В нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности в здании детского сада, расположенного по адресу: с.Парч, ул. Сельская д.24 (класса функциональной</p>	<p>Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 52, статья 80, статья 88; Свод правил "Системы</p>	01.06.2022 г.	

<p>пожарной безопасности Ф 1.1) встроены, размещены помещения АСП «Парч» (класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3). Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, либо выделяться в самостоятельные пожарные отсеки при размещении в общественных зданиях иного класса функциональной пожарной опасности.</p>	<p>противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013 п. 5.5.2; СНиП 21-01-97* п. 1.7*, п. 4.3; Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» статья 6.1, статья 1; Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 46</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми*  
*Кочанов Иван Александрович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.И.П.\*

« 27 » мая 2021 года

Предписание для исполнения получил (а)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*Мальцева Любовь Григорьевна, заведующая*  
*МДОУ "Усть-Немский детский сад"*  
(должность, фамилия, инициалы)

« 27 » мая 2021 года

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.