



ЛБ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Челябинской области

Управление надзорной деятельности

ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091 телефон (351) 264-78-57, gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам

ул. имени «100-летия комбината «Мagneзит», 7, г. Сатка, Челябинская область, 456910 телефон/факс (35161) 4-32-50,  
ogpnsatka@yandex.ru

**Предписание № 9/1/1**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Кораблик»  
г. Катав-Ивановска» Катав-Ивановского муниципального района

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (заместителя главного государственного инспектора ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам по пожарному надзору) Кашина Дениса Викторовича № 9 от «15» января 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14-00 часов по 17-00 часов 25.02.2021г.; с 10-00 по 11-00 часов 26.02.2021г. проведена плановая проверка инспектором ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственным инспектором ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам по пожарному надзору) Захаренко Маргаритой Александровной, территории, здания, помещений МДОУ «ДС «Кораблик» г. Катав-Ивановска»

по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Восточная, 33а  
совместно с заведующим МДОУ «ДС «Кораблик» г. Катав-Ивановска» Кутузовой Зульфией Зиевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п. 30. Ст.119	17.05.2021г.	

	(обеспечивать 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты).	Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
2.	Разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями приложения 2 Приказа МЧС России от 16.03.2020 N 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности".	Федеральный закон №123 от 22.07.2008г. ч. 5 ст. 6; ст.64; Приказ МЧС России № 171 от 16.03.2020г. п.14, приложение 1, 2	17.05.2021г.	
3.	Организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. А именно заключить договор на техническое обслуживание оборудования «Стрелец-Мониторинг».	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п. 54.	17.05.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам  
по пожарному надзору  
Захаренко М.А.



«26» февраля 2021г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

заведующий МДОУ «ДС «Кораблик» г.  
Катав-Ивановска» Кутузова З.З.  
(должность, фамилия, инициалы)

«26»  2021 г.

Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99  
Телефон «Доверия» МЧС России (495) 449-99-99