

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО «БПТ»
Никулина Э.А.
«20» июля 2026 г.

АКТ

проверки технического состояния электромонтажных стендов
№ 7 от 20.07.2026 г.

Комиссия в составе:

заместитель председателя комиссии — заместитель директора по безопасности Ханжин Д.А.,

члены комиссии: заместитель директора по АХР Гаврилова Л.Д., заведующий учебно-производственными мастерскими Семенская Г.В., провели проверку электромонтажных стендов, используемых при проведении занятий.

При визуальной проверке электромонтажного стенда инвентарный № 1101063856 заводского изготовления выявлено следующее:

Стенд в рабочем состоянии, крепко закреплён к стене, металлические части стенда и рабочий стол не имеют зазубрин.


Стенд подключён к общему выключателю на рабочий стол руководителя занятий и заземлён к общему контуру. Провода и детали, подключённые к электрической сети, имеют надёжную изоляцию.

Вывод комиссии:

Электромонтажный стенд инвентарный № 1101063856 годен для проведения практических занятий со студентами.

Зам председателя:

зам. директора по безопасности



Д.А. Ханжин

Члены комиссии:

зам.директора по АХР



Л.Д. Гаврилова

зав. УПМ



Г.В. Семенская