

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО «БПТ»
Никулина Э.А.
«20» июля 2026 г.

АКТ

проверки технического состояния рабочего стола (пульта управления)
руководителя занятий в электромонтажной мастерской
№ 6 от 20.07.2026 г.

Комиссия в составе:

заместитель председателя комиссии – заместитель директора по безопасности Ханжин Д.А.,

члены комиссии: заместитель директора по АХР Гаврилова Л.Д.,
заведующий учебно-производственными мастерскими Семенская Г.В.,
провели проверку электромонтажных стендов, используемых при
проведении занятий.

При визуальной проверке рабочего стола (пульта управления)
инвентарный № 1101063857 выявлено следующее:

Стол крепко закреплён к полу и заземлён к общему контуру.

Электрические провода имеют тройную изоляцию. Стол оборудован
индивидуальными выключателями на каждый стенд и общим (экстренным)
выключателем.

Вывод комиссии:

Рабочий стол (пульт управления) руководителя занятий в
электромонтажной мастерской, инвентарный № 1101063857 годен для
проведения практических занятий со студентами.

Зам председателя:
зам. директора по безопасности

Д.А. Ханжин

Члены комиссии:

зам.директора по АХР

Л.Д. Гаврилова

зав. УПМ

Г.В. Семенская