

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

170034 г. Тверь, проезд Дарвина, 12 т.(4822) 42-92-01 ф.(4822) 42-92-01 E-mail: ugps@tvcom.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вышневолоцкому, Бологовскому, Фировскому районам

(наименование органа государственного надзора)

Тверская область г. Вышний Волочек ул. Осташковская, дом 2, тел. 8(48233)6-13-67,
E-mail: ogpnyvol@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 104/1/94

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения **главного** государственного инспектора Вышневолоцкого, Бологовского, Фировского районов по

пожарному надзору *Крылова С.К.*

ОНД и ПР по Вышневолоцкому, Бологовскому, Фировскому районам № 104

скому, Фировскому районам

(наименование органа ГПН)

от « 01 » июня 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 10 мин.

« 07 » Июня 2018 г. по 12 ч 00 мин. « 22 » июня 2018 г.

Проведена плановая выездная проверка

Государственным инспектором Вышневолоцкого, Бологовского, Фировского районов по пожарному надзору, начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вышневолоцкому, Бологовскому, Фировскому районам капитаном внутренней службы Костылевым Андреем Александровичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4»,

Тверская область г. Вышний Волочек, ул. Демьяна Бедного, дом 71-73

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующий МБДОУ «Детский сад №4» Баскакова Татьяна Владимировна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в IV квартале, ноябрь 2018 г.

(квартал, месяц).

Государственный инспектор Вышневолоцкого, Бологовского, Фировского районов по пожарному надзору, начальник ООИД и ПР по Вышневолоцкому, Бологовскому, Фировскому районам УИД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области

Костылев А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«22» июня 2018г.

Предписание для исполнения получил:

✓ *ВВ*
(подпись)

*Заведующий МБДОУ «Детский сад №4»
Баскакова Татьяна Владимировна*
(должность, фамилия, инициалы)

« 22 » июня 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 84822399999

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<p>Вид нарушения: На объекте защиты дверь эвакуационного выхода (основной выход) не соответствует требованиям (заужена).</p> <p>Мероприятия по устранению: установить дверь в соответствии с требованиями.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ пункт 33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Пункт в редакции, введенной в действие с 5 марта 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года N 113; в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947. СП 1.13130.2009 Раздел 5 пункт 5.2.14 Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.</p>	31.10.2018	
2.	<p>Вид нарушения: На объекте защиты дверь эвакуационного выхода из музыкального зала не соответствует требованиям (заужена).</p> <p>Мероприятия по устранению: установить дверь в соответствии с требованиями.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ пункт 33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Пункт в редакции, введенной в действие с 5 марта 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года N 113; в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947. СП 1.13130.2009 Раздел 5 пункт 5.2.14 Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.</p>	31.10.2018	
3.	<p>Вид нарушения: На объекте защиты в коридоре возле кабинета заведующей сняты двери предусмотренные проектом</p> <p>Мероприятия по устранению: установить снятые двери.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ пункт 23 На объектах защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;</p>	31.10.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри-