



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по
Весьегонскому, Сандовскому,
Молоковскому районам)

171750 Тверская область, п. Сандово
ул. А.И. Виноградова, д. 28а
Тел. (48237)2-25-90 Факс (48237)2-25-56
ogpn-sandovo@mail.ru

«17» марта 2020 г. № 13

Директору МБУДО «ДДТ»
Дорогининой Г.А.

Тверская область,
г. Весьегонск, ул. Степанова, 27

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий способствующих
совершению административного правонарушения

«17» марта 2020 г.

г. Весьегонск

Я, государственный инспектор Весьегонского, Сандовского, Молоковского районов по пожарному надзору, инспектор отделения НД и ПР по Весьегонскому, Сандовскому, Молоковскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тверской области старший лейтенант внутренней службы Смирнов Алексей Сергеевич, рассмотрев постановление №17 от «17» марта 2020 г. о наложении административного взыскания за нарушение требований пожарной безопасности и другие материалы административного дела в отношении директора МБУДО «ДДТ» Дорогининой Галины Алексеевны.

УСТАНОВИЛ:

При проведении проверки Прокуратурой Весьегонского района соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности 06 марта 2020 года в период времени с 11 час. 00 мин. до 12 час. 03 мин. в МБУДО

«ДДТ», расположенном по адресу: Тверская область, г. Весьегонск, ул. Степанова, д. 27 выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно:

№п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	У главного входа в помещения устроен порог на путях эвакуации	п.36 «а» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», (далее – Правила противопожарного режима)
2	На пути эвакуации, из кабинета №2, размещены кресла, препятствующие открыванию двухстворчатой двери.	п.36 «б» Правил противопожарного режима
3	На путях эвакуации (главный вход) ковровая дорожка не прикреплена к полу.	п.39 Правил противопожарного режима
4	Применяемые подручные средства на кронштейнах для огнетушителей, в виде цепей и резиновых жгутов, не позволяют оперативно воспользоваться огнетушителями.	п. 6.1 НПБ 166-97. Нормы Пожарной безопасности. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации, п. 2.3.5 ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

Лицо, допустившее нарушения: директор МБУДО «ДДТ» Дорогинина Галина Алексеевна.

Причиной административного правонарушения послужило бездействие должностного лица, выразившееся в неисполнении или не надлежащем исполнении своих обязанностей, в части соблюдения требований пожарной безопасности на территории и в помещениях объекта защиты, условием, способствовавшим его совершению, послужила недостаточная правовая осведомленность. На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление об устранении причин и условий способствующих совершению административного правонарушения.

2. Принять конкретные меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
3. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, требую сообщить в установленный частью 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях месячный срок

Одновременно разъясняю, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Инспектор отделения НД и ПР
по Весьегонскому, Сандовскому,
Молоковскому районам
ст. лейтенант вн. службы



А.С. Смирнов

Один экземпляр представления
получил(а): 17.03.2020

(должность, Ф.И.О., подпись)

«17» 03 2020 года