



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тверской области

**Прокуратура
Андреапольского района**

ул. Новгородская, д. 17,
г. Андреаполь, Тверская область, 172800

31.10.2022 № 184-26-2022



Директору МОУ Скудинская
основная общеобразовательная
школа

Терентьевой Т.И.

д. Аксеново, д. 26, Андреапольский
район, Тверская область, 172826

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой Андреапольского района проведена проверка соблюдения Муниципальным общеобразовательным учреждением Скудинская основная общеобразовательная школа № 1» (далее – МОУ Скудинская ООШ) требований законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса, создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Андреапольскому, Торопецкому районам по требованию прокуратуры района проведена проверка соблюдения в МОУ Скудинская ООШ требований пожарной безопасности, в ходе которой выявлены следующие нарушения:

- в спортивном зале отсутствуют датчики пожарной сигнализации (ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации в коридорах, а также эвакуационные знаки безопасности выполнены без применения фотолюминесцентных материалов (п. 5.1.3.2 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» – далее ГОСТ 34428-2018);

- план эвакуации дезориентирует, не соответствует его расположению (п.

АН (22) 000462

Прокуратура Андреапольского района
Тверской области
№ 26/6/Прдп62-22-20280006

9.3.9.4 ГОСТ 34428-2018);

- в коридоре огнетушитель находится на полу, без применения фиксации от возможного падения (п. 4.2.7 Свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденных приказом МЧС России от 25.03.2009 № 179).

Отмеченные нарушения требований действующего законодательства негативно влияют на безопасность работников и обучающихся, являются следствием ненадлежащей работы должностных лиц, ответственных за данное направление деятельности в учреждении.

В соответствии с требованиями ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей является дисциплинарным проступком, за которое работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора или увольнения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Уведомить о времени и месте рассмотрения представления прокурора района.

3. О результатах рассмотрения представления, в соответствии со ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» подлежащего безотлагательному рассмотрению, и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменном виде в установленный законом месячный срок, с приложением документов, свидетельствующих о принятии конкретных мер и устранении выявленных нарушений.

Прокурор района
советник юстиции



Р.А. Терехов