



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю
(по городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов)
пр. Калинина 83, г. Пятигорск 357500, тел. факс 8(87933) 97-41-63,
e-mail адрес, Pyatigorsk77@bk.ru,
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю,
телефон доверия Южного регионального центра (863) 240-66-10

ПРЕДПИСАНИЕ № 155/1/81
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
МБДОУ детский сад № 10 «Хуторок»

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
(гражданина) владельца собственности, имущества и.т.п.

«26» июня 2018 г. проведена плановая проверка

Государственным инспектором – дознавателем ОНД и ПР УНД и ПР
ГУ МЧС России по СК (по городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

капитаном внутренней службы Попадьиным А.Н.

проводившего(их) мероприятие по надзору)

Совместно с Заведующим МБДОУ детский сад № 10 «Хуторок»

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ответственного должностного лица, лиц участвующих в мероприятии по надзору)

в помещениях и на территории строения

МБДОУ № 10 «Хуторок»

(наименование объекта: юридического лица, организации, индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества (гражданина))

по адресу: г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 33

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной безопасности». Необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац, пункта) и наименование нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3	4.	5
1.	- запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить с обеспечением возможности их свободного открывания изнутри без ключа (2-ая морская группа)	(ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 35);	03.08.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР Попадьин А.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«26» июня 2018 г.

Предписание для исполнения получил (а):

«26» июня 2018 г.

и.о. заведующего Домашев С.А.
(Должность, фамилия, инициалы)