

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 15**

(наименование органа государственного надзора)

Нагайбакский район, с. Фершампенуаз, пер. Пионерский, 2,

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 223/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное казенное учреждение культуры «Гумбейская централизованная клубная система»

МКУК «Гумбейская ЦКС»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

ОНДиПР № 15

по пожарному надзору № 223

(наименование органа ГПН)

от « 12 » августа 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 30 мин.

« 28 » Августа 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 30 » Августа 2019 г.
проведена проверка

*Государственным инспектором ОНДиПР № 15 по пожарному надзору Павелко Дмитрием
Олеговичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Дома культуры п. Гумбейский МКУК «Гумбейская ЦКС»,

расположенного по адресу: Нагайбакский район, п. Гумбейский, ул. Советская, 2

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Директором МКУК «Гумбейская ЦКС» Носовой Галиной Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты отсутствует система автоматической пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 табл.1 п.9.	31.08.2020	
2.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в РФ п. 35	31.08.2020	
3.	Допущена эксплуатация светильников с незакрытыми защитными стеклянными плафонами, предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42В	31.08.2020	
4.	Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43.	31.08.2020	
5.	План (схему) эвакуации людей в случае пожара выполнить в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.7.	Правила противопожарного режима в РФ п. 7	31.08.2020	
6.	Не обеспечено исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт	Правила противопожарного режима в РФ п.55	31.08.2020	

	источников внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.		
7.	Не организована перекачка пожарных рукавов не реже 1 раза в год.	Правила противопожарного режима в РФ п. 57	31.08.2020

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНДиПР № 15
по пожарному надзору
Павелко Дмитрий Олегович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

« 30 » августа 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Носова
(подпись)

Законный представитель МКУК «Гумбейская ЦКС»
директор Носова Галина Юрьевна
(должность, фамилия, инициалы)

« 30 » 08 20 19 г.

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области**

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail:
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 15**

Нагайбакский район, с. Фершампенуаз, пер. Пионерский, 2

Предписание № 84/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное казенное учреждение культуры «Гумбейская централизованная клубная система»
Нагайбакского муниципального района Челябинской области
(МКУК «Гумбейская ЦКС» Нагайбакского муниципального района Челябинской области)**

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНДиПР № 15 по пожарному надзору № 84
(наименование органа ГПН)

от « 29 » мая 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 30 мин.
« 06 » июня 2019 г. по 11 ч 30 мин. « 07 » июня 2019 г.
проведена проверка

*Заместитель Главного государственного инспектора ОНДиПР № 15 по пожарному надзору
Юзеевым Максимом Васильевичем*

*Крупский сельский клуб МКУК «Гумбейская ЦКС» Нагайбакского муниципального района,
расположенного по адресу: Нагайбакский район, п. Крупское, ул. Стенная, 31*

совместно с *директором МКУК «Гумбейская ЦКС» Нагайбакского муниципального района
Носовой Галиной Юрьевной*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты отсутствует система автоматической пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 табл.1 п.9	28.02.2020	
2.	Стропила и обрешетка чердачных покрытий обработать огнезащитным составом в нарушение	п. 1.8 СНИП 2.01.02-85, п. 21 ППР в РФ утв. Пост. Правительства РФ от 25.04.2012	28.02.2020	
3.	Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками.	п. 42В ППР в РФ утв. Пост. Правительства РФ от 25.04.2012	28.02.2020	
4.	Исключить использование электроустановочных изделий с повреждениями (распределительная коробка без защитной крышки)	п. 42Б ППР в РФ утв. Пост. Правительства РФ от 25.04.2012	28.02.2020	
5.	Допущено загромождение путей эвакуации (труба отопления)	п. 366 ППР в РФ утв. Пост. Правительства РФ от 25.04.2012	28.02.2020	

проходит через эвакуационный выход)			
-------------------------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
ОНДиПР № 15 по пожарному надзору
Байкина Татьяна Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 07 » июня 2019 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор МКУК «Гумбейская ЦКС»
Нагайбакского муниципального района
Носова Галина Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы)

« » 2019 г.

(подпись)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Челябинской области 239-99-99;