

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 84

По адресу: Нагайбакский район, п. Крупское, ул. Степная, 31 на основании распоряжения от от 29 мая 2019г. № 84 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального казенного учреждения культуры «Гумбейская централизованная клубная система» Нагайбакского муниципального района

Дата и время проверки:

06.06.2019г. с 10 ч. 30 мин. до с 11 ч. 30 мин. Продолжительность: 1 час

07.06.2019г. с 10 ч. 30 мин. до с 11 ч. 30 мин. Продолжительность: 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих*дня, 2 часа

Акт составлен Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 15 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

Лицо(а), проводившие проверку: государственным инспектором ОНДиПР № 15 по пожарному надзору Байкиной Т.В.

При проведении проверки присутствовали: директор МКУК «Гумбейская ЦКС» Носова Галина Юрьевна

Характеристика объекта:

Здание сельского клуба п. Крупское МКУК «Гумбейская централизованная клубная система», представляет собой одноэтажное строение 3-ой степени огнестойкости, крыша – шифер по деревянной обрешетке. Отопление электродкотел. Освещение электрическое. Удаленность объекта от районного центра составляет 13 километров.

В ходе проведения проверки выявлены факты невыполнения предписания № 115/1/1 от 20.09.2018 года по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности:

1. Пункт 1 предписания № 115/1/1 от 20.09.2018г. - Здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации в нарушение приложения 1 п. 9 НПБ 110-03 (Ответственное лицо – директор МКУК «Гумбейская ЦКС» Носова Г.Ю.)

2. Пункт 2 предписания № 115/1/1 от 20.09.2018г. - Стропила и обрешетка чердачных покрытий не обработаны огнезащитным составом в нарушение п. 1.8 СНИП 2.01.02-85, п. 21 ППР в РФ утв. Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 (Ответственное лицо – директор МКУК «Гумбейская ЦКС» Носова Г.Ю.)

3. Пункт 5 предписания № 115/1/1 от 20.09.2018г. - Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками. Основание: Правила противопожарного режима в РФ п. 42В (Ответственное лицо – директор МКУК «Гумбейская ЦКС» Носова Г.Ю.);

4. Пункт 8 предписания № 115/1/1 от 20.09.2018г. - Допущено использование электроустановочных изделий с повреждениями (распределительная коробка без защитной крышки) в нарушение п. 42Б ППР в РФ утв. Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 (Ответственное лицо – директор МКУК «Гумбейская ЦКС» Носова Г.Ю.);

5. Пункт 8 предписания № 115/1/1 от 20.09.2018г. - Допущено загромождение путей эвакуации (труба отопления проходит через эвакуационный выход) в нарушение п. 36б ППР в РФ утв. Пост. Правительства РФ от 25.04.2012. (Ответственное лицо – директор МКУК «Гумбейская ЦКС» Носова Г.Ю.);

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя; проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

