

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 15**

(наименование органа государственного надзора)

Нагайбакский район, с. Фершампенуаз, пер. Пионерский, 2,

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 223/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное казенное учреждение культуры «Гумбейская централизованная клубная система»

МКУК «Гумбейская ЦКС»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

ОНДиПР № 15

по пожарному надзору № 223

(наименование органа ГПН)

от « 12 » августа 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 30 мин.

« 28 » Августа 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 30 » Августа 2019 г.
проведена проверка

*Государственным инспектором ОНДиПР № 15 по пожарному надзору Павелко Дмитрием
Олеговичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Дома культуры п. Гумбейский МКУК «Гумбейская ЦКС»,

расположенного по адресу: Нагайбакский район, п. Гумбейский, ул. Советская, 2

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Директором МКУК «Гумбейская ЦКС» Носовой Галиной Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты отсутствует система автоматической пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 табл.1 п.9.	31.08.2020	
2.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в РФ п. 35	31.08.2020	
3.	Допущена эксплуатация светильников с незакрытыми защитными стеклянными плафонами, предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42В	31.08.2020	
4.	Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43.	31.08.2020	
5.	План (схему) эвакуации людей в случае пожара выполнить в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.7.	Правила противопожарного режима в РФ п. 7	31.08.2020	
6.	Не обеспечено исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт	Правила противопожарного режима в РФ п.55	31.08.2020	

