

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail:
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 15

Нагайбакский район, с. Фершампенуаз, пер. Пионерский, 2

Предписание № 85/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное казенное учреждение культуры «Гумбейская централизованная клубная система»
Нагайбакского муниципального района Челябинской области
 (МКУК «Гумбейская ЦКС» Нагайбакского муниципального района Челябинской области)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНДиПР № 15 по пожарному надзору № 85
(наименование органа ГПН)

от « 29 » мая 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
 « 06 » июня 2019 г. по 10 ч 00 мин. « 07 » июня 2019 г.
 проведена проверка

Государственный инспектор ОНДиПР № 15 по пожарному надзору Байкина Татьяна Валерьевна
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

Переселенческий сельский клуб МКУК «Гумбейская ЦКС» Нагайбакского муниципального района,
расположенного по адресу: Нагайбакский район, п. Переселенческий, ул. Центральная, 27
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей Переселенческим сельским клубом МКУК «Гумбейская ЦКС»
Нагайбакского муниципального района Филимошиной Юлией Александровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты отсутствует система автоматической пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 табл.1 п.9	28.02.2020	
2.	Стропила и обрешетка чердачных покрытий обработать огнезащитным составом в нарушение	п. 1.8 СНиП 2.01.02-85, п. 21 ППР в РФ утв. Пост. Правительства РФ от 25.04.2012	28.02.2020	
3.	Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками.	п. 42В ППР в РФ утв. Пост. Правительства РФ от 25.04.2012	28.02.2020	
4.	Исключить использование электроустановочных изделий с повреждениями (распределительная коробка без защитной крышки)	п. 42Б ППР в РФ утв. Пост. Правительства РФ от 25.04.2012	28.02.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
ОНДиПР № 15 по пожарному надзору
Байкина Татьяна Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 07 » июня 2019 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор МКУК «Гумбейская ЦКС»
Нагайбакского муниципального района
Носова Галина Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы)

« » 2019 г.