

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МБДОУ "Зернышко"

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Приморско-Ахтарский р-н ст-ца. Ольгинская ул. Краснодарская 11

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2347007623

Телефон:

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: 04.2019

Фактическая дата обследования: 25.04.2019

Организация: МБДОУ "ЗЕРНЫШКО"

Должностная: Заведующая

ФИО: Ворончук Екатерина Николаевна

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>					
<b>Вход на территорию</b>					
Высота порога или перепад у калитки	О, К, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
<b>Вход</b>					
<b>Лестница на входе наружная</b>					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТР 51261)	Соответствует	С учетом исполнения минимальных потребностей
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТР 51261)	Соответствует	
Высота подъема	О, С	12 - 15	п. 4.1.12	Соответствует	

<sup>1</sup> Требования EN 39, 13330, 2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.



ступеней		см.			Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12		Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12		Соответствует	
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>						
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14		Соответствует	С учетом исполнения минимальных потребностей
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14		Соответствует	С учетом исполнения минимальных потребностей
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15		Соответствует	С учетом исполнения минимальных потребностей
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15		Соответствует	С учетом исполнения минимальных потребностей
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)		Соответствует	С учетом исполнения минимальных потребностей
Поручни пандуса (на высоте)	О	наличие, 0,9 м.	п. 4.1.15		Соответствует	С учетом исполнения минимальных потребностей
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15		Соответствует	С учетом исполнения минимальных

					Соответствует	потребностей
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	С учетом исполнения минимальных потребностей	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется		
<b>Входная площадка</b>						
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует		
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	С учетом исполнения минимальных потребностей	
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Соответствует		
<b>Дверь входная наружная</b>						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	С учетом исполнения минимальных потребностей	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	С учетом исполнения минимальных потребностей	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется		



Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Зона оказания услуги					
<b>Обслуживание в кабине</b>					
Ширина проема двери	К	не менее	п. 6.3.2;	Соответствует	

Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Не требуется	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Не требуется	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не требуется	В соответствии с техническим заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Не требуется	В соответствии с техническим заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Не требуется	В соответствии с техническим заключением данное мероприятие выполнить не



Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	представляется возможным В соответствии с техническим заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	В соответствии с техническим заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	В соответствии с техническим заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	В соответствии с техническим заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Не требуется	В соответствии с техническим заключением данное мероприятие выполнить не

Средства информации	К, С, Г, У		наличие	п. 5.5.1	Соответствует													
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У		наличие	п. 5.5.8	Соответствует													
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У		от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует													
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У		наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется													
Речевые информаторы	С, У		наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется													
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У		наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется													



### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	Г
Участки и территории	+	+	+		#
Вход	+	+	+		#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+		#
Зона оказания услуги	+	#	#		#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#		#
Средства информации	+	#	+		+

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	Г
Объект доступен X*		X		X		X
Объект недоступен						

## 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы;
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м.
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м.
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;
	Обустроить входную площадку размером не менее 2,2 x 2,2 м. Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м. Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее



Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	В соответствии с техническим заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Средства информации	

« 25 » апреля 2019 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 3 разряда

Должность лица, составившего Паспорт

  
\_\_\_\_\_

подпись

Николаенко А.Н.

Ф.И.О.