

**ПРЕДПИСАНИЯ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ( НАДЗОР) В СФЕРЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ,  
отчеты об исполнении предписаний**

Дата проверки, судебного решения	Субъект проверки (наименование ОУ)	Наименование надзорного органа	Штрафные санкции (руб)		Сумма необходимая для устранения выявленных недостатков по предписаниям, судебным решениям, тыс руб	Примечания*
			Юридическое лицо	Физическое лицо		
<b>2013г</b>	<b>Проверок нет</b>					
06.02.2014		Отдел надзорной деятельности Кондопожского района (МЧС)	Нет	нет		Нарушений не выявлено
03.02.2014		Роспотребнадзор	нет	3000,00	965950,00	Расшифровка по предписанию см. ниже.
08.12.2014		Пенсионный фонд УПФР Кондопога				
08.12.2014		Фонд социального страхования				

Расшифровка по предписанию РОСПОТРЕБНАДЗОРА:

№п/п	Требования Роспотребнадзора, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Исполнение требования:
1.	В соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03 п.7.3 обеспечить параметры микроклимата по относительной влажности в шахматном клубе соответствующими требованиями.	Отремонтированы окна для проветривания
2.	В соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03 п.3.10 выполнить стены и потолок в шахматном клубе гладкими, в борцовском зале по адресу ул. Новокирпичной, д.20 поверхности батарей, подоконника, поверхности металлических полочек для банных принадлежностей на стенах в душевых в плавательном бассейне, эксплуатируемом по адресу г.Кондопога, ул.Комсомольская д.24 - гладкими, позволяющими проводить их влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.	Выполнено
3	В соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03 п.4.4, 4.5 в борцовских залах по адресам г. Кондопога, ул.Пролетарская д. 38-б, ул. Новокирпичная, д.20, в умывальных к раковинам для мытья рук обеспечить подводу горячей воды, в санузлах для посетителей и персонала в плавательном	Выполнено

	бассейне, эксплуатируемом по адресу г.Кондопога, ул.Комсомольская д.24 обеспечить подводу горячей воды.	
4	В соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03 п.5.9.5, СП 1567-76 п.81 в борцовском зале по адресу г. Кондопога, ул.Пролетарская д. 38-б необитую стену обить матами на высоту 1,5 м.	Выполнено
5	В соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03 п.3.9.2 в плавательном бассейне, эксплуатируемом по адресу г.Кондопога, ул.Комсомольская д.24, устранить протечки кровли, выполнить поверхность конструкций гладкой, позволяющей производить текущую и генеральную уборку с профилактическим ремонтом и последующей дезинфекцией, проводить профилактический ремонт 1 раз в месяц.	Плавательный бассейн закрыт на реконструкцию
6	В соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03 п.5.3.7 - систематически (1 раз в год) контролировать эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции в плавательном бассейне, эксплуатируемом по адресу г.Кондопога, ул.Комсомольская д.24, специализированной организацией.	Плавательный бассейн закрыт на реконструкцию
7	В соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03 п.2.6.3 в раздевальне в плавательном бассейне, эксплуатируемом по адресу г.Кондопога, ул.Комсомольская д.24, оборудовать сушилки для волос (фены).	Плавательный бассейн закрыт на реконструкцию
8	В соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03 п.2.9 обходные дорожки и стационарные скамьи в плавательном бассейне, эксплуатируемом по адресу г.Кондопога, ул.Комсомольская д.24, выполнить обогреваемыми.	Плавательный бассейн закрыт на реконструкцию
9	В соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03 пп.6.9, 6.12 - в плавательном бассейне, эксплуатируемом по адресу г.Кондопога, ул.Комсомольская д.24, в системе искусственного общего освещения своевременно заменять перегоревшие лампы, обеспечить показатели искусственной освещенности в помещениях бассейна (тренажерная №1 и №2, медицинский кабинет, площадки для разминки (д/с и ДЮСШ), тренажерный зал, хлораторная, лаборатория) соответствующими СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».	Частично выполнено.  Плавательный бассейн закрыт на реконструкцию
10	В соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03 п.9.3, СанПиН 2.1.2.1188-03 п.5.3.6 уборочный инвентарь в плавательном бассейне, эксплуатируемом по адресу г.Кондопога, ул.Комсомольская д.24, хранить отдельно от инвентаря для плавания, провести генеральную уборку и дезинфекцию помещений и инвентаря бассейна с последующим повторным взятием смывов на анализ.	Выполнено
11	В соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03 пп.5.3, 5.3.4, 5.3.6, СП 1.1.1058-01 пп.2, 3 для оценки эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений и инвентаря не менее 1 раза в квартал проводить бактериологический и паразитологический анализ смывов (с поручней ванны бассейна, скамеек в раздевальнях, пола в душевой, ручек двери из раздевальни в душевую,	Выполнено.  Договор ФБУЗ «Центр

	детских игрушек (мячей, кругов и т.д.), предметов спортивного инвентаря) на присутствие общих колиформных бактерий и обсемененность яйцами гельминтов, в процессе эксплуатации плавательного бассейна осуществлять производственный лабораторный контроль за параметрами микроклимата 2 раза в год и освещенности 1 раз в год.	гигиены и эпидемиологии и в РК» от 10.02.2014
12	В соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03 пп.10.1, 11.1, СанПиН 2.1.2.1188-03 пп.3.12.1, 5.1.1, СП 3.1./3.2.1379-03 пп.2.1, 7, 18, Федеральным Законом от 17.09.1998 N157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» ст.9, Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011г. № 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии» пп.8.1, 8.12, 8.16, 8.21, СП 3.1.1.2341-08 п.12, СП 3.1.2952-11 пп.6.1, 6.2, 6.5 всем работникам учреждения дополнительного образования детей проходить предварительные и периодические медицинские осмотры в установленном Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" порядке, всему персоналу привиться в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, иметь отметки в личной медицинской книжке о проведении соответствующих прививок, медицинских осмотров и результатов исследований.	Выполняется. М/о проводятся.
13	В соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03 пп.10.1, 11.1, СанПиН 2.1.2.1188-03 пп.3.12.1, 5.1.1, СП 3.1./3.2.1379-03 п.8 - всем работникам учреждения дополнительного образования детей, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием, проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию с соблюдением требований проведения не реже одного раза в два года.	Выполнено. Договор ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии и в РК» от 18.02.2014 по проведению аттестации
14	В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" ст.3, Федеральным законом от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" ст.1 пп.3, 4, ст.5 п.1, ст.9 п.1, ст.13 - на средства измерений (иономер, ФЭК), применяемые при проведении лабораторных исследований в рамках производственного контроля в плавательном бассейне, эксплуатируемом по адресу г.Кондопога, ул.Комсомольская д.24, иметь сведения о поверке, с целью соблюдения принципа единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении процедур обязательной оценки соответствия.	Плавательный бассейн закрыт на реконструкцию
15	В соответствии с СП 2.2.2.1327-03 п.5.5 - в лаборатории плавательного бассейна, эксплуатируемого по адресу г.Кондопога, ул.Комсомольская д.24, оборудовать вытяжной шкаф	Плавательный бассейн

	для работы с химреактивами, химреактивы хранить в шкафу с механической вентиляцией.	закрыт на реконструкцию
--	---	-------------------------