

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Территориальный отдел в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах
ул. Комсомольская, 6, г. Кондопога, 186220 E-mail: kondrpn@yandex.ru
тел./ факс (81451) 7-66-38
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание №10

должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от 05.03.2018г.

г. Кондопога

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах Лупарева Маргарита Андреевна на основании акта проверки от 05.03.2018г. №74 о нарушении муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования **Детско-юношеская спортивная школа № 2 г.Кондопога Республики Карелия (далее – МОУ ДО ДЮСШ №2), ИНН 1003007800, ОГРН 1041000320228**, адрес места нахождения юридического лица: Республика Карелия, г.Кондопога, ул.Пролетарская, д.40, зарегистрированный инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску в образовательной организации МОУ ДО ДЮСШ №2, расположенной по адресу: Республика Карелия, г.Кондопога, ул.Пролетарская, д.40 (далее по тексту – шахматный клуб); Республика Карелия, г.Кондопога, ул.Пролетарская, д.38б (далее по тексту – зал вольной борьбы); Республика Карелия, г.Кондопога, ул.Новокирпичная, д.20 (далее по тексту – 2-й зал вольной борьбы); Республика Карелия, г.Кондопога, ул.Комсомольская, д.24 (далее по тексту – бассейн); п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписывает МОУ ДО ДЮСШ №2 **в срок до 17.09.2018г.** прекратить следующие нарушения:

В здании шахматного клуба по адресу Республика Карелия, г. Кондопога, ул.Пролетарская, д.40:

1. Нарушение **п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»** обеспечить отделку поверхности пола гладким материалом (линолеум) без нарушения целостности.
2. Нарушение **п.п.3.3, 3.4, 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»** обеспечить организацию проведения дезинсекционных мероприятий, а именно: проведение обученным персоналом по вопросам дезинфектологии санитарно-эпидемиологического обследования с целью определения наличия членистоногих и их видов, определения заселенности объектов и территории, с кратностью не менее 2-х раз в месяц.

В здании зала вольной борьбы по адресу Республика Карелия, г. Кондопога, ул.Пролетарская, д.38б:

3. Нарушение **п.5.1 СанПиН 2.4.4.3172-14** обеспечить в зале и тренерской комнате уровни искусственной освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
4. Нарушение **п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14** обеспечить отделку стен и потолка в зале и раздевалке без нарушения целостности и признаков поражения грибком.
5. Нарушение **п.3.9 СанПиН 2.4.4.3172-14** обеспечить оборудование помещения для переодевания с душевыми при спортивном зале отдельно для мальчиков и девочек.
6. Нарушение **п.3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14** обеспечить оборудование отдельных туалетов для мальчиков и девочек.
7. Нарушение **п.п.3.3, 3.4, 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»** обеспечить организацию проведения дезинсекционных мероприятий, а именно: проведение обученным персоналом по вопросам дезинфектологии санитарно-эпидемиологического обследования с целью определения наличия членистоногих и их видов, определения заселенности объектов и территории, с кратностью не менее 2-х раз в месяц.

В здании 2-го зала вольной борьбы по адресу Республика Карелия, г. Кондопога, ул.Новокирпичная, д.20:

8. Нарушение **п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14** обеспечить отделку пола без нарушения целостности; в зале обеспечить отделку потолка без признаков поражения грибком; на стенах в зале, в коридоре и раздевалке, в туалете для преподавателей обеспечить отделку стен гладкими материалами без нарушения целостности.
9. Нарушение **п.3.9 СанПиН 2.4.4.3172-14** обеспечить оборудование помещения для переодевания с душевыми при спортивном зале отдельно для мальчиков и девочек.
10. Нарушение **п.3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14** обеспечить оборудование отдельных туалетов для мальчиков и девочек.
11. Нарушение **п.п.3.3, 3.4, 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»** обеспечить организацию проведения дезинсекционных мероприятий, а именно: проведение обученным персоналом по вопросам дезинфектологии санитарно-эпидемиологического обследования с целью определения наличия членистоногих и их видов, определения заселенности объектов и территории, с кратностью не менее 2-х раз в месяц.

В здании художественного отделения по адресу Республика Карелия, г. Кондопога, ул.Комсомольская, д.24:

12. Нарушение **п.3.9.2. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»** обеспечить выполнение металлоконструкции лестницы к ванне бассейна, поверхность ступеней лестницы, низа стенок коридора к лестнице, шкафчиков в раздевалках гладкими, позволяющими производить качественно текущую и генеральную уборку с последующей дезинфекцией, обеспечить проведение профилактического ремонта кратностью 1 раз в месяц.

допуска - не более 18°

3

13. Нарушение п.3.11.1 СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» обеспечить работу вентиляционной системы бассейна для создания требуемых параметров микроклимата и воздухообмена помещений плавательного бассейна по температуре воздуха (тренажерный зал, медицинский кабинет, стойка администратора, лаборатория), указанных в таблице N 2 СанПиН 2.1.2.1188-03.
14. Нарушение п.п.3.1.4, 3.1.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» обеспечить уровни искусственной освещенности на рабочих местах администратора (за стойкой администратора), медицинского работника (в медицинском кабинете) в соответствии с требованиями.
15. Нарушение п.5.3.6 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» обеспечить эффективность проведения текущей уборки с применением дезинфицирующих средств.
16. Нарушение п.п.3.3, 3.4, 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» обеспечить организацию проведения дезинсекционных мероприятий, а именно: проведение обученным персоналом по вопросам дезинфектологии санитарно-эпидемиологического обследования с целью определения наличия членистоногих и их видов, определения заселенности объектов и территории, с кратностью не менее 2-х раз в месяц.

О выполнении настоящего предписания в письменной форме известить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах, находящийся по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д.6, в срок до 17.09.2018г.

Юридическое лицо в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Предписание может быть обжаловано путем подачи заявления в арбитражный суд в порядке, установленном гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в течение трех месяцев со дня получения предписания.

За невыполнение в установленный срок предписания частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия в Кондопожском,
Медвежьегорском и Пудожском районах

М.А. Лупарева

Настоящее предписание получила «05» марта 2018г.

М.О. Директора

Полова Т.В.

