

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Территориальный отдел в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах

ул. Комсомольская, 6, г. Кондопога, 186220 E-mail: kondrpn@yandex.ru
тел./ факс (81451) 7-66-38
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

ПРЕДПИСАНИЕ № 64

должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

От 01.10.2018г.

г.Кондопога Республики Карелия

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах Малушенко Елена Георгиевна на основании акта проверки от 01.10.2018г. №690 о нарушении муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 2 г.Кондопога Республики Карелия (МОУ ДО ДЮСШ № 2), находящимся по адресу: 186225, Республика Карелия, Кондопожский район, г.Кондопога, ул.Пролетарская, д.40, основной государственный регистрационный номер 1041000320228, идентификационный номер налогоплательщика 1003007800, при осуществлении в зданиях по адресам: Республика Карелия, Кондопожский район, г.Кондопога, ул.Пролетарская, д.386, Республика Карелия, Кондопожский район, г.Кондопога, ул.Комсомольская, д.24, требований к искусственному освещению помещений

с пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписывает:

1. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 2 г.Кондопога Республики Карелия в срок до 20.02.2019г. прекратить при осуществлении деятельности в здании по адресу Республика Карелия, Кондопожский район, г.Кондопога, ул.Пролетарская, д.386 нарушение п. 5.1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003г. №27, обеспечить уровни искусственного освещения в тренерской комнате в соответствии с требованиями санитарных правил и норм «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 06.04.2003г., не менее 300 лк.

2. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 2 г.Кондопога Республики Карелия в срок до 20.02.2019г. прекратить при осуществлении деятельности в здании по адресу Республика Карелия, Кондопожский район, г.Кондопога, ул.Комсомольская, д.24 нарушение требований таб.1 СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95», утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010г. №783, п.15.2 прил.5 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. №58, обеспечить уровни искусственного освещения на рабочем месте администратора (за стойкой администратора) не менее 200 лк, в медицинском кабинете - не менее 300 лк.

Юридическое лицо в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Предписание может быть обжаловано путем подачи заявления в Кондопожский городской суд Республики Карелия в порядке, установленном гл.22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, в течение трех месяцев со дня получения предписания.

За невыполнение в установленный срок предписания ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия в Кондопожском,
Медвежьегорском и Пудожском районах



Е.Г.Малушенко

Настоящее предписание получила директор МОУ ДО ДЮСШ № 2 Спиридонова Инна Николаевна
01.10.2018г.


