



14-A

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кондопожского района
г. Кондопога, ул. Советов, д. 51, тел./факс 79928, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpnkondopoga@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 53

г. Кондопога
(место составления акта)

12 часов 00 минут
(время)

«27» сентября 2017 г.
(дата составления акта)

На основании: распоряжения о проведении проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 53, вынесенное 20 сентября 2017 года начальником Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кондопожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Егоровым Александром Владимировичем, проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты (высокой категории риска) - здание, помещения, территория, имущество, расположенный по адресу: г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 40.
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» г. Кондопога Республики Карелия (МОУ ДО ДЮСШ № 2), юридический адрес: г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 40; ИНН 1003007800.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 27 » сентября 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
Общая продолжительность проверки: «1» часа
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Спиридонова Инна Николаевна директор МОУ ДО ДЮСШ № 2

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11» часов «00» минут «27» сентября 2017 г.

(подпись)

Лицо, проводившее проверку: Дорошин Михаил Владимирович, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кондопожского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Спиридонова Инна Николаевна, директор МОУ ДО ДЮСШ № 2

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы МОУ ДО ДЮСШ № 2 – правообладателя объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Республика Карелия, г.

Кондопога, ул. Пролетарская, д. 40.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией об их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
	Предписание № 16/1/1 от 21.06.2017 выполнено в полном объеме		

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Дорошин Михаил Владимирович, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кондопожского района УНДПР, главного инспектора государственного противопожарного района УНДПР, управления МЧС России по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 27 ” сентября 20 17 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Спиридонова Инна Николаевна, директор МОУ ДО ДЮСШ № 2

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” сентября 20 17 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)