

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Территориальный отдел в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах
ул. Комсомольская, 6, г. Кондопога, 186220 E-mail: kondrpn@yandex.ru
тел./ факс (81451) 7-66-38
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

ПРЕДПИСАНИЕ №22
должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

25 мая 2021 г.

Республика Карелия, г.Кондопога

Специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах
Лупаревой Маргаритой Андреевной

(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора,
выдавшего предписание)

при проведении внеплановой проверки в отношении Муниципального
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 г.
Кондопоги Республики Карелия, ОГРН: 1041000320130, Дата присвоения ОГРН:
02.02.2004, ИНН: 1003007768, КПП: 100301001, Место нахождения: 186223, Республика
Карелия, г.Кондопога, бульвар Юности, д.9 на основании акта проверки №282 от
25.05.2021г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих
санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических
и противоэпидемических мероприятий:

- ст.ст. 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»,
- ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней",
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020г. № 32
- Приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям», приложения № 1 к Приказу Роспотребнадзора от 20.05.2005
№ 402 "О личной медицинской книжке и санитарном паспорте",
- Приказа Министерства здравоохранения РФ «О профессиональной гигиенической
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» от 29.06.2000г.

№229,

(перечислить положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Муниципальному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 3 г. Кондопоги Республики Карелия, ОГРН: 1041000320130, Дата присвоения ОГРН: 02.02.2004, ИНН: 1003007768, КПП: 100301001 (186223, Республика Карелия, г.Кондопога, бульвар Юности, д.9)

Предписываю в срок до «17» января 2022 года:

По месту фактического осуществления деятельности в общеобразовательной организации, расположенной по адресу Республика Карелия, г.Кондопога, бульвар Юности, д.9:

- 1) В исполнение **п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»**, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее по тексту - СП 2.4.3648-20) работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.
- 2) В исполнение **п.2.4.3. СП 2.4.3648-20** покрытие столов и стульев в организации (кабинет музыки, №№108, 110, 112, 206, 214, 215, столовая) должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
- 3) В исполнение **п.2.4.4. СП 2.4.3648-20** интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены классного помещения.
- 4) В исполнение **п.2.5.1. СП 2.4.3648-20** применяемые строительные и отделочные материалы в кабинетах (кабинет музыки, №№112, 122, 308, 310, 324, гардероб) должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- 5) В исполнение **п.2.5.2. СП 2.4.3648-20** полы в помещениях (кабинет музыки, гардероб, кабинет завхоза, №№108, 110, 112, 113, 114, 115, 122, 125, 126, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 221, 223, 224, 225, туалет для мальчиков на 2 этаже, учительская, кабинет завуча, №№302, 303, 304, 306, 307, 308, 315, 321, 322, 323, 324, 325, актовый зал, рекреация перед актовым залом, кабинет педагога организатора, сцена) не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

6) В исполнение **п.2.5.3. СП 2.4.3648-20** стены и потолки помещений (гардероб, кладовая на 1 этаже младшего звена, кабинет завхоза, №№108, 112, 113, 115, 125, 208, 211, туалет для мальчиков на 2 этаже, туалет для девочек на 2 этаже младшего звена, туалет для мальчиков на 2 этаже младшего звена, рекреация 3-го этажа, туалет для девочек на 3 этаже, туалет для девочек на 3 этаже младшего звена, туалет для мальчиков на 3 этаже младшего звена, №№307, 314-лаборантская, 323, столовая, рекреация перед столовой, костюмерная, кинопроекторная) не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

7) В исполнение **п.3.4.10. СП 2.4.3648-20** для обучающихся 5 - 11 классов необходимо оборудовать комнату (кабину) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 м², оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену.

8) В исполнение **п.2.8.3. СП 2.4.3648-20** остекление окон в помещениях (медицинский кабинет, туалет для мальчиков на 2 этаже, туалет для девочек на 3 этаже, №№205, 302, столовая) должно быть выполнено из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.

9) В исполнение **п.3.4.16. СП 2.4.3648-20** расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами.

10) В исполнение **п.3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»** утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 N 58, (далее по тексту СП 3.5.3.3223-14) инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают:

- использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей;
- устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды;
- проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках;
- герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;
- защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами;
- использование профилактических охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств, безопасных для человека;
- создание свободного доступа к подсобным помещениям (мусорокамер, подвалов, лестничных клеток, чердаков), помещений для хранения пищевых продуктов и других, с целью исключения условий для укрытия грызунов.
- установку профилактических охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств безопасных для человека при наличии документов, подтверждающих качество и безопасность продукции (товаров) в случаях необходимости такого документа в соответствии с правовыми актами Таможенного союза и законодательства Российской Федерации.

11) В исполнение **п.3.11. СП 3.5.3.3223-14** санитарно-гигиенические мероприятия по защите объекта от грызунов включают:

- работы по поддержанию санитарного состояния на объектах в рабочих и подсобных помещениях, подвалах, на территории, прилегающей к объектам,
- очистку мусорокамер в жилых домах не реже 1 раза в сутки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- асфальтирование или бетонирование контейнерных площадок для сбора мусора и содержание их в чистоте;
- использование плотно закрывающихся емкостей для пищевых и бытовых отходов и регулярная их очистка;
- ежедневный вывоз мусора с дворовых территорий;
- проведение других мероприятий, соответствующих профилю объекта, предусмотренных законодательством Российской Федерации и санитарными правилами.

12) В исполнение **п.4.2. СП 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»**, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 N 83, (далее по тексту - СанПиН 3.5.2.3472-17) к числу основных мероприятий по защите объектов от синантропных членистоногих относятся:

- устройство автономных вентиляционных систем;
- герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков;
- устройство незаглубленных мусорокамер;
- применение в устройстве мусоропроводов материалов, которые пригодны для постоянной механической очистки.

13) В исполнение **п.4.3. СП 3.5.2.3472-17** при эксплуатации производственных, жилых помещений, зданий, сооружений, а также транспорта должны соблюдаться меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе:

- уборка и дезинсекции в соответствии с Санитарными правилами;
- устройство освещения в помещениях подвального типа (например, подвал, техническое подполье);
- уплотнение дверей, применение устройств автоматического закрывания дверей, укрытие вентиляционных отверстий съёмными решетками, остекление (укрытие мелкоячеистой сеткой) окон;
- устройство и поддержание в исправности цементной (асфальтовой) стяжки пола;
- поддержание в исправном состоянии отмостков и водостоков;
- своевременная очистка, осушение, проветривание и уборка в помещениях подвального типа;
- герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков.

О выполнении предписания в срок до 19.01.2022г. сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах по адресу: Республика Карелия, г.Кондопога, ул.Комсомольская, д.6, 186220, E-mail: kondrpn@yandex.ru или тел./ факс 8 (81451) 7-66-38.

Юридическое лицо в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Предписание может быть обжаловано в суд в порядке, установленном главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, в течение 3-х месяцев со дня получения предписания.

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства лицо, ответственное за его выполнение, подлежит ответственности по ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Республике Карелия в
Кондопожском, Медвежьегорском и
Пудожском районах

должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор



подпись

Лупарева М.А.

фамилия, имя, отчество