



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

188662, Ленинградская область, ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский район, тел./ факс (812)
640-05-65, телефон «доверия» (812)579-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино,
тел./ факс (812) 640-05-90, телефон «доверия» (812)579-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района

187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Вали Голубевой, д.4, тел. 8(81363)7-04-16,

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от " 17 " февраля 2021 г. № 2-17-50-25

1. Провести проверку в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
(наименование юридического лица (полностью), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН)
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЯСЬСТРОЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №2", ИНН 4718010411

2. Место нахождения: юридический адрес: Ленинградская область, Волховский район,
г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 17

фактический адрес - Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 1 Мая,
д.31 А

Категория риска: - чрезвычайно высокий

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов, категория риска объекта защиты)

3. Назначить лицом (-ами), уполномоченным (-ми) на проведение проверки:

Петрова Андрея Владимировича – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области;

Рассохина Николая Сергеевича – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области;

Романюк Татьяну Юрьевну - инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области;

Царегородцева Яна Вячеславовича – старшего инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области;

Шитову Елену Анатольевну - инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области;

Азарян Алину Микаеловну - дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160.

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(ий) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

- выполнения утверждённого ежегодного плана проведения плановых проверок объектов защиты, правообладателями которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели на 2021 год и доведённого до заинтересованных лиц посредством размещения на официальном интернет-сайте Главного управления МЧС России по Ленинградской области (<http://47.mchs.gov.ru>) и информационном стенде в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

задачами настоящей проверки являются:

- выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности;

- осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является:

- соблюдение требований пожарной безопасности органами власти, организациями и гражданами на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках), используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности.

(отметить нужное)

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «01» марта 2021 года

Проверку окончить не позднее «29» марта 2021 года

9. Правовые основания проведения проверки: часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; статья 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 45228);

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: статьи 5 и 6, разделы II, III, V, VI и приложение к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Разделы I – XXIV; Приложение 1-7 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

(ссылка на положения нормативных правовых актов, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов и нормативных документов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей)- правообладателей объекта защиты (01,02,03,04,05, 09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 марта 2021 года);

- обследование объекта защиты, территории по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, д.31 А (01,02,03,04,05, 09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 марта 2021 года);

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 45228); часть 11 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Приказ от 28 июня 2018 года N 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2018 № 52600);

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

– документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, документы по организации обучения работников предприятий мерам пожарной безопасности, в т.ч. журналы инструктажей работников и т.п.);

– техническая документация на системы противопожарной защиты проверяемого объекта защиты;

– договоры на обслуживание систем противопожарной защиты;

– акты проверок работоспособности наружного и внутреннего противопожарного водопровода проверяемого объекта защиты;

– технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами в зависимости от специфики деятельности проверяемого объекта защиты;

– акты приёмки выполненных огнезащитных и иных работ в области пожарной безопасности, выполнение которых предполагает наличие лицензии МЧС России.

учётный № проверки
472104824512 / 2021013583
(ФГИС ЕРП <https://proverka.gov.ru>)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ленинградской области
- главный государственный инспектор
Волховского района по пожарному надзору А.А. Гнедов



(подпись, заверенная печатью)

Царегородцев Ян Вячеславович – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, тел.: (81363) 704-16, ugpn_volhov@mail.ru
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Распоряжение о проведении проверки получил:

 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
 юридического лица, индивидуального предпринимателя, получившего распоряжение)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

 (подпись)

Отметка об ознакомлении с распоряжением о проведении проверки:

 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
 юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением, перед началом проверки)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

 (подпись)

Чтв, 18 Фев 2021 16:45

Подтверждение прочтения



От: Mail.Ru Notification Service <syas2.school@mail.ru>

Кому: Волхов ОНД и ПР <ugpn_volhov@mail.ru>

Здравствуйте!



Прочитано письмо: «Распоряжения 2-17-50...»

Сясьстройская СОШ № 2 <syas2.school@mail.ru>
подтверждает, что **письмо** «Распоряжения 2-17-
50...» **прочитано:** Четверг, 18 февраля 2021, 16:45
+03:00.

Напоминаем, что вы отправляли это письмо:
Четверг, 18 февраля 2021, 16:25 +03:00.

При себе иметь паспорт, или иной документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации, подтверждающий личность гражданина, надлежащим образом оформленную доверенность.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. (...)

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

Статья 25.5. Защитник и представитель

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Извещение направлено лицу, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, на _____

(способ направления извещения)

« ____ » 2021 г.

Извещение получил, права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, мне разъяснены, «26» 03 2021 г.



Подпись должностного лица, вынесшего извещение _____ И.С. Рассохин

Для передачи указанному лицу по указанному адресу получил _____

(должность лица, получившего извещение для передачи)

« ____ » 2021 г.

(дата)

(подпись)

(Фамилия и инициалы)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Волховского района

ул. Вали Голубевой, д. 4, г. Волхов,
Ленинградская область, 187400
тел., факс: (81363) 7-04-16
телефон «доверия»: (812) 579-99-99

Муниципальное
общеобразовательное бюджетное
учреждение «Сясьстройская средняя
общеобразовательная школа №2»

Ленинградская область, Волховский
район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября,
д. 17

26.03.2021 № МБ-180-2-17-236

На № _____ от _____

Уведомляю Вас, что в соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в **15 ч. 00 мин. 29.03.2021** в ОНДиПР Волховского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Вали Голубевой, д. 4, по результатам проведения плановой проверки МОБУ "Сясьстройская СОШ №2» по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, д.31 А, будут составлены документы (акт, предписание) по проверке соблюдения требований пожарной безопасности.

В связи с изложенным, руководствуясь частью 4 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ, необходимо обеспечить явку законного представителя юридического лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, являющегося правообладателем объекта защиты для составления документов по проверке соблюдения требований пожарной безопасности.

В случае неявки законного представителя юридического лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, документы по проверке соблюдения требований пожарной безопасности будут составлены в его(их) отсутствие, так как указанному(-ым) лицу(-ам) надлежащим образом сообщено о дате, времени и месте составления документов.

Заместитель начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
Волховского района



Н.С. Рассохин

Царегородцев Я.В.
(881363) 7-04-16
О направлении уведомления

01.04.2021

ПРОТОКОЛ № 2-17-45-34
об административном правонарушении

«29» марта 2021 г.
15 час. 00 мин.
(дата и время составления)

г. Волхов
ул. Вали Голубевой, д. 4

(место составления)

Я, Государственный инспектор Волховского района по пожарному надзору, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Царегородцев Ян Вячеславович, осуществляющий деятельность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 "О государственном пожарном надзоре", руководствуясь статьями 2.10, 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что

(должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)

1. Фамилия, имя, отчество: Богомолова Ирина Викторовна
2. Гражданство: Российская Федерация
3. Дата и место рождения: 05.07.1967 г.р. п. Сясьстрой, Волховского района, Ленинградской области
4. Адрес места жительства: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 18 - Июля, д. 10, кв. 1
5. Место работы, учёбы: МОБУ «Сясьстройская СОШ №2»
6. Занимаемая должность: директор
7. Семейное положение: не замужем
8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 4111 430552 от 10.07.2012, выдан ТП №91 отдела УФМС России по СПб и ЛО в Волховском р-не;
9. Привлекался(сь) ли ранее к административной ответственности и когда нет в присутствии свидетелей и потерпевших (при их наличии):

29.03.2021 в 15 часов 00 минут установлено, что в период с 01.03.2021 по 29.03.2021 г. при проведении плановой проверки за соблюдением требований пожарной безопасности, на основании Распоряжения от 17 февраля 2021 года № 2-17-50-25 Главного государственного инспектора Волховского района по пожарному надзору Гнедова Артема Алексеевича, объекта защиты – здания детского сада по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, д.31 А, правообладателем которого является - Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2», ИНН 4718010394, должностное лицо - директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2» - Богомолова Ирина Викторовна не обеспечила содержание распоряжающимся имуществом, в соответствии с требованиями нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности, установленных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно допустила их нарушение:

1	2	3
1.	Руководителем организации не обеспечено для помещения кладовой, размещенного в группе №10 здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	ст. 1 ч.2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 4 ч. 3 ч. 4, Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
2.	Руководителем организации не обеспечено для помещения кладовой, размещенного в группе №9 здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	ст. 1 ч.2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 4 ч. 3 ч. 4, Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
3.	Руководителем организации не обеспечено для помещения кладовой, размещенного в группе №6 здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	ст. 1 ч.2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 4 ч. 3 ч. 4, Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
4.	Руководителем организации не обеспечено для помещения кладовой, размещенного в группе №7 здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	ст. 1 ч.2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 4 ч. 3 ч. 4, Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Права, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ мне разъяснены и понятны


(подпись)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.


2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.


3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении:

с фотокамеры ознакомлено 

Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации я не обязан (а) свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых определен примечанием п. 4 ст.5 УПК РФ 


(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _____

К протоколу прилагается:

_____ (перечень прилагаемых документов и вещей)

Протокол и материалы административного дела будут рассмотрены «09» апреля 2021 года в 15 час.00 мин. по адресу: Ленинградская область, Волхов, Вали Голубевой, д. 4, каб. №2


(подпись законного представителя юридического лица, в отношении которого составлен протокол)

Согласен (на) на уведомление меня о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении по средствам СМС сообщения по телефону-

_____, либо на электронную почту в сети интернет: _____
(номер телефона и подпись)

Протокол прочитан _____, замечания к протоколу _____
(лично, вслух должностным лицом) (поступили, не поступили)
(содержание замечаний)

Ознакомлен(а)


подпись

Богачаев И.В.
ФИО

От подписи отказался(сь)

(зачеркнуть в случае подписания протокола)

Должностное лицо, составившее протокол


подпись

/Царегородцев Я.В.
ФИО

С содержанием протокола ознакомлен(а), копию протокола получил(а) «29» марта 2021 г.


подпись

Богачаев И.В.
ФИО

ПРОТОКОЛ № 2-17-45-35
об административном правонарушении

«29» марта 2021 г.
15 час. 00 мин.
(дата и время составления)

г. Волхов
ул. Вали Голубевой, д. 4

(место составления)

Я, Государственный инспектор Волховского района по пожарному надзору, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Царегородцев Ян Вячеславович, осуществляющий деятельность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 "О государственном пожарном надзоре", и руководствуясь статьями 2.10, 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что

(должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)

1. **Наименование юридического лица** Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2»
2. **Юридический адрес:** 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 17
3. **Фактический адрес:** 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, д.31 А
4. **Орган, зарегистрировавший юридическое лицо, дата регистрации, номер регистрационного свидетельства:** Инспекция Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области
5. **Иные сведения о юридическом лице** ОГРН 1024702049349 ИНН 4718010411 КПП 470201001
6. **Ф.И.О., должность, законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его полномочия:** Директор МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» Богомолова Ирина Викторовна, Постановление Администрации Волховского муниципального района Ленинградской области № 1528 от 04.06.2018 «О назначении Богомоловой И.В.»
7. **Документ, удостоверяющий личность законного представителя:** паспорт 4111 430552 выдан ТП №91 отдела УФМС России по СПб и ЛО в Волховском районе 10.07.2012
8. **Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда нет**
В присутствии свидетелей и потерпевших (при их наличии): _____
(фамилии, имена, отчества свидетелей и (или) потерпевших, адреса их места жительства)

В период с 01.03.2021 по 29.03.2021 г. при проведении плановой проверки за соблюдением требований пожарной безопасности, на основании Распоряжения от 17 февраля 2021 года № 2-17-50-25 Главного государственного инспектора Волховского района по пожарному надзору Гнедова Артема Алексеевича, объекта защиты – здания детского сада по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, д.31 А, правообладателем которого является - Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2», юридическое лицо не обеспечило содержание распоряжающимся имуществом, в соответствии с требованиями нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности, установленных:

Федеральным законом №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно допустило их нарушение:

1. На 1-м этаже общего коридора, допущено применение отделочного материала для покрытия стен, на путях эвакуации с более высокими показателями пожарной опасности, чем КМ1 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен - краска)	Статья 134 п.6 таблица 28, Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
---	---

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Законному представителю юридического лица разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

Права, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ мне разъяснены и понятны

В. С.
(подпись)

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении:

В. С. протоколом формирования

Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации я не обязан (а) свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых определен примечанием п. 4 ст.5 УПК РФ


В. С.
(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

К протоколу прилагается:

(перечень прилагаемых документов и вещей)

Протокол и материалы административного дела будут рассмотрены «09» апреля 2021 года в 15 час.00 мин. по адресу: Ленинградская область, Волхов, Вали Голубевой, д. 4, каб. №1


(подпись законного представителя юридического лица, в отношении которого составлен протокол)

Согласен (на) на уведомление меня о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении по средствам СМС сообщения по телефону- _____, либо на электронную почту в сети интернет: _____
(номер телефона и подпись)

Протокол прочитан _____, замечания к протоколу _____
(лично, вслух должностным лицом) (поступили, не поступили)

(содержание замечаний)

Законный представитель юридического лица:


подпись

Бочаров И.В.
ФИО

От подписи отказался(сь)
(зачеркнуть в случае подписания протокола)

Должностное лицо, составившее протокол


подпись

Царегородцев Я.В.
ФИО

С содержанием протокола ознакомлен(а), копию протокола получил(а)

«29» марта 2021 г.


Бочаров И.В.



Директору МОБУ «Сясьстройская
СОШ №2»
Богомоловой И.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о времени и месте составления протокола
об административном правонарушении

г. Волхов, ул. Вали Голубевой, д. 4
(место вынесения)

Я, государственный инспектор Волховского района по пожарному надзору Царегородцев Ян Вячеславович,

(должность, подразделение, звание, фамилия, инициалы должностного лица Госпожнадзора, направившего извещение)

сообщаю, что Вам, необходимо явиться к 15 час. 00 мин. «29» марта 2021 года в отдел надзорной деятельности Волховского района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Вали Голубевой, д. 4.

(наименование и адрес органа Госпожнадзора, кабинет должностного лица)

для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренного статьей 20.4 ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, совершенного на объекте защиты – детского сада, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Мая, д. 31 А, по результатам плановой проверки на основании распоряжения № 2-17-50-25 от 17.02.2021

(место совершения правонарушения)

в качестве лица, привлекаемого к административной ответственности

(лица, привлекаемого к административной ответственности, потерпевшего)

При себе иметь паспорт, или иной документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации, подтверждающий личность гражданина, надлежащим образом оформленную доверенность.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. (...).

Статья 25.5. Защитник и представитель

- 1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.
- 2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.
- 3. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Извещение направлено лицу, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, на _____
 « » ____ 2021 г. (способ направления извещения)

Извещение получил, права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, мне разъяснены, « ____ » _____ 2021 г. _____
 (подпись лица, которому адресовано извещение)

Подпись должностного лица, вынесшего извещение _____ Я.В. Царегородцев
 Для передачи указанному лицу по указанному адресу получил _____
 _____ (должность лица, получившего извещение для передачи)
 « ____ » _____ 2021 г. _____
 (дата) (подпись) (Фамилия и инициалы)





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

ул. Оборонная, д.51, г. Мурино, Всеволожский район, Ленинградская область,
188662, тел. (812)640-05-90, 47.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Оборонная, д.51, г. Мурино, Всеволожский район, Ленинградская область,
188662, тел. (812)640-05-90, 47.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района
187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Вали Голубевой, д. 4

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-17-50-25

г. Волхов, ул. Вали Голубевой, д.4
(место составления акта)

15 ч.- 00 мин.
(время составления)

29.03.2021
(дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДиПР Волховского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области от 17 февраля 2021 года № 2-17-50-25
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания детского сада
(вид проверки)

Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, д.31 А.
(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2»;
ИНН 4718010411

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 01 »	марта	20 21	г. с	14	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	1ч.
« 24 »	марта	20 21	г. с	09	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	2 ч.
« 29 »	марта	20 21	г. с	14	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	1 мин

Общая продолжительность проверки: «03» дня (ей) («04» часа 00 минут)
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: директор МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» Богомолова И.В. « 16 » часов « 25 » минут «18» февраля 2021 г.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя) (подпись)

Лицо(-а), проводившее (-ие) проверку: Царегородцев Ян Вячеславович – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области;
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по безопасности МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» Алексаничев В.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, д.31 А.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Отчет о результатах расчета пожарного риска: не проводился

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не предоставлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Руководителем организации не обеспечено для помещения кладовой, размещенного в группе №10 здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	ст. 1 ч.2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 4 ч. 3 ч. 4, Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Директор МОБУ "Сясьстройская СОШ №2» Богомолова И.В.
2.	Руководителем организации не обеспечено для помещения кладовой, размещенного в группе №9 здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	ст. 1 ч.2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 4 ч. 3 ч. 4, Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и	Директор МОБУ "Сясьстройская СОШ №2» Богомолова И.В.

3.	Руководителем организации не обеспечено для помещения кладовой, размещенного в группе №6 здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	конструктивным решениям» ст. 1 ч.2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 4 ч. 3 ч. 4, Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Директор МОБУ "Сясьстройская СОШ №2» Богомолова И.В.
4.	Руководителем организации не обеспечено для помещения кладовой, размещенного в группе №7 здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	ст. 1 ч.2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 4 ч. 3 ч. 4, Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Директор МОБУ "Сясьстройская СОШ №2» Богомолова И.В.
5.	На 1-м этаже общего коридора, допущено применение отделочного материала для покрытия стен, на путях эвакуации с более высокими показателями пожарной опасности, чем КМ1 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен - краска)	Статья 134 п.6 таблица 28, Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МОБУ "Сясьстройская СОШ №2»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: _____
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Акт инструктажа;
2. Акт тренировки эвакуации;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Царегородцев Ян Вячеславович – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 29 ” марта

20 21 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Богомолова И.В., директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” марта

20 21 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

ул. Оборонная, д.51, г. Мурино, Всеволожский район, Ленинградская область, 188662,
тел. (812)640-05-90

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Оборонная, д.51, г. Мурино, Всеволожский район, Ленинградская область, 188662,
тел. (812)640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Вали Голубевой, д. 4 тел (881363)70416

Предписание № 2-17-50-25 /1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясьстройская
средняя общеобразовательная школа №2»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

распоряжение ОНДиПР Волховского района УНДиПР Главного управления МЧС
России по Ленинградской области от 17 февраля 2021 года № 2-17-50-25

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 01.03.2021 по 29.03.2021 года Царегородцевым Яном Вячеславовичем –
Государственным инспектором Волховского района по пожарному надзору, старшим
инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ленинградской области, проведена плановая проверка объекта защиты –
здания детского сада по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.
Сясьстрой, ул. 1 Мая, д.31 А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа
ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заместителем директора по безопасности МОБУ «Сясьстройская СОШ №2»
Алексаничевым В.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	Руководителем организации не обеспечено для помещения кладовой, размещенного в группе №10 здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130..	ст. 1 ч.2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 4 ч . 3 ч. 4, Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.07.2021	
2.	Руководителем организации не обеспечено для помещения кладовой, размещенного в группе №9 здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	ст. 1 ч.2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 4 ч . 3 ч. 4, Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.07.2021	
3.	Руководителем организации не обеспечено для помещения кладовой, размещенного в группе №6 здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	ст. 1 ч.2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 4 ч . 3 ч. 4, Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.07.2021	
4.	Руководителем организации не обеспечено для помещения кладовой, размещенного в группе №7 здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	ст. 1 ч.2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 4 ч . 3 ч. 4, Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.07.2021	
5.	На 1-м этаже общего коридора, допущено применение отделочного материала для покрытия стен, на путях эвакуации с более высокими показателями пожарной опасности, чем КМ1 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен - краска)	Статья 134 п.6 таблица 28, Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Государственный инспектор Волховского района по
пожарному надзору, старший инспектор отделения
надзорной деятельности и профилактической работы
отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Волховского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ленинградской области

Царегородцев Ян Вячеславович
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«29» марта 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор МОБУ «Сясьстройская СОШ №2»

Богомолова И.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)

«29» марта 2021 г.

(подпись)