

государственный инспектор Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Жук Наталия Васильевна.

При проведении проверки присутствовали: директор МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» Богомолова Ирина Викторовна, заместитель директора по АХЧ Веселова Ирина Сергеевна.

В ходе проведения проверки установлено:

Адрес: юридический -187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 17;

фактический - 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 17; 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, д. 31А; 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, д. 39А.

Основной вид деятельности: образование среднее общее.

ИНН 4718010411, ОГРН 1024702049349, ОКВЭД 85.14.

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100%.

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: нет.

Руководитель: директор МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» Богомолова Ирина Викторовна (постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 04.06.2018 № 1528 «О назначении Богомоловой И.В.»), тел. (81363) 54577.

Технический руководитель: нет.

Финансовые затраты на энергоресурсы за 2020: 5831336,21 рублей.

Ответственный по энергосбережению: ---

	Электро энергия	Тепловая энергия	Газ	Вода
Количество объектов, подключенных к сетям централизованного энергоснабжения	3	3	---	3
Оснащенность приборами учета (+/-)	3+	3+	---	3+

1. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлена, принята 28.12.2020 на период 2021-2023 годов (Информация о показателях программы приведена в приложении № 1 к акту);


2. В соответствии со статьёй 16 Закона № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития России № 707 от 28.10.2019, зарегистрированного Минюстом России от 27.02.2020 за № 57630, МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» представила декларацию о потреблении энергетических ресурсов за 2019 год в Минэкономразвития России 27.04.2020 на адрес электронной почты: dec@economy.gov.ru;

3. МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» осуществляет право оперативного управления имуществом муниципального образования Волховский район Ленинградской области - 3 здания (договор от 12.12.2007 № 1831; от 27.12.2004 № 1261; от 05.12.2005 № 1530) (Информация об обеспеченности узлами учёта потребляемых энергетических ресурсов приведена в приложении № 2 к акту).


В ходе проведения проверки нарушений законодательства в области энергосбережения не установлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

Государственный инспектор


 В.Л. Шагин
 (подпись проверяющего)

Директор МОБУ «Сясьстройская СОШ
 № 2»



 И.В. Богомолова
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Приложение 1 - Информация о показателях программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
2. Приложение № 2 – Данные о выполнении требований об оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов нежилых зданий, строений, сооружений.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор


 Н. В. Жук
 (подпись)

Государственный инспектор



 В. Л. Шагин
 (подпись)

С актом проверки № 23-2814-2754/А от 15.06.2021 ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: директор МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» Богомолова Ирина Викторовна

«15» июня 2021 г.


 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Информация о наличии и основных показателях программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для юридических лиц с участием государства и муниципального образования

1.	Наименование юридического лица		Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее - МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2»)	
2.	Субъект Российской Федерации		47	
3.	Организационно-правовая форма		Государственное учреждение	
4.	Доля государственной (муниципальной) собственности, %		100	
5.	Юридический адрес		187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 17.	
6.	Фактический адрес		187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 17; 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, д. 31А; 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 1 Мая, д. 39А.	
7.	ИНН		4718010411	
8.	ОКВЭД		85.14 - образование среднее общее.	
9.	ФИО руководителя		Директор МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» Богомолова Ирина Викторовна.	
10.	Телефон		(81363) 54577	
11.	Наличие программы (есть/нет)		Есть.	
12.	Дата принятия программы		28.12.2020	
13.	Период действия программы		2021 – 2023гг.	
14.	Общий бюджет программы, тыс. руб.		2223,9	
15.	Ожидаемый эффект от реализации программы, тыс. руб.		5805,31	
16.	Соответствие	Целевые показатели, достижение которых должно быть обеспечено	Экономия электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды.	
17.	принятой программы требования м ч.1 ст.25 Федерального закона от 23.11.2019 №261-ФЗ	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Организационные Технические и технологические	
18.			Обучение персонала, контроль использования энергоресурсов. Внедрение энергосберегающих технологий: замена ламп освещения, замена оконных блоков, утепление, оснащение отопительной системы, приборами автоматического или ручного регулирования.	
19.		Ожидаемые результаты	в стоимостном выражении	Электрическая энергия – 1447,72 тыс. руб. в год, тепловая энергия – 4139 тыс. руб. в год, холодная вода – 157,25 тыс. руб. в год.
20.			в натуральном выражении	Электрическая энергия – 154639,72 кВт/ч в год, тепловая энергия – 1349,98 Гкал в год, холодная вода - 1565,84 м ³ в год.

Данные о выполнении требований об оснащённости приборами учёта
используемых энергетических ресурсов жилых зданий, строений, сооружений

№ п/п	Субъект Российской Федерации	ОГРН	Количество объектов-всего	Количество объектов, соответствующих требованиям
1	2	3	4	5
1	Ленинградская область	1024702049349	3	3