



РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Архангельской области)

Вельский территориальный отдел

ул. Октябрьская, д. 5а, строение №1, г. Вельск, 165150
тел.: (81836) 62667; факс: (81836) 62667; <http://29.rospotrebnadzor.ru>; e-mail: velsk@29.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

Предписание № 44/2021- пр.

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

« 17 » марта 2021 года

г. Вельск

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

главным специалистом-экспертом Натальей Александровной Рогачевой

(должность, фамилия, имя, отчество)

при осуществлении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Подюжская средняя школа имени В.А. Абрамова»: акта проверки от 17.03.2021 г. № 44/02-4/2021 по контролю (надзору) с 20.01.2021 г. по 15.02.2021 г. с целью выполнения плана плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Архангельской области на 2021 год в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Подюжская средняя школа имени В.А. Абрамова» по адресу: 164026, Архангельская область, Коношский район, п. Подюга, ул. Школьная, д. 51, Коношский район, п. Подюга, ул. Советская, д. 20, Коношский район, п. Подюга, ул. Советская, д. 20, строение 1, Коношский район, п. Подюга, ул. Советская, д. 20, строение 2, А, Коношский р-н, п. Подюга, ул. Советская, д. 20, строение 3, Коношский район, п. Подюга, ул. Советская, д. 18 а.

Юридический адрес: 164026, Архангельская область, Коношский район, п. Подюга, ул. Школьная, д. 51;

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) от 17.03.2021 № 44/02-4/2021

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

МБОУ «Подюжская СШ»

1. Потолки и стены имеют дефекты и повреждения, следы протеканий и отделку не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в библиотеке и рекреация 2 этаж, в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
2. Очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется самими работниками, при обследовании технического состояния вентиляции без инструментального измерения объемов вытяжки воздуха, в нарушение п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.
3. Боковое естественное левостороннее освещение имеют не все учебные помещения, так в технологии мальчиков (столярная мастерская) правостороннее естественное освещение, в нарушение п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20.
4. Окна помещений, открываемые в весенний, летний и осенние периоды не оборудованы москитными сетками, в нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.
5. Минимальная диагональ экран электронных средств облучения - ноутбука составляет менее 14 дюймов (11,6 дюймов диагональ экрана), в нарушение таблицы 6.3 СанПиН 1.2.3685-21, в нарушение п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.

6. В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы выявлены нарушения требований п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:
- отсутствует заключение терапевта /заключение врачебной комиссии ЛМК у следующих работников: Орлова Ю.П.;
 - отсутствует отметка о прохождении ФОГ у следующих работников: Девонкина Е.Е., Красавина Ю.В., Качанова Т.А., Орлова Ю.П., Пастухова Л.А., Иванова М.В., Симановская А.Н., Порохина Н.И., Романова Н.В., Березина И.Ю., Круподерова Н.Б.;
 - отсутствует информация о прививках против кори у следующих работников: Вострякова Т.В., Девонкина Е.Е., Зайкова Е.В., Карпова Е.В., Кондюров С.Н., Коковин А.А., Качанова Т.А., Морозова Е.В., Орлов В.Т., Цеханович Е.В., Цуварева О.Н., Иванова М.В., Краева Е.П., Маринина А.А., Трофименко Л.Б., Туманова М.В., Тухватчина Н.М., Шубина Е.В., Юдина А.К.;
 - имеется отметка об одной прививке против кори, без указания информации о вакцинации/ревакцинации у следующих работников: Вохтомина О.Н., Гичка Т.А., Захарова И.А., Красавина Ю.В., Лодыгин А.Ю., Орлова Ю.П., Прохорова Ю.А., Пастухова Л.А., Страшненкова С.Н., Савкова О.А., Смирнов А.Н., Сотникова Е.Н., Турабова Е.В., Черненко М.В., Капинос О.А., Литвинов В.Н., Симановская Т.И., Симановская А.Н., Порохина Н.И., Рачицкая Л.С., Красавина Н.Б., Быкова А.В., Диденко А.А., Карпова О.В., Мосякина М.А., Попов Д.В., Страшненкова Е.А., Турундаевская - Лашко О.И., Корытова Е.М., Касаткина Т.В., Быкова Г.В., Карпова Т.В., Тюкачева Т.С., Симановская Н.В., Круподерова Н.Б.;
 - отсутствует информация о прививках против дифтерии и столбняка (за последние 10 лет) у следующих работников: Агаркова А.А., Вострякова Т.В., Гичка Т.А., Девонкина Е.Е., Зайкова Е.В., Егорова Г.В., Карпова Е.В., Коковин А.А., Качанова Т.А., Морозова Е.В., Симановская Е.С., Турабова Е.В., Цеханович Е.В., Цуварева О.Н., Иванова М.В., Бойкова Н.И., Краева Е.П., Мосякина М.А., Некрасов С.А., Некрасова Е.С., Туманова М.В., Тухватчина Н.М., Шубина Е.В., Юдина А.К.;
 - отсутствует информация о трех прививках вакцинального комплекса против вирусного гепатита В у следующих работников: Вострякова Т.В., Девонкина Е.Е., Зайкова Е.В., Карпова Е.В., Коковин А.А., Качанова Т.А., Морозова Е.В., Цеханович Е.В., Цуварева О.Н., Иванова М.В., Краева Е.П., Трофименко Л.Б., Тухватчина Н.М., Шубина Е.В., Юдина А.К.;
 - отсутствует информация об иммунизации против гриппа у всех работников МБОУ «Подюжская СШ им.В.А.Абрамова»;
 - отсутствует информация о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по занимаемой должности (подлежащих обучению) у следующих работников: Агаркова А.А., Вохтомина О.Н., Васильева Е.Н., Гичка Т.А., Девонкина Е.Е., Егорова Г.В., Захарова И.А., Красавина Ю.В., Качанова Т.А., Прохорова Ю.А., Савкова О.А., Смирнов А.Н., Сотникова Е.Н., Тельминова С.А., Черненко М.В., Устинова И.Н. (экспертное заключение №ФЗ-47/75 от 04 марта 2021 г.)

Организация питания.

1. Проба воды водопроводной, отобранная из водоразборного крана для пищевых целей в горячем цехе столовой Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Подюжская средняя школа им. В. А. Абрамова» (МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова») по адресу Архангельская область, Коношский район, п. Подюга, ул. Школьная, д.51(протокол исследования № 205 от 11.03.2021.2021 г. филиала № 3 ФБУЗ «ЦГ и Э в Архангельской области» по исследованным показателям – железо общее - $0,94 \pm 0,24 \text{ мг/дм}^3$ (мг/л) при гигиеническом нормативе не более 0,3мг/л не соответствует требованиям п/п 556 таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи потребителю не используются термометры, в нарушение п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
3. В школе не проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20.

Структурное подразделение «Детский сад «Лучик»

1. Планировка помещений дошкольной организации не обеспечивает возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы - одна общая раздельная комната для групп «Звездочка» и «Солнышко», в нарушение п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.
2. В детском саду в группе Солнышко в буфетной не оборудована автономная система водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, в нарушение п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.
3. Конструкция окон не предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, форточки маленькие), в нарушение п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20..
4. Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, допускается наличие трещин, в нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.
5. Постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, в нарушение п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20.
6. Используют кухонную посуду для приготовления блюд используют из алюминия, а не из нержавеющей стали, в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
7. В детском саду не проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20.

Данные свидетельствуют о нарушении требований п.8.1.2. Приложения № 7 таблицы № 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». (устранили во время проверки что является нарушением п/п 556 таблицы 3.13, таблица 6.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 2.5.3, п. 2.7.4, п. 3.4.12, п. 2.4.13, п. 1.5, п. 1.8, п. 3.1.3, п. 2.4.4, п. 2.6.1, п. 2.7.2, п. 2.8.3, п. 2.11.5 **СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; **п.2.21, п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке; описание фактически выявленных нарушений)

На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» **предписываю:**
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Подюжская средняя

школа имени В.А. Абрамова» и должностному лицу - и.о. директора школы Востряковой Татьяне Васильевне
164026, Архангельская область, Коношский район, п. Подюга, ул. Школьная, д. 51

ИНН 2912003637 ОГРН 1032901820456

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленные нарушения
путем выполнения следующих требований:

Срок выполнения до 01 сентября 2022 г.

1. Провести ремонт потолка и стен с устранением дефектов и повреждений, следов протекания материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в библиотеке и рекреация 2 этаж.
2. Представить документы подтверждающие проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем (за последний год).
3. Оборудовать боковое естественное левостороннее освещение в технологии мальчиков.
4. Оборудовать окна помещений, открываемые в весенний, летний и осенние периоды москитными сетками.
5. Обеспечить учреждение водой, отвечающей требованиям к питьевой воде по содержанию железа общего не более 0,3 мг/л.
6. Не использовать для обучения электронные средства облучения - ноутбук с диагональю менее 14 дюймов.
7. Использовать с целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи потребителю термометры.
8. Обеспечить в школе проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.
9. В соответствии с экспертным заключением от 09.02.2021 года № 9/28 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» представить личные медицинские книжки со сведениями

- предоставить отметку о своевременном прохождении ФОГ у следующих работников: Девонкина Е.Е., Красавина Ю.В., Качанова Т.А., Орлова Ю.П., Пастухова Л.А., Иванова М.В., Симановская А.Н., Порохина Н.И., Романова Н.В., Березина И.Ю., Круподерова Н.Б.;

- представить личные медицинские книжки со сведениями о прививках против кори у следующих работников: Вострякова Т.В., Девонкина Е.Е., Зайкова Е.В., Карпова Е.В., Кондюров С.Н., Коковин А.А., Качанова Т.А., Морозова Е.В., Орлов В.Т., Цеханович Е.В., Цуварева О.Н., Иванова М.В., Краева Е.П., Маринина А.А., Трофименко Л.Б., Туманова М.В., Тухватчина Н.М., Шубина Е.В., Юдина А.К.;

- представить личные медицинские книжки со сведениями о прививках против кори, с указанием информации о вакцинации/ревакцинации у следующих работников: Вохтомина О.Н., Гичка Т.А., Захарова И.А., Красавина Ю.В., Лодыгин А.Ю., Орлова Ю.П., Прохорова Ю.А., Пастухова Л.А., Страшненкова С.Н., Савкова О.А., Смирнов А.Н., Сотникова Е.Н., Турабова Е.В., Черненко М.В., Капинос О.А., Литвинов В.Н., Симановская Т.И., Симановская А.Н., Порохина Н.И., Рачицкая Л.С., Красавина Н.Б., Быкова А.В., Диденко А.А., Карпова О.В., Мосякина М.А., Попов Д.В., Страшненкова Е.А., Турундаевская - Лашко О.И., Кoryтова Е.М., Касаткина Т.В., Быкова Г.В., Карпова Т.В.,

Тюкачева Т.С., Симановская Н.В., Круподерова Н.Б.;

- представить личные медицинские книжки со сведениями о прививках против дифтерии и столбняка (за последние 10 лет) у следующих работников: Агаркова А.А., Вострякова Т.В., Гичка Т.А., Девонкина Е.Е., Зайкова Е.В., Егорова Г.В., Карпова Е.В., Коковин А.А., Качанова Т.А., Морозова Е.В., Симановская Е.С., Турабова Е.В., Цеханович Е.В., Цуварева О.Н., Иванова М.В., Бойкова Н.И., Краева Е.П., Мосякина М.А., Некрасов С.А., Некрасова Е.С., Туманова М.В., Тухватчина Н.М., Шубина Е.В., Юдина А.К.;

- представить личные медицинские книжки со сведениями о трех прививках вакцинального комплекса против вирусного гепатита В у следующих работников: Вострякова Т.В., Девонкина Е.Е., Зайкова Е.В., Карпова Е.В., Коковин А.А., Качанова Т.А., Морозова Е.В., Цеханович Е.В., Цуварева О.Н., Иванова М.В., Краева Е.П., Трофименко Л.Б., Тухватчина Н.М., Шубина Е.В., Юдина А.К.;

- представить личные медицинские книжки со сведениями о прививках против гриппа у всех работников МБОУ «Подюжская СШ им.В.А.Абрамова»;

- представить личные медицинские книжки со сведениями о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по занимаемой должности (подлежащих обучению) у следующих работников: Агаркова А.А., Вохтомина О.Н., Васильева Е.Н., Гичка Т.А., Девонкина Е.Е., Егорова Г.В., Захарова И.А., Красавина Ю.В., Качанова Т.А., Прохорова Ю.А., Савкова О.А., Смирнов А.Н., Сотникова Е.Н., Тельминова С.А., Черненко М.В., Устинова И.Н. (экспертное заключение №Ф3-47/75 от 04 марта 2021 г.)

Структурное подразделение «Детский сад «Лучик»

1. Сделать планировку помещений дошкольной организации обеспечивающей возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы - разные раздевальная комната для групп «Звездочка» и «Солнышко».
2. Оборудовать в детском саду в группе Солнышко в буфетной автономную систему водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.
3. Предусмотреть конструкцию окон с возможностью организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей.
4. Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета во всех помещениях детского сада.
5. Обеспечить проведение постельных принадлежностей химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.
6. Использовать посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали
7. Обеспечить проведение в детском саду производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Вельский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – ТО Управления) в письменном виде **в срок до «02» сентября 2022 года** (дата поступления документов в канцелярию ТО Управления).

Настоящее предписание имеет юридическую силу.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае

если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Вельский районный суд г. Вельска (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо
Главный специалист-эксперт _____ Н.А.Рогачева
(должность) (подпись) (фамилия, и.о.)

Предписание получил(а), об ответственности предупрежден(а):

« 17 » марта 2021 г.

И.о. директор МБОУ «Подюжской
СШ им. В.А. Абрамова Вострякова
Т.В.

_____ (подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением, квитанция от № _____

* по номеру распоряжения о проведении проверки