



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области

163000, г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, т/ф (8182) 65-14-94; E-mail: mchs29@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

163000, г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, д. 51, тел. 8(8182)28-80-15; E-mail: ogpnundao@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска

163062, г. Архангельск, ул. Папанина, дом 28, корп.1, тел. 8(8182) 69-39-49; E-mail: nadzorarh@yandex.ru

Предписание № 43/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Основная школа № 48 (сокращенное наименование – МБОУ ОШ № 48), ОГРН 1022900527870, ИНН 2901041824, юридический адрес: 163019, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Приморская, д. 13.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от «25» февраля 2020 года № 43 начальника отдела ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области - главного государственного инспектора г. Архангельска по пожарному надзору Семенова Дмитрия Алексеевича, ст. 6.1, 34, 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период:

“ 05 ” марта 2020 г. с 12 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 03ч.00м.

“ 19 ” марта 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 01ч.00м.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 04 часа 00 минут

(рабочих дней; часов)

проведена проверка:

Свентиловым Артёмом Александровичем – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов ОНДиПР г. Архангельска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области, - государственный инспектор г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку,

здание школы по адресу: г. Архангельск, ул. Приморская, д. 13

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МБОУ ОШ № 48 Тухватулиной Алёной Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (далее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр. дпис. ания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Допускается использование технического этажа (подвала 2-ух этажного здания) для хранения оборудования, мебели и других предметов (деревянный настил разложен по всей площади подвала)	п. 23 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	01.10.2020	

2. Не разделены между собой ограждающими конструкциями помещения различных классов функциональной пожарной опасности: двери, отделяющие помещение кладовой на первом этаже выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30 (помещение 1-го этажа №36, согласно технического паспорта).	п. 3.3 СНиП II-A.5-62 ч. 1 ст. 88, таблица 24 Федерального закона № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 п. 4 ст. 4 ФЗ № 123	01.10.2020
---	---	------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы
Октябрьского, Соломбальского, Северного, и
Маймаксанского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской области -
государственный инспектор г. Архангельска
Архангельской области по пожарному надзору

Свентиллов Артём Александрович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » марта 2020 г.



(Handwritten signature)

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

• Директор МБОУ ОШ № 48 Тухватулина Алёна Владимировна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » марта 20 20 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору