

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Архангельской области**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Архангельска**  
**УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области**  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 148/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,**  
**о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности**  
**на объектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования "Город Архангельск" основная школа № 48 ИНН 2901041824, ОГРН 1022900527870, юридический адрес: 163069, Архангельская область, город Архангельск, ул. Приморская, 13.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения от 23 марта 2021 года № 148 ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

в период с 08 апреля по 26 апреля 2021 года Заусаевым Дмитрием Игоревичем – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского, Варавино-Фактория, Майская горка, Исакогорского и Цигломенского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области - государственный инспектор г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору проведена плановая проверка объекта защиты - здание детского сада, объекту защиты присвоена категория **чрезвычайно высокого риска**, по адресу: город Архангельск, ул. Приморская, дом 3, корп. 1

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ФЛ ПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

Совместно с Директором МБОУ ОШ № 48 Тухватулиной А.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (далее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), не обеспечено ежегодное проведение испытаний данных систем до их замены в установленном порядке.	п. 54 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Правила противопожарного режима в РФ» (далее ППР в РФ);	01.08.2022	
2.	В ограждающих конструкциях, разделяющих части здания и помещений различных классов функциональной пожарной опасности (Ф 5.2 и Ф 1.1), отсутствует дверь с пределом	ч. 1-3 Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной	01.08.2022	

огнестойкости не менее предела огнестойкости противопожарной стены, а именно: помещения книгохранилища (№ 23 согласно технического паспорта) (Ф 5.2), не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости от коридора.	безопасности п. 5.2.4 СП 4.13130		
--	----------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы  
Ломоносовского, Варавино-Фактория, майская горка, Исакогорского  
и Цигломенского округов

ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления

МЧС России по Архангельской области -

государственный инспектор г. Архангельска

Архангельской области по пожарному надзору

Заусаев Дмитрий Игоревич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«26» апреля 2021 г.

М.Л.

Предписание для исполнения получено

Директор: [подпись]  
(подпись)  
«26» апреля 2021 г.



[подпись]

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору