



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России)

163000 г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 65-14-94, E-Mail: mchs29@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Архангельска

УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

163062 г. Архангельск, ул. Папанина, д. 28, корп. 1, тел. / факс 69-39-49, E-mail: [nadzorah@yandex.ru](mailto:nadzorarh@yandex.ru)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 177/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
муниципального образования "Город Архангельск" "Основная школа № 48"**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого

возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения от 29 мая 2019 года № 177 Захарова Эдуарда Ивановича – и.о. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – заместителя главного государственного инспектора г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору. _____

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 06 июня 2019 года по 13 июня 2019 года, Тропиной Наталией Игоревной – старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – государственным инспектором г. Архангельска по Архангельской области по пожарному надзору, проведена плановая проверка объекта защиты – здание детского сада, расположенное по адресу: 163019, Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, остров Хабарка, ул. Приморская, д.3, корп. 1. _____

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку,

наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Тухватулиной Аленой Владимировной – директором МБОУ ОШ №48, Базенковой Ириной Андреевной – заведующей хозяйством МБОУ ОШ №48. _____

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1		2	3	4
1.	Не обеспечено автоматическое информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств светового и звукового оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, о именно: «При размыкании клемменных колодок оповещателей (фактический разрыв линий) сигнал о неисправности в помещении дежурного персонала, на приборы контроля и управления не поступил»	часть 5 ст. 83 ФЗ №123, п.3.4 СП 3.13130.2009, п.13.14.3 СП 5.13130.2009	01.06.2020	
2.	Предусмотренный для работников учреждения га случай возникновения пожара, специальный текст оповещения в СОУЭ 3-го типа содержит слова, способные вызвать панику среди детей, таким образом, может повлиять на условия и время эвакуации из здания	п.1 табл.2 СП 3.13130.2009	01.06.2020	
3.	Помещение тамбура в библиотеке (помещение №21, согласно технического паспорта), расположенное на первом этаже не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	п. А.4 приложения А, табл. А.1 п. 9 свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (СП 5.13130.2009), ст.83 Федеральный	01.06.2020	

		закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
4.	Не выполнены требования по минимальному количеству пожарных извещателей, при включении их в шлейфы двухпороговых приемно-контрольных приборов в помещениях (зонах), в которых установлено по два пожарных извещателя модели ИП 212-3.1М, а именно: в процедурном кабинете (помещение №31, согласно технического паспорта), разделенного перегородкой, выступающей от потолка на один метр, установлено по одному пожарному извещателю. При этом в помещениях установлено по 2 (два) пожарных извещателя»	п. 13.3.2, п. 13.3.8, п. 14.3 СП 5.13130.2013	01.06.2020	
5.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями: двери между помещениями класса Ф 5.1 (производственное помещение (прачечная - помещение №10, согласно технического паспорта, гладильная-помещение №7, согласно технического паспорта)) и Ф 1.1 (здание детского сада) выполнены с пределом огнестойкости менее 2-го типа.	п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; ст. 32 гл. 9 ФЗ № 123-ФЗ, п.6.8.19 СП 2.13130.2009.	01.06.2020	
6.	На путях эвакуации из помещения прогулочной веранды установлена труба центрального отопления, препятствующая свободной эвакуации людей	п. 36 «а» Правила противопожарного режима в Российской Федерации,	01.06.2020	
7.	Горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей автоматической установки пожарной сигнализации составляет менее 0,5 метров до электросветильников (фактически расстояние 30 см), а именно: в помещении группы «Солнышко», на втором этаже	п. 61 ППР в РФ, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 (п. 13.3.6 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N	01.06.2020	

	(помещение №27, согласно технического паспорта).	274), ст. 83,84, 103 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123- ФЗ.		
8.	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над дверьми эвакуационных выходов из музыкального зала (помещение №2, согласно технического паспорта).	п. 33 ППР в РФ; п. 11 таблица 2, п.5.3 СП 3.13130.2009 СП, п 4.1, п. 6 табл. 2 НПБ 104-03.	01.06.2020	
9.	Отсутствует план эвакуации людей в случае пожара на втором этаже (правое крыло)	п. 7 ППР в РФ раздел 4, раздел 5 раздел 6 ГОСТ Р 12.2.143-2009.	01.06.2020	
10.	Отсутствует (снята) дверь лестничной клетки на втором этаже здания детского сада (помещение №№5,6, согласно технического паспорта).	П. 36 «Г» ППР в РФ	01.06.2020	
11.	Помещение раздаточной на кухне (помещение №15, согласно технического паспорта), расположенное на первом этаже не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	п. А.4 приложения А, табл. А.1 п. 9 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (СП 5.13130.2009), ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2020	
12.	Помещение кухни (помещение №16, согласно технического паспорта), расположенное на первом этаже не	п. А.4 приложения А, табл. А.1 п. 9 Свода правил	01.06.2020	

	оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (СП 5.13130.2009), ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов
ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской области –
государственный инспектор г. Архангельска
Архангельской области по пожарному надзору
Тропина Наталия Игоревна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводивших проверку)



Тропина

(подпись)

" 13 " июня 2019 г.

Предписание для исполнения получил:
Тухватулина Алена Владимировна -
директор МБОУ ОШ №48

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличие), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

Тухватулина

(подпись)

" 13 " июня 2019 г.