



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Архангельская область, г. Архангельск, ул.Гайдара, д.24,  
163000

Тел. +7 (8182) 20-05-69, Факс

E-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru, 29.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 75036145

ИНН/КПП /

26.09.2024 №202409230005319904001 На №2024092300053199  
от 23.09.2024

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОНОШСКАЯ  
ОСНОВНАЯ ШКОЛА"**

### **Решение по итогам рассмотрения жалобы**

В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также с учетом доводов, изложенных в жалобе по услуге «Жалоба на решение контрольных органов» от 23.09.2024 №2024092300053199, Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области принято решение удовлетворить ходатайство и продлить срок исполнения предписания.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Управление) Носовской Тарас Иванович, рассмотрев жалобу (ходатайство) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Коношская основная школа» (далее – МБОУ «Коношская ОШ») (юридический адрес: 164015, Архангельская область, р-н Коношский, п. Мирный, ул. Юношеская, д. 10 А) от 23.09.2024 о продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 08.02.2023 № 25/2023 пр (далее – предписание) (жалоба (ходатайство) № 2024092300053199 в ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»), установил:

законный представитель МБОУ «Коношская ОШ» обратился в порядке досудебного обжалования с жалобой (ходатайством) о продлении срока исполнения пунктов 3, 4, 12, 13 предписания (регистрационный номер профилактического мероприятия в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – 29230041000104770608).

Жалоба (ходатайство) подана в соответствии с требованиями статей 40 и 41 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ).

По результатам проведенного Вельским территориальным отделом Управления обязательного профилактического визита учреждения составлен акт от Шестакова Ксения Николаевна  
+7(818) 265 27 74

08.02.2023 №25/2023 и выдано предписание со сроком исполнения до 10.10.2024. МБОУ «Коношская ОШ» предоставлена информация от 20.09.2024 №80 о выполнении пунктов 1, 2, 5 - 11, 14 - 19 предписания.

МБОУ «Коношская ОШ» просит продлить срок исполнения пунктов 3, 4, 12, 13 предписания. Ходатайство мотивировано недостаточным финансированием на устранения указанных нарушений.

Согласно статье 93 Закона № 248-ФЗ при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение. Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа в порядке, предусмотренном статьей 89 Закона № 248-ФЗ для рассмотрения возражений в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия. Статьей 89 Закона № 248-ФЗ установлено, что в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 данного Федерального закона. В соответствии с абзацем 2 пункта 8 Постановления № 336 контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о дополнительном продлении срока исполнения предписания в контрольный (надзорный) орган, орган контроля не позднее предпоследнего дня срока его исполнения, которое рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации.

Рассмотрев ходатайство, материалы проверки, прихожу к следующему. Нарушения, указанные в пунктах 3, 4, 12, 13 предписания требуют материальных затрат на их устранение.

Учреждение является муниципальным бюджетным учреждением, финансируемым из местного бюджета собственником – органом местного самоуправления. Выданное предписание предполагает устранение выявленных нарушений в 2024 году. В то же время особенностями бюджетного процесса, установленными в том числе статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусмотрено составление проекта бюджета публично-правового образования, в том числе местного бюджета, на очередной финансовый год и плановый период. Срок исполнения предписания исключает возможность предварительного планирования затрат на устранение выявленных нарушений в местном бюджете.

С учетом изложенного, принимая во внимание характер выявленных нарушений, предоставление отсрочки исполнения пунктов 3, 4, 12, 13 предписания на 2025 год является целесообразным. С учетом характера деятельности учреждения отсрочка исполнения пунктов 3, 4, 12, 13 предписания до 29.08.2025 является разумной.

На основании изложенного, руководствуясь частью 6 статьи 43, статьей 93 Закона № 248-ФЗ, пунктом 8 Постановления № 336, решил:

жалобу (ходатайство) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Коношская основная школа» от 23.09.2024 о продлении срока

Шестакова Ксения Николаевна  
+7(818) 265 27 74

исполнения пунктов 3, 4, 12, 13 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 08.02.2023 № 25/2023 пр удовлетворить.

Отсрочить исполнение пунктов 3, 4 по адресу: 164015, Архангельская область, р-н Коношский, п. Мирный, ул. Юношеская, д. 10 А; пунктов 12, 13 по адресу: 164015, Архангельская область, р-н Коношский, п. Мирный, ул. Юношеская, д. 11 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 08.02.2023 № 25/2023 пр до 29.08.2025 в части оборудования здания нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (пункт 3), обеспечения холодной и горячей водой производственных помещений пищеблока, туалетов, умывальных, умывальных перед обеденным залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов (пункт 4), оборудования здания нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (пункт 12), обеспечения холодной и горячей водой производственных помещений пищеблока, туалетов, умывальных, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, помещения для стирки белья (пункт 13).

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Руководитель



Т.И. Носовской