

Справка  
Состояние документации по противопожарной безопасности в ГБПОУ  
«КПГТ» и его филиалах.

14.02.2023г.

В соответствии с планом-графиком внутренней системы оценки качества в феврале 2023 года была проведена проверка по направлению работы – противопожарная безопасность.

Работа по противопожарной безопасности в образовательном учреждении проводится в соответствии с утвержденным планом по данному направлению 2022-2023гг., а именно:

1. По КПГТ действует приказ №01-03/578уч от 23.08.22 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»
2. Проведена осенняя проверка с МЧС пожарных гидрантов №1, №2 (г. Касли)
3. Проведена осенняя проверка пожарных кранов на водоотдачу и перемотка пожарных рукавов -11 комплектов. Заключен договор с ВДПО на повторную проверку пож. кранов в феврале 2023г. на водоотдачу.
4. Проведены по договору с ВДПО эксплуатационные испытания пожарных железных лестниц в количестве трех единиц - эксплуатация разрешена на всех объектах
5. Проверены и прошли техническое освидетельствование углекислотные огнетушителя. (на всех объектах) Приобретено три новых огнетушителя для актового зала (г. Касли)..
6. АПС и система «Стрелец-Мониторинг» находятся в рабочем состоянии, обслуживается по договору с ВДПО (на всех объектах). Проведена модернизация АПС на третьем этаже учебного корпуса, заменен контрольный прибор (г. Касли).
7. Проведен монтаж АПС в лаборатории поваров, завершаются пусконаладочные работы (г. Касли).
8. В общежитии №1 (г. Касли) проверены газодымозащитные маски в наличии три, при хранении не повреждены.
9. В первом семестре проведены плановые тренировки по отработке эвакуации на случай возникновения пожара в учебном корпусе и в общежитии №1 нормативы по тренировке выполнены.(во всех структурных подразделениях).
10. Была завершена работа по устранению замечаний предписания последней контрольной пожарной проверки №16/1 от 10.03.2021 (г. Касли).

Заместитель директора по АХЧ - Экнадиосов О.Я