

## СПРАВКА

### Состояние противопожарной безопасности в ГБПОУ КППТ и его филиалах

25.09.2024г.

В соответствии с планом внутренней системы оценки качества в сентябре 2024 года ответственным за противопожарную безопасность ГБПОУ «КППТ» и его филиалов Экнадиосовым О.Я. были проведены контрольные мероприятия.

Цель: контроль противопожарного состояния ГБПОУ «КППТ» и его филиалов

Ответственный за проведение контрольных мероприятий: зам. директора по АХЧ, ответственный за противопожарное состояние Экнадиосов О.Я.

Срок проведения 6 сентября 2024г.

Работа по противопожарной безопасности в образовательном учреждении проводится в соответствии с утвержденным планом по данному направлению на 2024-2025гг., а именно:

1. Проведено техническое освидетельствование (поверка) первичных средств пожаротушения.
2. Проведена плановая поверка всех пожарных кранов и перемотка пожарных рукавов в соответствии установленных сроков.
3. Проведена плановая поверка совместно с МЧС пожарных гидрантов.
4. Проведена обработка кровли зданий с деревянными конструкциями противопожарным раствором по договору с ВДПО.
5. В Верхнеуфалейском филиале продолжаются работы по монтажу новой АПС и Системы «Стрелец-Мониторинг» согласно средств выделенных МОиН Челябинской области, срок завершения работ 30.09.2024.
6. Все АПС проходят ежемесячное техническое обслуживание организациями ВДПО по месту их расположения согласно заключенных договоров, все системы находятся в исправном состоянии.
7. Проведена уборка территории образовательного учреждения, весь скопившийся мусор вывезен на полигон для ТБО по договору с ООО «Спец-Сервис».
8. В образовательном учреждении имеется приказ о закреплении руководителей и сотрудников за пожарную безопасность на всех объектах.

Исполнитель: Заместитель директора по АХЧ - О.Я. Экнадиосов

Исполнитель  
Экнадиосов О.Я.