

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области  
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,  
Суходожемском и Богдановичском районах»

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,  
проспект Победы, дом 97  
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail\_05@66.rosпотребнадzor.ru  
ОКПО 01922032, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП  
6670081969/661243001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц № RA.RU.710344

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
05.02.2021

**Утверждаю**

Заместитель руководителя органа инспекции,  
заместитель главного врача филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области  
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,  
Суходожемском и Богдановичском районах»



А.П. Маслов

« 15 » апреля 2023г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-005/12-104-2023**

Заключение составлено

10.00 часов

13.04.2023 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановичском районах»  
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

На основании

предписания о проведении экспертизы № 66-05-12/13-2046-2023 от 14.03.2023г. (вх. №66-20/1719-2023 от 15.03.2023г.)  
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,  
Каменском районе, Суходожемском и Богдановичском районах  
группой специалистов в составе (специалистом):

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Буравлёва Светлана Евгеньевна	заведующий отделом экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановичском районах»	Сертификат специалиста по специальности «Общая гигиена» 0266241502326, регистрационный № 804, выдан ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 26.10.2018г.
-------------------------------------	---	---

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 15.03.2023 по 13.04.2023

*зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Покровская средняя общеобразовательная школа"*

вид экспертизы

в отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОКРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"**

623480, Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, Школьная ул., 1

на объекте(ах):

ЛОО МАОУ "Покровская СОШ"	623480, Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, Рабочая ул., 1а
---------------------------	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

-Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановичском районах, 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97.

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа"

Экспертное заключение  
предписание № 66-05-12/13-2046-2023 от 14.03.2023  
(вх. №66-20/1719-2023 от 15.03.2023)

Стр. 1 из 12



Материалы поступили 15.03.2023 г., 27.03.2023г.

Рассмотрев материалы

1. Информационное письмо № 49 от 27.02.2023г. об использовании конкретных помещений для организации летней оздоровительной компании, заявленном количестве детей, количестве и продолжительности организуемых смен.
2. Выписка из «Технического паспорта БТИ» № 50 от 27.02.2023г. с указанием перечня и площадей на все используемые помещения для проведения летнего оздоровительного лагеря МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа".
3. Акт № 2 от 27.03.2023г. приемки в техническом состоянии после текущего ремонта системы водопровода, отопления и канализации. (проверено специалистами образовательной организации и ИП Таскиным А.Н.)
4. Договор № 68 от 20.01.2023г. на оказание услуг по текущему и аварийному техническому обслуживанию санитарно-технических систем с ИП Таскин А.А, г. Каменск-Уральский, ул. Свердловская, 20-15.
5. Договор № 77 от 20.01.2023г. на вывоз жидких бытовых отходов с ИП Таскин А.А, г. Каменск-Уральский, ул. Свердловская, 20-15.
6. Акт выполненных работ об очистке выгребных ям от 20.02.2023г. (проверено специалистами образовательной организации, ИП Таскин А.А.).
7. Акт обследования подтверждающий водопроницаемость и герметичность выгребных ям от 20.02.2023г. (проверено специалистами образовательной организации).
8. Акт от 20.02.2023г. о наличии и исправном состоянии резервных источников горячего водоснабжения с местами их установки в образовательном учреждении (проверено специалистами образовательной организации)
9. Акт от 20.02.2023г. наличия и оборудования бактерицидной установки на вводе холодного водоснабжения (проверено специалистами образовательной организации).
10. Акт от 20.02.2023г. о наличии и установке бактерицидной лампы на вводе системы питьевого холодного водоснабжения (проверено специалистами образовательной организации).
11. Паспорт на установку для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV» 12
12. Выписка из журнала учёта времени работы бактерицидной лампы.
13. Акт № 317 от 14.07.2022г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ВДПО).
14. Публичный договор № 31314405 от 25.01.2023г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул.Посадская, 3
15. Акт от 20.02.2023г. о наличии на территории МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" хозяйственной зоны для сбора твердых коммунальных отходов площадки с водонепроницаемым твердым покрытием.
16. Договор № 1095 от 02.02.2023г. на проведении дератизации и дезинсекции помещений и дератизации прилегающей территории на 2023г с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
17. Гарантийное письмо № 51 от 27.02.2023г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение дератизации прилегающей территории оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона.
18. Договор № 1094 от 02.02.2023г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
19. Гарантийное письмо № 52 от 27.02.2023г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона.
20. График противоклещевых мероприятий школ и детских садов МО «Каменский городской округ» в 2023г.
21. График энтомологического контроля после акарицидной обработки территории школ и детских садов МО «Каменский городской округ» в 2023г.
22. Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" от 20.02.2023г.
23. Акт готовности технологического и холодильного оборудования на пищеблоке от 27.02.2023г. (проверено специалистами образовательной организации).
24. Информационное письмо № 53 от 27.02.2023г. о том, что в период летнего оздоровительного лагеря ремонтные работы в МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" проводиться не будут.
25. Список сотрудников летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа"



26. Гарантийное письмо № 54 от 27.02.2023г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о прохождении медицинского осмотра сотрудников летнего оздоровительного лагеря при МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" до открытия летнего лагеря.
27. Данные о прохождении медицинского осмотра сотрудников летнего оздоровительного лагеря при МАОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа».
28. Приказ № 46 от 27.02.2023г. «Об организации питьевого режима летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа"».
29. Контракт № 9/2 от 25.01.2023г. на поставку продуктов питания, в том числе на воду «Новокурьинская Классика» с ИП Вакуленко О.Г., г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 21, кор.4 кв.112.
30. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA02.B.86250/22 на воду питьевую «Новокурьинская Классика» упакованная (изготовитель ООО «Вода Новокурьинская», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, строение 92, офис 602).
31. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.AE81.B.05764/20 средства укупорочные полимерные (пробки) (изготовитель ООО «АКВА-ПЛАСТИК», г. Москва, переулок Орлово-Давыдовский, дом 1, помещение 3, этаж 1, комната 3, офис 8).
32. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.HB32. В.09365/20 на упаковку полимерную для пищевой продукции (бутыли) (изготовитель ООО «МОТУС», г.Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, дом 29, офис 213).
33. Протокол лабораторных испытаний № 15/04518-23 от 06.03.2023г., на воду питьевую «Новокурьинская Классика» 19л. Негазированная, изготовитель ООО «Вода Новокурьинская», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, стр. 92, офис 602) (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, города Полевской и Сысертском районе" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU.0001.510272, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015г.).
34. Протокол испытаний № 48/2023 от 31.01.2023г. на воду питьевую «Новокурьинская Классика» негазированная (изготовитель ООО «Вода Новокурьинская», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, строение 92, офис 602). (Росстандарт, ФБУ «УРАЛТЕСТ» Отдел оценки соответствия. (регистрационный в реестре аккредитованных лиц RA. RU.21AB32)
35. Договор № 9 от 01.02.2023г. о медицинском обслуживании детей, посещающих летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница», Каменский район, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1а.
36. Акт готовности технологического оборудования медицинского блока от 20.02.2023г. (проверено специалистами образовательной организации).
37. Информационное письмо № 55 от 27.02.2023г. том, что медицинский осмотр детей будет осуществляться в основном здании школы по адресу: ул. Школьная, 1.
38. Акт готовности спортивного оборудования на территории школы, в спортивном зале МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" от 27.02.2023г. (проверено специалистами образовательной организации).
39. Информационное письмо № 56 от 27.02.2023г. об отсутствии люминесцентных ламп в летнем оздоровительном лагере при МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа"
40. Справка о наличии моющих и дезинфицирующих средств № 61 от 06.03.2023г.
41. Расчет дезинфицирующего средства «ТРИТИХЛОР» в условиях сохранения распространения COVID-19 в МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа".
42. Справка № 63 от 06.03.2023г. о количестве приборов для обеззараживания воздуха в МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа".
43. Справка о наличии термометров № 65 от 06.03.2023г.
44. Справка о наличии дозаторов № 64 от 06.03.2023г.
45. Справка о наличии СИЗ, кожного антисептика № 66 от 06.03.2023г.
46. Протокол лабораторных испытаний № 05/01572-23 от 22.02.2023г. воды питьевой, распределительная сеть (кран ХВС) на бактериологические, органолептические, санитарно-гигиенические исследования (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
47. Протокол лабораторных испытаний № П-05/02514-23 от 14.03.2023г. измерений параметров световой среды (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
48. Протокол лабораторных испытаний № П-05/02513-23 от 14.03.2023г. параметров измерений микроклимата (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский,

Экспертное заключение  
предписание № 66-05-12/13-2046-2023 от 14.03.2023  
(вх. №66-20/1719-2023 от 15.03.2023)



Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

**УСТАНОВЛЕНО:**

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОКРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
2.	адрес	623480, Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, Школьная ул., 1
3.	дата регистрации	10.11.2002
4.	ИНН	6643007518
5.	ОКПО	44145923
6.	ОГРН	1026602036042
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Орлова Надежда Владимировна ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	27-12-01

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	ЛОО МАОУ "Покровская СОШ"						
2.	адрес	623480, Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, Рабочая ул., 1а						
3.	ОКВЭД	55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Орлова Надежда Владимировна ,директор						
9.	телефон, факс, e-mail	8(3439)37-12-01 123109@mail.ru						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	14	0	70	0	0	0
		женщины	14					
		подростки 15-17 лет						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
2.	СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
4.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
5.	Федеральный Закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Описательная часть

Экспертное заключение  
 предписание № 66-05-12/13-2046-2023 от 14.03.2023  
 (вх. №66-20/1719-2023 от 15.03.2023)



Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МАОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа», по адресу ул. Рабочая, 1а, размещено на территории (сельской) жилой застройки, за пределами санитарно-защитной зоны предприятий. Через территорию не проходят магистральные инженерные коммуникации - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

По данным информационного письма № 49 от 27.02.2023г. об использовании конкретных помещений для организации летней оздоровительной компании, заявленном количестве детей, количестве и продолжительности организуемых смен:

Территория по периметру ограждена металлическим забором. Территория образовательной организации имеет наружное электрическое освещение по периметру. На территории выделены следующие функциональные зоны:

- зона застройки;
- хозяйственная зона.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд со стороны ул. Рабочая. На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора мусора. На площадке с твердым бетонированным покрытием установлен 1 контейнер с железной крышкой. Предоставлен акт от 20.02.2023г. о наличии на территории МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" хозяйственной зоны для сбора твердых коммунальных отходов площадки с водонепроницаемым твердым покрытием. Вывоз мусора производится по графику в соответствии с Публичным договором № 31314405 от 25.01.2023г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.

По данным выписки из «Технического паспорта БТИ» № 50 от 27.02.2023г. с указанием перечня и площадей на все используемые помещения для проведения летнего оздоровительного лагеря МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа", состав и площади помещений, используемые в период летней оздоровительной компании: кабинет № 1 S – 51,25м<sup>2</sup> (1этаж); кабинет № 2 S – 59,07м<sup>2</sup>; кабинет № 3 S – 51,48м<sup>2</sup>; кабинет № 4 S – 57,4м<sup>2</sup>; спортивный зал S – 74,58м<sup>2</sup>, включает в себя следующие помещения: раздевалки для мальчиков S–8,45м<sup>2</sup> и девочек S–8,76м<sup>2</sup>, и помещение для хранения спортивного инвентаря S–4,8м<sup>2</sup>.

Предоставлен акт готовности спортивного оборудования на территории школы, в спортивном зале МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" от 27.02.2023г. (проверено специалистами образовательной организации).

В период летней оздоровительной компании будут использоваться на 2 этаже туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется в соответствии с санитарными требованиями: туалет для девочек, S -3,83 м<sup>2</sup> установлено 3 унитаза, 2 умывальные раковины; туалет для мальчиков, S–3,8м<sup>2</sup> установлено 2 унитаза, 2 умывальные раковины; туалет для сотрудников, S–3,08 м<sup>2</sup>, оборудована 1 умывальная раковина, 1 унитаз.

Во всех санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены приспособления для бумажных полотенец и установлены электрические сушилки для рук. Все санитарно-техническое оборудование находится в рабочем состоянии. Унитазы оборудованы пластиковыми сиденьями.

Гардероб в учебном корпусе размещен на 1 этаже, оборудован индивидуальным местом для каждого класса. Гардероб оснащен крючками для одежды и для сумок со сменной обувью. Дети в обязательном порядке используют сменную обувь. Каждое помещение оснащено необходимым набором учебной мебели в соответствии с ростом детей.

Внутренняя отделка помещений: стены оштукатурены, окрашены водоземлемой краской, пол- напольная плитка, и линолеум.

Предоставлено информационное письмо № 53 от 27.02.2023г. о том, что в период летнего оздоровительного лагеря ремонтные работы в МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" проводиться не будут.

Освещение: основные помещения имеют естественное освещение. Оконные проемы выполнены теплосберегающими стеклопакетами с открывающимися створками. В помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, световые приборы имеют защитную арматуру. Предоставлено информационное письмо № 56 от 27.02.2023г. об отсутствии люминесцентных ламп в летнем оздоровительном лагере при МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа".

При рассмотрении протокола лабораторных испытаний параметров световой среды № П-05/02514-23 от 14.03.2023г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) установлено, что 10.03.2023 с 06:00 часов до 07:00 часов проведены замеры в кабинетах №№1,2,3,4, спортзале по показателю Освещенность при общем освещении, измеренные показатели соответствуют допустимым величинам (СП 2.4.3648-20 п.п.2.8.1, 2.8.5, СанПиН 1.2.3685-21 п.144).

Отопление, вентиляция. Здание образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях (Акт № 317 от 14.07.2022г. о техническом состоянии вентиляционных и



дымовых каналов (проверено специалистами ВДПО). Отопительная система на момент проверки подключена, находится в рабочем состоянии. Все помещения ежедневно проветриваются. Контроль за температурой воздуха в помещениях осуществляется с помощью бытовых термометров.

При рассмотрении протокола лабораторных испытаний параметров микроклимата № П-05/02513-23 от 14.03.2023г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) установлено, что 10.03.2023 с 06:00 часов до 07:00 часов проведены замеры параметров микроклимата в кабинетах №№1,2,3,4, спортзале по показателям температуры воздуха, относительной влажности воздуха, скорость движения воздуха, измеренные показатели соответствуют допустимым величинам (СП 2.4.3648-20 п.п. 2.7.1, 2.7.4, СанПиН 1.2.3685-21 п.98.).

Водоснабжение, канализация. Помещения оборудованы системами холодного водоснабжения, канализации. Акт № 2 от 27.03.2023г. приемки в техническом состоянии после текущего ремонта системы водопровода, отопления и канализации (проверено специалистами образовательной организации и ИП Таскиным А.Н.)

Договор № 68 от 20.01.2023г. на оказание услуг по текущему и аварийному техническому обслуживанию санитарно-технических систем с ИП Таскин А.А, г. Каменск-Уральский, ул. Свердловская, 20-15.

Договор № 77 от 20.01.2023г. на вывоз жидких бытовых отходов с ИП Таскин А.А, г. Каменск-Уральский, ул. Свердловская, 20-15.

Акт выполненных работ об очистке выгребных ям от 20.02.2023г. (проверено специалистами образовательной организации, ИП Таскин А.А.).

Акт обследования подтверждающий водопроницаемость и герметичность выгребных ям от 20.02.2023г. (проверено специалистами образовательной организации).

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены все помещения пищеблока, кабинеты, помещения туалетов для детей и персонала, медицинский кабинет. Акт от 20.02.2023г. о наличии и исправном состоянии резервных источников горячего водоснабжения с местами их установки в образовательном учреждении (проверено специалистами образовательной организации).

Ввод системы питьевого водоснабжения оборудован бактерицидной установкой «UV» 12 для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением, бесперебойной подачи питьевой воды надлежащего качества. Акт от 20.02.2023г. наличия и оборудования бактерицидной установки на вводе холодного водоснабжения (проверено специалистами образовательной организации). Акт от 20.02.2023г. о наличии и установке бактерицидной лампы на вводе системы питьевого холодного водоснабжения (проверено специалистами образовательной организации). Паспорт на установку для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV» 12. Выписка из журнала учёта времени работы бактерицидной лампы.

#### Качество питьевой воды:

При рассмотрении протокола лабораторных испытаний № 05/01572-23 от 22.02.2023г. выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) воды питьевой (распределительная сеть) на бактериологические, органолептические, санитарно-гигиенические исследования установлено, что 09.02.2023г. в 09.20 часов проведён отбор воды на пищеблоке, кран ХВС. В воде питьевой (распределительная сеть) E.coli, ОКБ, ОМЧ, энтерококки, колифаги, железо (Fe, суммарно), марганец, запах, мутность (по каолину), привкус, цветность соответствуют требованиям табл. 3.1., табл. 3.5, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Медицинское обеспечение: Договор № 9 от 01.02.2023г. о медицинском обслуживании детей, посещающих летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница», Каменский район, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1а.

Медицинский кабинет расположен в основном здании школы по адресу ул. Школьная, 1 на 1 этаже.

Предоставлено информационное письмо № 55 от 27.02.2023г. том, что медицинский осмотр детей будет осуществляться в основном здании школы по адресу: ул. Школьная, 1.

Площади помещений составляют: медицинский кабинет – 19,84м<sup>2</sup>; туалет с умывальной, расположенный рядом с медицинским кабинетом – 7,5м<sup>2</sup>.

Медицинский блок обеспечен ХВС, ГВС через резервный накопительный водонагреватель.

Внутренняя отделка помещения медицинского кабинета: кабинет фельдшера (пол – линолеум, стены – водоэмульсионная краска, потолок – водоэмульсионная краска). Туалет с умывальной: потолок покрыт водоэмульсионной краской, стены выложены керамической плиткой, полы покрыты метлахской плиткой.



Медицинский кабинет обеспечен необходимым медицинским оборудованием:

кушетка смотровая – 1 шт.

медицинская ширма односекционная – 1шт.,

стол для кабинета врача – 1шт.;

стул – 2шт.;

шкаф для медикаментов – 1шт.;

шкаф – 1шт.,

машина волновая – 1шт.;

медицинский столик стеклянный – 1шт.;

столик манипуляционный СМ-3 – 1шт.;

весы медицинские напольные – 1шт.;

ростомер -1шт.

облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидныйОРУБп-3-3-«Кронт» - 1шт.;

облучатель бактерицидный ОБНП 2 – 1шт.;

прибор для измерения артериального давления «OmronM2»– 1шт.;

гигрометр типа «Вит 1» – 1 шт.;

ингалятор «OmronCompAir» - 1 шт.;

термометры электронные «B.WellWT -05 – 1 шт.

холодильное оборудование -1 шт.

Акт готовности технологического оборудования медицинского блока от 20.02.2023г. (проверено специалистами образовательной организации).

В кабинете умывальная раковина оборудована смесителем и дозаторами с жидким мылом и антисептическим средством.

Организация питания: Пищеблок расположен на 1 этаже здания, эксплуатируется в соответствии с проектом, работающем на сырье (овощи, мясо, кура, рыба и др.). На пищеблоке соблюдается последовательность технологических процессов. В здании столовой полы – бетонные, покрыты керамической плиткой, стены выложены керамической плиткой. Перед входом в обеденный зал установлено 4 умывальных раковины для мыть рук, оборудован водонагреватель «Термекс» для горячего водоснабжения.

№ п/п	Состав помещений	S (м <sup>2</sup> )
1	Обеденный зал на 49 посадочных мест	79,10
2	Горячий цех	23,8
3	Сырьевой, мясорыбный цех	8,3
4	Овощной цех	4,55
5	Моечная столовой посуды	8,7
6	Моечная кухонной посуды	6,9
7	Раздевалка для персонала	2,61
8	Туалет и умывальная для персонала	1,6
9	Душевая для персонала	1,6
10	Склад для сыпучих продуктов	2,35
11	Овощехранилище	2,8

Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" от 20.02.2023г.:

Наименование оборудования	Тип, марка оборудования	Кол-во (шт.)	Год выпуска	Завод Изготовитель
Электрическая плита 6-ти конфорочная с духовкой	ЭП – 6ЖШ	1	сентябрь 2018	ООО «Фросто», Чувашия.
Прилавок мармит сухого нагрева	ПМЭС 70КМ-60	1	май 2019	ООО «Элинокс» г.Чебоксары
Машина картофелеочистительная периодического действия	МОК – 150 М	1	сентябрь 2018	ОАО «ТОРГМАШ» Республика Беларусь, г.Баранович
Машина для переработки овощей	МПО-1	1	октябрь 2018	ОАО «Торгмаш» Республика Беларусь, г.Баранович



Машина кухонная универсальная	УКМ- 01	1	январь 2019	ООО «Завод Торгмаш» г.Пермь
Мясорубка	М – 50С	2	октябрь 2018	ООО «Завод Торгмаш»
Водонагреватель электрический	Термекс	4	2018г.	
Сковорода электрическая	СЭСМ	1	июнь 2018	ЗАО «Тулаторгтехника», г.Тула
Морозильный ларь	F250S	1	ноябрь 2018	ООО «Фростор Групп», Г.Солнечногорск
Холодильник бытовой среднетемпературный	Pozis	1	декабрь 2018	АО «ПО Завод имени Серго» г.Зеленодольск
Холодильник бытовой среднетемпературный	Бирюса	2	декабрь 2018	ОАО Красноярский завод
Холодильный шкаф	«Polair»	3	декабрь 2018	г.Волжск
Гигрометр психрометрический	ВИТ - 1	3	Июнь 2019г.	
Стеллаж для сушки посуды 4 полки нерж.	СПЛг	2	2018г.	г.Екатеринбург
Пароконвектомат	ПКА 6-1/1 ВМ2	1	Август 2018г.	ОАО «Чувашторгтехника»
Стол производственный цельно металлический с маркировкой ГП	СПМР –	2	Октябрь 2018г.	ООО «Компания МеКон», г.Екатеринбург
Стол производственный цельно металлический с маркировкой МС	СПМР– 1200/1	1	Октябрь 2018г.	ООО «Компания МеКон», г.Екатеринбург
Стол производственный цельно металлический с маркировкой РС	СПМР – 940/1	1	Октябрь 2018г.	ООО «Компания МеКон», г.Екатеринбург
Стол производственный цельно металлический с маркировкой КС	СПМР – 940/1	1	Октябрь 2018г.	ООО «Компания МеКон», г.Екатеринбург
Стол производственный цельно металлический с маркировкой ОС	СПМР – 940/1	1	Октябрь 2018г.	ООО «Компания МеКон», г.Екатеринбург
Стол для отходов		1	Октябрь 2018г.	ООО «Компания МеКон», г.Екатеринбург
Установка бактерицидная для обеззараживания воды	«РОСА-УФ UV»	1	Июль 2019г.	ЗАО «Роса – Центр» г. Екатеринбург
Весы	CAS	4		
Весы	ТВ-S	1		

Все технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Предоставлен акт готовности технологического и холодильного оборудования на пищеблоке от 27.02.2023г. (проверено специалистами образовательной организации). Технологическое оборудование (плиты), являющееся источниками выделения тепла оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой. Во всех производственных помещениях установлены умывальные раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители и обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами, одноразовыми полотенцами и педальными ведрами.

Питьевой режим: организован на бутылированной воде. Приказ № 46 от 27.02.2023г. «Об организации питьевого режима летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа"».

Контракт № 9/2 от 25.01.2023г. на поставку продуктов питания, в том числе на воду «Новокурьянская классика» с ИП Вакуленко О.Г., г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 21, кор.4 кв.112.

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА02.В.86250/22 на воду питьевую «Новокурьянская Классика» упакованная (изготовитель ООО «Вода Новокурьянская», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, строение 92, офис 602).

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АЕ81.В.05764/20 средства закупочные полимерные (пробки) (изготовитель ООО «АКВА-ПЛАСТИК», г. Москва, переулок Орлово-Давыдовский, дом 1, помещение 3, этаж 1, комната 3, офис 8).



Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.НВ32. В.09365/20 на упаковку полимерную для пищевой продукции (бутыли) (изготовитель ООО «МОТУС», г.Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, дом 29, офис 213).

Протокол лабораторных испытаний № 15/04518-23 от 06.03.2023г., на воду питьевую «Новокурьянская Классика» 19л. Негазированная, изготовитель ООО «Вода Новокурьянская», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, стр. 92, офис 602) (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, города Полевской и Сысертском районе» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU.0001.510272, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015г.). Протокол испытаний № 48/2023 от 31.01.2023г. на воду питьевую «Новокурьянская Классика» негазированная (изготовитель ООО «Вода Новокурьянская», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, строение 92, офис 602). (Росстандарт, ФБУ «УРАЛТЕСТ» Отдел оценки соответствия. (регистрационный в реестре аккредитованных лиц RA. RU.21AB32)

Санитарной одеждой персонал обеспечен в достаточном количестве. Моющие и дезинфицирующие средства «Тритихлор», чистящие средства, средства для мытья столовой посуды, мыло хозяйственное и туалетное, хранят в специально отведенных помещениях не доступных для детей. Предоставлена справка о наличии моющих и дезинфицирующих средств № 61 от 06.03.2023г.

Уборочный инвентарь в наличии, промаркирован, уборочный инвентарь для обработки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку красного цвета.

Наличие медицинских осмотров у персонала: сотрудники лагеря дневного пребывания состоят в штатном расписании образовательного учреждения, медицинские осмотры и вакцинацию проходят по графику образовательного учреждения.

Предоставлены: Список сотрудников летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа".

Данные о прохождении медицинского осмотра сотрудников летнего оздоровительного лагеря при МАОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа».

Гарантийное письмо № 54 от 27.02.2023г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о прохождении медицинского осмотра сотрудников летнего оздоровительного лагеря при МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" до открытия летнего лагеря.

#### Дезинфекция и дератизация:

Договор № 1095 от 02.02.2023г. на проведении дератизации и дезинсекции помещений и дератизации прилегающей территории на 2023г с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Гарантийное письмо № 51 от 27.02.2023г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение дератизации прилегающей территории оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона.

#### Акарицидная обработка, энтомологический контроль:

Договор № 1094 от 02.02.2023г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Гарантийное письмо № 52 от 27.02.2023г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона.

График противоклещевых мероприятий школ и детских садов МО «Каменский городской округ» в 2023г.

График энтомологического контроля после акарицидной обработки территории школ и детских садов МО «Каменский городской округ» в 2023г.

#### Профилактика коронавирусной инфекции

Расчет дезинфицирующего средства «ТРИТИХЛОР» в условиях сохранения распространения COVID-19 в МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа".

Справка № 63 от 06.03.2023г. о количестве приборов для обеззараживания воздуха в МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа".

Справка о наличии термометров № 65 от 06.03.2023г.

Справка о наличии дозаторов № 64 от 06.03.2023г.

Справка о наличии СИЗ, кожного антисептика № 66 от 06.03.2023г.



3. Выводы:

**Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Покровская средняя общеобразовательная школа"**

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

**соответствует (ют) требованиям**

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения ;

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

заведующий отделом экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

должность



подпись

Буравлёва Светлана Евгеньевна

ФИО

К заключению прилагаются

1. Информационное письмо № 49 от 27.02.2023г. об использовании конкретных помещений для организации летней оздоровительной компании, заявленном количестве детей, количестве и продолжительности организуемых смен.
2. Выписка из «Технического паспорта БТИ» № 50 от 27.02.2023г. с указанием перечня и площадей на все используемые помещения для проведения летнего оздоровительного лагеря МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа".
3. Акт № 2 от 27.03.2023г. приемки в техническом состоянии после текущего ремонта системы водопровода, отопления и канализации. (проверено специалистами образовательной организации и ИП Таскиным А.Н.)
4. Договор № 68 от 20.01.2023г. на оказание услуг по текущему и аварийному техническому обслуживанию санитарно-технических систем с ИП Таскин А.А, г. Каменск-Уральский, ул. Свердловская, 20-15.
5. Договор № 77 от 20.01.2023г. на вывоз жидких бытовых отходов с ИП Таскин А.А, г. Каменск-Уральский, ул. Свердловская, 20-15.
6. Акт выполненных работ об очистке выгребных ям от 20.02.2023г. (проверено специалистами образовательной организации, ИП Таскин А.А.).
7. Акт обследования подтверждающий водопроницаемость и герметичность выгребных ям от 20.02.2023г. (проверено специалистами образовательной организации).
8. Акт от 20.02.2023г. о наличии и исправном состоянии резервных источников горячего водоснабжения с местами их установки в образовательном учреждении (проверено специалистами образовательной организации)
9. Акт от 20.02.2023г. наличия и оборудования бактерицидной установки на вводе холодного водоснабжения (проверено специалистами образовательной организации).
10. Акт от 20.02.2023г. о наличии и установке бактерицидной лампы на вводе системы питьевого холодного водоснабжения (проверено специалистами образовательной организации).
11. Паспорт на установку для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV» 12
12. Выписка из журнала учёта времени работы бактерицидной лампы.
13. Акт № 317 от 14.07.2022г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ВДПО).
14. Публичный договор № 31314405 от 25.01.2023г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул.Посадская, 3



15. Акт от 20.02.2023г. о наличии на территории МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" хозяйственной зоны для сбора твердых коммунальных отходов площадки с водонепроницаемым твердым покрытием.
16. Договор № 1095 от 02.02.2023г. на проведении дератизации и дезинсекции помещений и дератизации прилегающей территории на 2023г с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
17. Гарантийное письмо № 51 от 27.02.2023г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение дератизации прилегающей территории оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона.
18. Договор № 1094 от 02.02.2023г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
19. Гарантийное письмо № 52 от 27.02.2023г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона.
20. График противоклещевых мероприятий школ и детских садов МО «Каменский городской округ» в 2023г.
21. График энтомологического контроля после акарицидной обработки территории школ и детских садов МО «Каменский городской округ» в 2023г.
22. Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" от 20.02.2023г.
23. Акт готовности технологического и холодильного оборудования на пищеблоке от 27.02.2023г. (проверено специалистами образовательной организации).
24. Информационное письмо № 53 от 27.02.2023г. о том, что в период летнего оздоровительного лагеря ремонтные работы в МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" проводиться не будут.
25. Список сотрудников летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа"
26. Гарантийное письмо № 54 от 27.02.2023г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о прохождении медицинского осмотра сотрудников летнего оздоровительного лагеря при МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" до открытия летнего лагеря.
27. Данные о прохождении медицинского осмотра сотрудников летнего оздоровительного лагеря при МАОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа».
28. Приказ № 46 от 27.02.2023г. «Об организации питьевого режима летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа"».
29. Контракт № 9/2 от 25.01.2023г. на поставку продуктов питания, в том числе на воду «Новокурьянская Классика» с ИП Вакуленко О.Г., г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 21, кор.4 кв.112.
30. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА02.В.86250/22 на воду питьевую «Новокурьянская Классика» упакованная (изготовитель ООО «Вода Новокурьянская», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, строение 92, офис 602).
31. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АЕ81.В.05764/20 средства укупорочные полимерные (пробки) (изготовитель ООО «АКВА-ПЛАСТИК», г. Москва, переулок Орлово-Давыдовский, дом 1, помещение 3, этаж 1, комната 3, офис 8).
32. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.НВ32. В.09365/20 на упаковку полимерную для пищевой продукции (бутыли) (изготовитель ООО «МОТУС», г.Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, дом 29, офис 213).
33. Протокол лабораторных испытаний № 15/04518-23 от 06.03.2023г., на воду питьевую «Новокурьянская Классика» 19л. Негазированная, изготовитель ООО «Вода Новокурьянская», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, стр. 92, офис 602) (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, города Полевской и Сысертском районе" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU.0001.510272, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015г.).
34. Протокол испытаний № 48/2023 от 31.01.2023г. на воду питьевую «Новокурьянская Классика» негазированная (изготовитель ООО «Вода Новокурьянская», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, строение 92, офис 602). (Росстандарт, ФБУ «УРАЛТЕСТ» Отдел оценки соответствия. (регистрационный в реестре аккредитованных лиц RA. RU.21AB32)
35. Договор № 9 от 01.02.2023г. о медицинском обслуживании детей, посещающих летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница», Каменский район, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1а.
36. Акт готовности технологического оборудования медицинского блока от 20.02.2023г. (проверено специалистами образовательной организации).



37. Информационное письмо № 55 от 27.02.2023г. том, что медицинский осмотр детей будет осуществляться в основном здании школы по адресу: ул. Школьная, 1.
38. Акт готовности спортивного оборудования на территории школы, в спортивном зале МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" от 27.02.2023г. (проверено специалистами образовательной организации).
39. Информационное письмо № 56 от 27.02.2023г. об отсутствии люминесцентных ламп в летнем оздоровительном лагере при МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа"
40. Справка о наличии моющих и дезинфицирующих средств № 61 от 06.03.2023г.
41. Расчет дезинфицирующего средства «ТРИТИХЛОР» в условиях сохранения распространения COVID-19 в МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа".
42. Справка № 63 от 06.03.2023г. о количестве приборов для обеззараживания воздуха в МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа".
43. Справка о наличии термометров № 65 от 06.03.2023г.
44. Справка о наличии дозаторов № 64 от 06.03.2023г.
45. Справка о наличии СИЗ, кожного антисептика № 66 от 06.03.2023г.
46. Протокол лабораторных испытаний № 05/01572-23 от 22.02.2023г. воды питьевой, распределительная сеть (кран ХВС) на бактериологические, органолептические, санитарно-гигиенические исследования (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
47. Протокол лабораторных испытаний № П-05/02514-23 от 14.03.2023г. измерений параметров световой среды (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
48. Протокол лабораторных испытаний № П-05/02513-23 от 14.03.2023г. параметров измерений микроклимата (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

\_\_\_\_\_

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя