

ПМ 69250041000119935171



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 04.12.2025 г. № 338

Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Тверской области в г. Торжке Андреевой Оксаной Александровной

(должность лица, составившего предписание)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия / обязательного профилактического
визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) (нужное выделить)

на основании решения (уведомления) от «14» ноября 2025 г. № 259

учетный номер 69250041000119935171 в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Гимназия № 2" ИНН 6913007110, ОГРН 1026901814620

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

В ходе профилактического визита выявлены нарушения:

1. В нарушение требований п.2.4.6.2 СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды" в производственном цехе цельнометаллический стол имеет общую маркировку
«мясо/рыба вареные».

подписано 05.12.2025г
И.В. Андреева

2. В нарушение требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете музыки, в кабинете английского языка (2 этаж), в кабинете биологии (2 этаж), в кабинете русского языка (№ 309), в кабинете русского языка (№ 308), в кабинете русского языка (№ 307), в кабинете физики (№ 304) потолочные светильники оборудованы лампами с разным световым излучением (белый и тепло-белый). В кабинете хореографии, в библиотеке не исправны источники искусственного (потолочного) освещения.

3. В нарушение требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете математики (1 этаж) 2 парты, кабинете биологии (2 этаж) 2 парты, в кабинете начальных классов № 205 (д) 3 парты с дефектами и повреждениями, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

4. В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете технологии для мальчиков (потолок со следами протекания), в кабинете английского языка (2 этаж) стена и потолок (трещина и следы протекания), в лаборантской (химии) потолок с дефектами и повреждениями, в туалете для девочек (3 этаж) стена с повреждениями (частично отсутствует плитка), в раздевалке для мальчиков стена с дефектами и повреждениями, не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

5. В нарушение требований п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете «Точка роста», в кабинете хореографии отопительные приборы не оборудованы ограждающими устройствами, безопасными для здоровья детей.

6. В нарушение требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалете для мальчиков (2 этаж) 4 унитаза не оборудованы сиденьями, в туалете для мальчиков (3 этаж) 1 кабина не оборудована держателем для туалетной бумаги, туалет для девочек (3 этаж) 1 кабина не оборудована держателем для туалетной бумаги, отсутствует сиденье для унитаза, в туалете для девочек (3 этаж) в 2-х кабинках отсутствуют сиденья на унитазах.

7. В нарушение требований п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалете для мальчиков (3 этаж) остекление окна имеет следы повреждения (трещина).

8. В нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в личной медицинской книжке Стенченковой Е.И. 1978 г.р. (учитель) отсутствует информация о проведении ревакцинации против дифтерии, столбняка – дата последней ревакцинации – 22.06.2014г, у Андроновой И.В. 1971г.р. (директор) отсутствует информация о проведении ревакцинации против дифтерии, столбняка – дата последней ревакцинации – 30.01.2015 г., у Лебедева А.В. 1979 г.р. (учитель) отсутствует информация о проведении ревакцинации против дифтерии, столбняка – дата последней ревакцинации – 15.10.2014 г, у Ивановой А.А. 1983 г.р. (учитель) отсутствует информация о проведении ревакцинации против дифтерии, столбняка – дата последней ревакцинации – 01.06.2015г, у Федотовой Н.А. 1979 г.р. (зав.канцелярией) отсутствует информация о проведении ревакцинации против

дифтерии, столбняка – дата последней ревакцинации – 04.12.2009 г, отсутствуют сведения о проведении вакцинации против кори

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до «03» сентября 2026 года Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2", юридический адрес: 172730, Тверская область, г. Осташков, Микрорайон, д.20, адрес фактического осуществления деятельности: 172730, Тверская область, г. Осташков, Микрорайон, д.20

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В соответствии с требованиями п. п.2.4.6.2 СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды" в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд производственный цех оборудовать отдельными друг от друга цельнометаллическими столами для обработки мяса и для обработки рыбы с соответствующей маркировкой.
2. В соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» кабинет музыки, кабинет английского языка (2 этаж), кабинет биологии (2 этаж), кабинет русского языка (№ 309), кабинет русского языка (№ 308), кабинет русского языка (№ 307), кабинет физики (№ 304) потолочные светильники оборудовать лампами с одинаковым световым излучением, кабинет хореографии, библиотеку оборудовать исправными источниками искусственного (потолочного) освещения.
3. В соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» заменить мебель с дефектами и повреждениями поверхности, а именно:
 - в кабинете математики (1 этаж) 2 парты;
 - кабинете биологии (2 этаж) 2 парты;
 - в кабинете начальных классов № 205 (д) 3 парты.
4. В соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для проведения ежедневной влажной уборки, обработки моющими и

дезинфицирующими средствами устранить дефекты и повреждения (провести косметический ремонт) в следующих помещениях, а именно:

- в кабинете технологии для мальчиков (потолок со следами протекания);
- в кабинете английского языка (2 этаж) стена и потолок (трещина и следы протекания);
- в лаборантской (химии) потолок с дефектами и повреждениями;
- в туалете для девочек (3 этаж) стена с повреждениями (частично отсутствует плитка);
- в раздевалке для мальчиков стена с дефектами и повреждениями (трещина).

5. В соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете «Точка роста», в кабинете хореографии отопительные приборы оборудовать ограждающими устройствами, выполненными из материалов, безопасными для здоровья детей.

6. В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалет для мальчиков (2 этаж) в 4 кабинах унитаза оборудовать сиденьями, в туалете для мальчиков (3 этаж) 1 кабину оборудовать держателем для туалетной бумаги, туалет для девочек (3 этаж) 1 кабину оборудовать держателем для туалетной бумаги, сиденьем для унитаза, в туалете для девочек (3 этаж) в 2-х кабинах унитаза оборудовать сиденьями.

7. В соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалете для мальчиков (3 этаж) остекление окна выполнить из цельного стекла.

8. В соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в личные медицинские книжки внести сведения о проведении ревакцинации против дифтерии, столбняка Стенченковой Е.И. 1978 г.р. (учитель), Андроновой И.В. 1971г.р. (директор); Лебедеву А.В. 1979 г.р. (учитель), Ивановой А.А. 1983 г.р. (учитель), Федотовой Н.А. 1979 г.р. (зав.канцелярией), внести сведения о проведении вакцинации против кори Федотовой Н.А. 1979 г.р. (зав.канцелярией).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, с разумным сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1. В соответствии с требованиями п. п.2.4.6.2 СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды" в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд производственный цех оборудовать отдельными друг от друга цельнометаллическими столами для обработки мяса и для обработки рыбы с соответствующей маркировкой.

2. В соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» кабинет музыки, кабинет английского языка (2 этаж), кабинет биологии (2 этаж), кабинет русского языка (№ 309), кабинет русского языка (№ 308), кабинет русского языка (№ 307), кабинет физики (№ 304) потолочные светильники оборудовать лампами с

одинаковым световым излучением, кабинет хореографии, библиотеку оборудовать исправными источниками искусственного (потолочного) освещения.

3. В соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» заменить мебель с дефектами и повреждениями поверхности, а именно:

- в кабинете математики (1 этаж) 2 парты;

- в кабинете биологии (2 этаж) 2 парты;

- в кабинете начальных классов № 205 (д) 3 парты.

4. В соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для проведения ежедневной влажной уборки, обработки моющими и дезинфицирующими средствами устранить дефекты и повреждения (провести косметический ремонт) в следующих помещениях, а именно:

- в кабинете технологии для мальчиков (потолок со следами протекания);

- в кабинете английского языка (2 этаж) стена и потолок (трещина и следы протекания);

- в лаборантской (химии) потолок с дефектами и повреждениями;

- в туалете для девочек (3 этаж) стена с повреждениями (частично отсутствует плитка);

- в раздевалке для мальчиков стена с дефектами и повреждениями (трещина).

5. В соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете «Точка роста», в кабинете хореографии отопительные приборы оборудовать ограждающими устройствами, выполненными из материалов, безопасными для здоровья детей.

6. В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалет для мальчиков (2 этаж) в 4 кабинках унитаза оборудовать сиденьями, в туалете для мальчиков (3 этаж) 1 кабинку оборудовать держателем для туалетной бумаги, туалет для девочек (3 этаж) 1 кабинку оборудовать держателем для туалетной бумаги, сиденьем для унитаза, в туалете для девочек (3 этаж) в 2-х кабинках унитаза оборудовать сиденьями.

7. В соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалете для мальчиков (3 этаж) остекление окна выполнить из цельного стекла.

8. В соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в личные медицинские книжки внести сведения о проведении ревакцинации против дифтерии, столбняка Стенченковой Е.И. 1978 г.р. (учитель), Андроновой И.В. 1971 г.р. (директор), Лебедеву А.В. 1979 г.р. (учитель), Ивановой А.А. 1983 г.р. (учитель), Федотовой Н.А. 1979 г.р. (зав.канцелярией), внести сведения о проведении вакцинации против кори Федотовой Н.А. 1979 г.р. (зав.канцелярией).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу: ул. Луначарского, д. 119, г. Торжок, Тверская область, 172010, тел./факс 8 (48251)

9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок «03» сентября 2026 г. с приложением документов и сведений, фото, видео и иных материалов, подтверждающих исполнение предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2"

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган на основании ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тверской
области в г. Торжке

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Андреева О.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «04» декабря 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: Ленинский пр-кт, д. 46, помещ. 38, город Осташков, Тверская область, 172735 в Отдел образования Администрации Осташковского городского округа

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.