

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

 /Решетникова И. В./

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ № 2»

 /Якимова С. Н.

« 28 »

2017



Инструкция

о мерах пожарной безопасности при проведении ремонтных работ ИПБ № 17

1. Общие требования

- 1.1. Настоящая инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ в общеобразовательной организации и является обязательной для исполнения всеми работающими (в том числе подрядными организациями).
- 1.2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей инструкцией следует также руководствоваться стандартами, правилами пожарной безопасности, нормами технологического проектирования и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.
- 1.3. Приказом по школе должен быть определен порядок обеспечения пожарной безопасности при проведении ремонтных работ, назначены ответственные исполнители.
- 1.4. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, проведения необходимой аттестации по профессиональным знаниям.
- 1.5. При заключении договоров с подрядными организациями на проведение ремонтных работ должна оговариваться ответственность юридического лица за обеспечение пожарной безопасности.
- 1.6. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, а также настоящей инструкции несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Требования пожарной безопасности перед проведением строительно-монтажных работ

- 2.1. Производство ремонтных работ внутри зданий и сооружений общеобразовательной организации с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими ремонтными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.
- 2.2. Работы, связанные с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, заливка битумной мастикой и другие пожароопасные работы (окраска, огневые работы и т.п.) должны проводиться специально обученным персоналом на основании наряда-допуска, выдаваемого исполнителям работ и подписанного лицом, ответственным за пожарную безопасность.
- 2.3. Пожароопасные работы должны проводиться на основании специально разработанных инструкций о мерах пожарной безопасности, с учетом требований Правил противопожарного режима в РФ, технологической документации и других нормативных документов, регламентирующих проведение работ.
- 2.4. Места проведения пожароопасных работ в школе должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, очищены от сгораемых материалов, оснащены предупреждающими знаками.
- 2.5. С целью исключения попадания раскаленных частиц и материала в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся пожароопасные работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

3. Требования пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ

3.1. При проведении пожароопасных работ в школе запрещается:

- присутствие обучающихся в общеобразовательной организации;
- приступать к работе при неисправном оборудовании;
- проводить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;
- нарушать требования технологических регламентов и инструкций;
- допускать к работе работников, не имеющих квалификационного удостоверения и удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума по специальности;
- одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, наклейке полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;
- хранить расходные материалы в количестве более нормативных требований в месте проведения работ;
- проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

3.2. При выполнении работ необходимо руководствоваться инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ в школе, а также инструкциями по охране труда при выполнении пожароопасных работ и работе с оборудованием.

4. Требования пожарной безопасности по окончании проведения строительно-монтажных работ

4.1. По окончании работ необходимо убрать оборудование и материалы.

4.2. Осмотреть место проведения пожароопасных работ.

4.3. Провести дополнительный осмотр места проведения пожароопасных работ через 3-5 часов.

5. Порядок действий при пожаре

5.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 (112) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность руководителя работ;
- принять меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации;
- по возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
- по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о причинах пожара, конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

Ответственный за пожарную безопасность



/Благочинный А.Л./

Лист ознакомления

[illegible]