



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Челябинской области

Управление надзорной деятельности

ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091 телефон (351) 264-78-57, gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4

ул. имени «100-летия комбината «Магnezит», 7, г. Сатка, Челябинская область, 456910 телефон/факс (35161) 4-32-50,  
ogpnsatka@yandex.ru

**Предписание № 74/1/1**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 10 «Сказка» Катав-Ивановского муниципального района.**

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДиПР №4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (заместителя главного государственного инспектора ОНДиПР №4 по пожарному надзору) Кашина Дениса Викторовича № 74 от «14» мая 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 часов по 12.00 часов 06.06.2019 г., с 13.30 часов по 14.30 часов 11.06.2019г. проведена плановая проверка инспектором ОНДиПР №4 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственным инспектором ОНДиПР №4 по пожарному надзору) Захаренко Маргаритой Александровной, территории, здания, помещений МДОУ № 10 «Сказка»

по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Пугачевская, 67

совместно с и.о. заведующего МДОУ № 10 Решетниковой Ольгой Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	Выполнить ширину эвакуационного выхода из группового помещения (группа «Капельки») на первом этаже непосредственно наружу не менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 15 человек, фактически составляет 0,76 м.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч. 4 ст. 4, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; СНиП 21-01-97* п. 6.16	01.06.2020г.	
2.	Выполнить ширину эвакуационного выхода из группового помещения (группа «Солнечные лучики») на первом этаже непосредственно наружу не менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 15 человек, фактически составляет 0,76 м.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч. 4 ст. 4, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; СНиП 21-01-97* п. 6.16	01.06.2020г.	



3.	Выполнить ширину эвакуационного выхода из группового помещения (группа «Ягодки») на первом этаже непосредственно наружу не менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 15 человек, фактически составляет 0,76 м.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч. 4 ст. 4, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; СНиП 21-01-97* п. 6.16	01.06.2020г.	
4.	Выполнить ширину эвакуационного выхода из группового помещения (группа «Звездочки») на втором этаже непосредственно на наружную пожарную лестницу не менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 15 человек, фактически составляет 0,76 м.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч. 4 ст. 4, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; СНиП 21-01-97* п. 6.16	01.06.2020г.	
5.	Выполнить ширину эвакуационного выхода из группового помещения (группа «Пчелки») на втором этаже непосредственно на наружную пожарную лестницу не менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 15 человек, фактически составляет 0,76 м.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч. 4 ст. 4, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; СНиП 21-01-97* п. 6.16	01.06.2020г.	
6.	Выполнить ширину эвакуационного выхода из группового помещения (группа «Пчелки») на втором этаже непосредственно на наружную пожарную лестницу не менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 15 человек, фактически составляет 0,76 м.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч. 4 ст. 4, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; СНиП 21-01-97* п. 6.16	01.06.2020г.	
7.	Выполнить ширину эвакуационного выхода из группового помещения (группа «Цветочки») на втором этаже непосредственно на наружную пожарную лестницу не менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 15 человек, фактически составляет 0,76 м.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч. 4 ст. 4, ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; СНиП 21-01-97* п. 6.16	01.06.2020г.	
8.	Выполнить наружную пожарную лестницу в соответствии с требованиями правил, а именно: высота 1-ой ступени 35 см (при движении сверху вниз), по правилам высота ступени должна быть - не более 22 см (наружная пожарная лестница из группы «Ромашки»).	№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.151 п.1; СНиП 21-01-97* п. 6.30*; СП 1.13130-2009 п. 4.4.2, п. 5.2.16; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.2	01.06.2020г.	
9.	Выполнить наружную пожарную лестницу в соответствии с требованиями правил, а именно: высота 1-ой ступени 30 см (при движении сверху вниз), по правилам высота ступени должна быть - не более 22 см (наружная пожарная лестница из группы «Звездочки»).	№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.151 п.1; СНиП 21-01-97* п. 6.30*; СП 1.13130-2009 п. 4.4.2, п. 5.2.16; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.2	01.06.2020г.	
10.	Выполнить высоту ограждения марша и площадки наружной пожарной лестницы не менее 1,2 м (наружная пожарная лестница из группы «Цветочки»).	№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.151 п.1; СП 1.13130-2009 п. 5.2.15; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.2	01.06.2020г.	
11.	Выполнить высоту ограждения марша и площадки наружной пожарной	№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.151 п.1;	01.06.2020г.	



	лестницы не менее 1,2 м (наружная пожарная лестница из группы «Пчелки»).	СП 1.13130-2009 п. 5.2.15; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.2		
12.	Выполнить высоту ограждения марша и площадки наружной пожарной лестницы не менее 1,2 м (наружная пожарная лестница из группы «Ягодки»).	№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.151 п.1; СП 1.13130-2009 п. 5.2.15; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.2	01.06.2020г.	
13.	Выполнить высоту ограждения марша и площадки наружной пожарной лестницы не менее 1,2 м (наружная пожарная лестница из группы «Звездочки»).	№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.151 п.1; СП 1.13130-2009 п. 5.2.15; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.2	01.06.2020г.	
14.	Выполнить расстояние от нижней ступени лестницы наружной пожарной до уровня земли в соответствии с ГОСТ не более шага ступеней в лестничном марше (наружная пожарная лестница из группы «Цветочки»).	№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4 п.4; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.6	01.06.2020г.	
15.	Выполнить расстояние от нижней ступени лестницы наружной пожарной до уровня земли в соответствии с ГОСТ расстояние должно быть не более шага ступеней в лестничном марше (наружная пожарная лестница из группы «Пчелки»).	№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4 п.4; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.6	01.06.2020г.	
16.	Выполнить расстояние от нижней ступени лестницы наружной пожарной до уровня земли в соответствии с ГОСТ расстояние должно быть не более шага ступеней в лестничном марше (наружная пожарная лестница из группы «Ягодки»).	№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4 п.4; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.6	01.06.2020г.	
17.	Выполнить расстояние от нижней ступени лестницы наружной пожарной до уровня земли в соответствии с ГОСТ расстояние должно быть не более шага ступеней в лестничном марше (наружная пожарная лестница из группы «Непоседы»).	№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4 п.4; ГОСТ Р 53254-2009 п. 4.6	01.06.2020г.	
18.	Обеспечить содержание 4 наружных пожарных лестниц, в исправном состоянии.	Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» п. 24	01.06.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;



лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
ОНДиПР №4 по пожарному надзору  
Захаренко М.А.

«11» июня 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

и.о. заведующего МДОУ № 10 Решетникова Ольга Николаевна  
(должность, фамилия, инициалы)

«11» 06 2019 г.

Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99  
Телефон «Доверия» Сибирского регионального центра (391) 298-55-47  
Телефон «Доверия» МЧС России (495) 449-99-99

