

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091 телефон (351) 264-78-57, gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Саткинскому и Катав-
Ивановскому районам

ул. имени «100-летия комбината «Магnezит», 7, г. Сатка, Челябинская область, 456910 телефон/факс (35161) 4-32-50,
ogpnsatka@yandex.ru

ОНДиПР по Саткинскому и
Катав-Ивановскому районам
(г. Катав-Ивановск,
ул. Дм. Тараканова, 46)

(место составления акта)

“ 10 ” июля 20 20 г.

(дата составления акта)

11.00 часов

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 43

10 июля 20 20 г. по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул.
Пугачевская, 67.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (заместителя главного государственного инспектора ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам по пожарному надзору) Кашина Дениса Викторовича № 43 от «16» июня 2020 года была проведена внеплановая проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 «Сказка» Катав-Ивановского муниципального района (полное наименование), МДОУ № 10 (сокращенное наименование).

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 2 часа (с 11.00 часов по 12.00 часов 09.07.2020 г., с 10.00 часов по 11.00 часов 10.07.2020г.)

(дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) и.о. заведующего МДОУ № 10 Решетникова Ольга Николаевна 09.07.2020 г. 11.00 часов.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Согласовывалась, (Решение о согласовании б/н от 17.06.2020г.) Катав-Ивановский городской прокурор Уруспаев К.Н.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Киселева Екатерина Николаевна, инспектор ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственный инспектор ОНДиПР по Саткинскому и Катав-Ивановскому районам по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующего МДОУ № 10 Решетникова Ольга Николаевна.

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика: МДОУ № 10

МДОУ № 10 расположен по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Пугачевская, 67 на выгороженной территории. Здание детского сада отдельно стоящее двухэтажное с подвалом, 2 степени огнестойкости. Фундамент железобетонный. Стены и перегородки – кирпичные. Перекрытия – железобетонные плиты, кровля – плоская (бикрост). Отопление центральное. Освещение – электрическое. Общая площадь здания – 1996,7 м². Год постройки и введения в эксплуатацию 1981, капитальный ремонт произведен – 2009 году. Дымоудаление предусмотрено через оконные проёмы. Расстояние до ближайшей пожарной части составляет менее 1 км.

Здание обеспечено телефонной связью. В здании имеется внутренний противопожарный водопровод (ПК в количестве 8 штук). ПК укомплектованы пожарными рукавами, стволами, вентилями. Каждый пожарный рукав присоединен к стволам и пожарным кранам.

Наружное противопожарное водоснабжение от 2-х пожарных гидрантов, расположенных в радиусе 50 метров от здания.

Помещения МДОУ № 10 по функциональной пожарной опасности относятся к классу Ф 1.1. В МДОУ № 10 предусмотрено 7 групп.

Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана. Программа пожарно-технического минимума имеется. Противопожарный инструктаж с сотрудниками проведен. Журнал противопожарного инструктажа имеется.

Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения согласно норм. Имеющиеся огнетушители пронумерованы, опломбированы, имеются эксплуатационные паспорта. 4 огнетушителя ОП-4 2019 года, 8 огнетушителей ОП-4 перезаряжены в 2017 года. Журнал учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения имеется, ведётся.

На видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара.

02.07.2020г. организацией имеющей лицензию на данный вид работ ООО «Пожарная безопасность», проведено испытание наружных пожарных лестниц в количестве 4. Выводы по результатам испытания: лестницы соответствуют требованиям стандартов и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Помещения МДОУ № 10 оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре 2 типа, монтаж произведен организацией имеющей лицензию на данный вид работ – ИП Бессерёжников О.А.. Предоставлен акт контрольного опробывания, испытания и проверки работоспособности оборудования автоматической пожарной (охранно-пожарной) сигнализации и/или системы оповещения о пожаре № 010 от 26.05.2014 года. Договор на ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты № 47 от 01.01.2020 г. заключен, с организацией имеющей лицензию на данный вид работ (ООО БТО «Контур»).

Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу дублирующего светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Договор на техническое обслуживание и мониторинга объекта с использованием программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» б/н от 01.01.2020г. с СГО ЧО000 «ВДПО».

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения в реализации полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами:
- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности: устранены
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----
- нарушений не выявлено – Нарушения указанные в предписании 74/1/1 от 11.06.2019г. в количестве 18 пунктов, устранены в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: не прилагаются.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор
ОИДПР по Саткинскому и
Катав-Ивановскому районам
по пожарному надзору
Киселева Е.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. заведующего МДОУ № 10 Решетникова О.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"10" 07 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99
Телефон «Доверия» МЧС России (495) 449-99-99