



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, д. 11, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85.

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Семикаракорскому району**

Почтовый адрес: пр. Араканцева, 30, г. Семикаракорск, Ростовская область, 346630.
Телефоны: (86356) 4-71-12, факс (86356) 4-71-12.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Предписания № 10/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Кирсановская средняя общеобразовательная школа им.А.Н. Маслова»
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и
профилактической

(наименование органа ОНД)

работы по Семикаракорскому району № 10 от «18» августа 2021 года, ст. 6 Федерального закон
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена проверка с 09 час. 00 мин
23 августа 2021 года до 16 час. 00 мин 03 сентября 2021 года., инспектором отделени
надзорной деятельности и ПР по Семикаракорскому району УНД и ПР – государственным
инспектором Семикаракорского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы
Задорожним Р.Ю., в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа им.А.Н.Маслова» по адресу: Ростовская
область, Семикаракорский район, х.Кирсановка, ул. Школьная,3.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Тройченко Мариной Александровной–Ответственная по ПБ.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Светильник аварийного освещения на путях эвакуации не обеспечивает	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях	20.10.2021	

	аварийное освещение	пожарной безопасности" ст.82, п.9;		
2.	-При отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности системы автоматической пожарной сигнализации не обеспечено ежегодное проведение испытаний до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	20.02.2022	
3.	- При отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности системы оповещения и управления эвакуацией людей не обеспечено ежегодное проведение испытаний до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	20.02.2022	
4.	Пожарный резервуар не оборудован устройством для забора воды пожарным автомобилем	п.10.1,п.10.6 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, наружное противопожарное водоснабжение»;	20.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

