

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Страховская средняя общеобразовательная школа»**

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**для инвалидов объекта
и предоставляемых на нём услуг в сфере образования**

2022 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Страховская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

от 02.03.2022

х. Страхов

№ 22

О создании комиссии по проведению
обследования и паспортизации зданий
МБОУ Страховская СОШ по их
доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения

Во исполнении приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" и от 2 декабря 2015 г. N 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования", Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 N ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования" и с целью определения доступности здания МБОУ Страховская СОШ для инвалидов и других маломобильных групп населения.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по проведению обследования и паспортизации зданий МБОУ Страховская СОШ по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в составе:
Председатель комиссии – Грабко Светлана Анатольевна, директор
Члены комиссии:
Ярошик Елена Витальевна, заместитель директора по УВР,
Соколова Наталья Викторовна, главный бухгалтер,
Дорошенко Лилия Филипповна, председатель профсоюзного комитета.
2. Комиссии:
 - 2.1. Провести обследование здания МБОУ Страховская СОШ по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
 - 2.2. По результатам обследования здания указанной школы разработать паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения.
3. Ответственность за исполнением приказа возложить на Ярошик Елену Витальевну, заместителя директора по УВР.

4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор школы С.А. Грабко



С приказом ознакомлены:

№ п/п	Ф.И.О.	Дата	Роспись
1	Ярошик Е.В.	02.03.2022	
2	Соколова Н.В.	02.03.2022	
3	Дорошенко Л.Ф.	02.03.2022	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Страховская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

от 02.03.2022

х. Страхов

№ 23

Об утверждении паспорта доступности объекта

Во исполнении приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" и от 2 декабря 2015 г. N 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования", Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 N ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования" и с целью определения доступности здания МБОУ Страховская СОШ для инвалидов и других маломобильных групп населения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить паспорт доступности объекта МБОУ Страховская СОШ для инвалидов и других маломобильных групп населения. (Приложение № 1)
2. Ярошик Елене Витальевне, заместителю директора по УВР, ознакомить сотрудников школы с паспортом доступности.
3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на Ярошик Елену Витальевну, заместитель директора по УВР,
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:




С.А. Грабко

С приказом ознакомлены:

№ п/п	Ф.И.О.	Дата	Роспись
1	Ярошик Е.В.	02.03.2022	

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ Страховская СОШ
С.А. Грабко
Приказ № 23 от «02» марта 2022 г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Страховская средняя общеобразовательная школа»

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация
образовательных программ начального общего, основного общего
образования Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1769,4 кв. м.

- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже),
_____ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9351,72 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Страховская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Страховская
СОШ)

Адрес места нахождения организации: 346642, Ростовская область,
Семикаракорский район, хутор Страхов, улица Шелестова 28

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)
муниципальная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная,
региональная, муниципальная): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Отдел Образования
Администрации Семикаракорского района Адрес: 346630, Ростовская
область, г. Семикаракорск, пр-т В. А. Закруткина, д. 35.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность): 56 обучающихся.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте, с длительным пребыванием, на дому.**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети.**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития.**

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не имеется
2	сменные кресла-коляски	Не имеется
3	адаптированные лифты	Не имеется
4	поручни	Не имеется
5	пандусы	имеется
6	подъемные платформы (аппарели)	Не имеется
7	раздвижные двери	Не имеется
8	доступные входные группы	Не имеется
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Не имеется
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Имеется
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Не имеется
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными	Не имеется

	рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Не имеется
14	иные	Не имеется

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Не имеется
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Имеется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Не имеется
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Не имеется
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Имеется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Не имеется
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не имеется
8	обеспечение допуска на объект, в котором	Имеется

	предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Не имеется
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Не имеется
12	иные	Не имеется

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Обеспечить систему средств информационной поддержки на всем пути движения (установить указатели направления движения к доступному входу в здание для МГН).	по мере поступления финансирования до 2025года
2	Наружная лестница должна иметь поручни с обеих сторон, на высоте 0,9м при ширине лестницы на основном входе в здание 4,0 м и более необходимо дополнительно предусмотреть разделительные поручни, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м.	по мере поступления финансирования до 2025года

3	Предусмотреть высоту порога двери входной наружной, который не будет превышать 1,4 см.	по мере поступления финансирования до 2025 года
4	Пандус, дублирующий наружную лестницу должен иметь поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м расстояние между ними поручнями должно быть в пределах 0,9 – 1,0 м.	по мере поступления финансирования до 2025 года
5	Лестницу внутреннюю в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон.	по мере поступления финансирования до 2025 года
6	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей.	по мере поступления финансирования до 2025 года
7	Предусмотреть тактильные напольные указатели за 60 см перед лестницей вверх и вниз, применить различный по цвету материал ступеней.	по мере поступления финансирования до 2025 года
8	Предусмотреть наличие подъемника, дублирующего внутреннюю лестницу. Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее 1,6х1,6 м.	по мере поступления финансирования до 2025 года
9	В помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить 1-2 первых стола в ряду у дверей проёма.	по мере поступления финансирования до 2025 года
10	Предусмотреть наличие общей уборной,	по мере поступления финансирования

	доступной для МГН, не менее 7%, но не менее одной.	до 2025 года
11	У дверей санитарно-гигиенического помещения следует предусмотреть специальный знак (в том числе рельефный) на высоте 1,35 м, оборудовать доступную кабину системой тревожной сигнализации, обеспечивая связь с помещением постоянного дежурного персонала.	по мере поступления финансирования до 2025 года
12	В универсальной кабине следует предусмотреть установку откидных опорных поручней.	по мере поступления финансирования до 2025 года

4.6. При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.7. Период проведения работ: *до 2025 года*

4.8. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

4.9 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ «Страховская СОШ»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 02.03.2022 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ «Страховская СОШ» от 02.03.2022 года (акт прилагается).

МБОУ «Страховская СОШ» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

х. Страхов

2 марта 2022

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Страховская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта:

346644, Ростовская Область, Семикаракорский район ,х. Страхов, ул. Шелестова, 28

1.3. Сведения о размещении объекта:

- общая площадь зданий- 1769,4 кв.м.

- площадь земельного участка- 9351,72 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1991г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2022 год, капитального – нет.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Страховская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Страховская СОШ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

346644, Ростовская Область, Семикаракорский район ,х. Страхов, ул. Шелестова, 28

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление*

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, негосударственная): *муниципальная*

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *муниципальная*

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Отдел Образования Администрации Семикаракорского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

346630, Ростовская область, г. Семикаракорск, проспект В.А. Закруткина, д. 79.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): *образование*

2.2. Виды оказываемых услуг:

реализация начального общего образования, основного общего образования.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объект, на дому.*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *дети от 6,5 до 18 лет.*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с ОВЗ развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) – *149.*

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида *нет*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
маршрут от дома- до школы подвоз родителями.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – *отсутствует*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - *50 м*

3.2.2. время движения (пешком) - *2 мин*

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *нет*

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; *нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет *отсутствуют*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	

	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

 <*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту имеется тротуар, препятствия отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 2025 года в рамках исполнения при выделении денежных средств

(указывается наименование документа: программы, плана)

1.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов Оценка результата
исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 11 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ план эвакуации на 23 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

директор Грабко С.А.
(Должность, Ф.И.О.)



Члены рабочей группы:

Директор МБОУ Страховская СОШ /С.А. Грабко/

Секретарь рабочей группы:

Главный бухгалтер школы

/Соколова Н.В./

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР МБОУ Страховская СОШ /Ярошик Е.В./

Представитель профсоюзного комитета /Дорошенко Л.Ф./

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:

Председатель Семикаракорского отделения

Всероссийского общества инвалидов /М.Н. Кундюков/

