

Администрация
Родионово- Несветайского района
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
Родионово- Несветайского района
службыдетский сад «Колосок»
(МБДОУ детский сад «Колосок»)

346596 Ростовская область
Родионово- Несветайский район
сл.Алексеево-Тузловка,
Школьная ул., д.10,
Тел 8(863)40 25-7-30.:
E-mail: dantsevae@mail.ru
ОГРН 1026101549540 ОКПО 57512168
ОГРН 1026101549540
ИНН/КПП 6130004110/613001001
исх № 238 от 01.10.21г
На № _____ от _____

Начальнику ОНДиПР по
Родионово-Несветайскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по РО
капитану внутренней
Марченко Н.В..

Ответ на Предписание № 1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности МБДОУ детского сада «Колосок»

Рассмотрев Предписание от 14.07.2021г по устранению нарушений
требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара.

№ пр ед пи са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения конкретного выявленного	Мероприятия по устранению нарушений	Устранение выявленных нарушений до 01.02.2022 г.	
№ 1/1			Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и ответственный за устранение	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5

1	<p>На объекте защиты не обеспечено наличие эвакуационного освещения находящегося в круглосуточном режиме работы, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения на путях эвакуации из здания и помещений детского сада.</p> <p>п.37.п.23 Правил противопожарного режима от №1479 от 16.09.2020г ст.4 151 №123-ФЗ от 22.07.08г.</p> <p>п.7.74 СНиП 23-05-95 «Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение»</p>	<p>1. Обеспечить монтаж эвакуационного освещения. находящегося в круглосуточном режиме работы при отключении электроэнергии.</p>	<p>По мере выделения дополнительных средств - Заведующий</p>	<p>Письмо на Собрание депутатов от 13.09.2021 г. о выделении дополнительных финансовых средств на монтаж эвакуационного освещения.</p>
2	<p>На объекте защиты</p> <p>С массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	<p>1. Приобрести газодымозащитные комплекты на каждого дежурного-2 комплекта</p>	<p>До 01.02.2022 г.</p> <p>Заведующий хозяйством</p>	<p>Выполнено</p> <p>Товарная накладная № 1109 от 10.09.2021 г.</p> <p>Сертификат соответствия № 0019665</p>

Заведующий МБДОУ д/с «Колосок»



Данцева Е.А