

Администрация  
Родионово- Несветайского района  
муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
Родионово- Несветайского района  
службыдетский сад «Колосок»  
(МБДОУ детский сад «Колосок»)

346596 Ростовская область  
Родионово- Несветайский район  
сл.Алексеево-Тузловка,  
Школьная ул., д.10,  
Тел 8(863)40 25-7-30.:  
E-mail: [dantsevae@mail.ru](mailto:dantsevae@mail.ru)  
ОГРН 1026101549540 ОКПО 57512168  
ОГРН 1026101549540  
ИНН/КПП 6130004110/613001001  
исх № 318 от 18.11.21г  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику ОНДиПР по  
Родионово-Несветайскому району  
УНДиПР ГУ МЧС России по РО  
капитану внутренней  
Марченко Н.В.

### Ответ на Предписание № 1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности МБДОУ детского сада «Колосок»

Рассмотрев Предписание от 14.07.2021г по устранению нарушений  
требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара.

№ пр ед пи са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Устранение выявленных нарушений до 01.02.2022 г.	
№ 1/1			Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и ответственный за устранение	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5

1	<p>На объекте защиты не обеспечено наличие эвакуационного освещения находящегося в круглосуточном режиме работы, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения на путях эвакуации из здания и помещений детского сада.</p> <p>п.37.п.23 Правил противопожарного режима от №1479 от 16.09.2020г ст.4 151 №123-ФЗ от 22.07.08г. п.7.74 СНиП 23-05-95 «Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение»</p>	<p>1. Обеспечить монтаж эвакуационного освещения. находящегося в круглосуточном режиме работы при отключении электроэнергии.</p>	<p>До 01.02.2022 г - Заведующий</p>	<p><b>Выполнено</b> Договор №152 от 10.11.2021 ООО «Безопасность плюс» Акт о приемке выполненных работ №73 от 18.11.2021г</p>
2	<p>На объекте защиты С массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	<p>1. Приобрести газодымозащитные комплекты на каждого дежурного-2 комплекта</p>	<p>До 01.02.2022 г. Заведующий ... хозяйством</p>	<p><b>Выполнено</b> Товарная накладная № 1109 от 10.09.2021 г. Сертификат соответствия № 0019665</p>

Заведующий МБДОУ д/с «Колосок»  
18.11.2021г



Данцева Е.А