

	<p>полы в коридорах, комнатах для занятий покрыты линолеумом, линолеум имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию</p>				
2	<p>Нарушение требований, установленных п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Стены и потолки в жилом корпусе в санитарном помещении группы №3 имеют отшелушивание краски и поражение грибком</p>	<p>Проведение косметического ремонта для устранения дефектов и повреждения стен, следов протекания и признаков поражения грибком в санитарной комнате группы № 3 жилого корпуса</p>	Начальник хозяйственного отдела	Устранено полностью	15.10.2026.
3	<p>Нарушение требований, установленных п.2.5.11 СП 2.4.3648-20 «Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», туалетные кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги</p>	<p>Приобрести держатели для туалетной бумаги</p>	Начальник хозяйственного отдела	Устранено полностью	15.11.2025
4	<p>Нарушение требований, установленных п.2.5.12 СП 2.4.3648-20 «Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», отсутствуют помещения для приготовления дезинфекционных</p>	<p>Оснастить хозяйственные помещения в жилом корпусе, а также в хозяйственном помещении столовой поддонами с холодной и горячей водой, водоотведением для</p>	Начальник хозяйственного отдела	Не устранено	15.11.2025г

	растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих дезинфицирующих средств, оснащенных поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также водоотведением в жилом помещении и помещении пищеблока.	приготовления дезинфицирующих растворов,		
5	Нарушение требований, установленных п.3.10 СП 2.3/2.4 2590-20 «Эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в конце рабочего дня осуществляется ручным способом, обработка всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией не проводится	Провести дополнительный инструктаж с работниками столовой по применению инструкции по обработке посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами	Заведующая столовой	Устранено в ходе проверки 15.11.2025г
6	Нарушение требований, установленных п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в жилом помещении группы № 1. Игровой комнаты группы №2 и в помещении моечной для мытья кухонной посуды остекление окон имеют трещины.	Заменить стеклопакеты в жилом помещении группы №, игровой комнаты группы №2 и в моечной помещении столовой	Начальник хозяйственного отдела	Не устранено 15.11.2025г
7	Нарушение требований, установленных п.2.11.5. СП			Не устранено 15.11.2025г

	2.4.3648-20 «Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постельные принадлежности не подвергаются дезинфекционной обработке 1 раз в год.	Заключение договора на дезинфекционную обработку постельных принадлежностей.	Контрактный управляющий		
8	Нарушение требований, установленных п.2.5.11 СП 2.4.3648-20 «Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в жилом корпусе уборочный инвентарь для уборки туалетов и других помещений, хранится совместно.	В жилом корпусе организовать хранение уборочного инвентаря для туалетов и других помещений, отдельно.	Воспитатели, помощники воспитателя	Устранено в ходе проверки	15.11.2025г
9	Нарушение требований, установленных п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», покрытие столов и стульев имеют дефекты.	Произвести замену мебели	Контрактный управляющий	Не устранено	15.10.2026г
10	Нарушение требований, установленных п.3.8.3. СП 2.4.3648-20 «Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в жилом корпусе, группы № 1	Приобрести прибор для обеззараживания воздуха	Начальник хозяйственного отдела	Не устранено	15.11.2025г

	отсутствует прибор обеззараживания воздуха			
11	Нарушение требований, установленных п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в жилом корпусе учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительным источником света.	Оборудовать учебные доски, для работы с которыми используется мел, дополнительным освещением.	Начальник хозяйственного отдела	Не устранено 15.11.2025г
12	Нарушение требований, установленных п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не пищеблоке для разделки теста используется доска, имеющая дефекты и повреждения.	Заменить разделочную доску	Начальник хозяйственного отдела	Устранено полностью 15.11.2025г
13	Нарушение требований, установленных п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» установленных контейнеры (мусоросборники) не оборудованы закрывающимися крышками.	Оборудовать контейнеры (мусоросборники) закрывающимися крышками	Начальник хозяйственного отдела.	Устранено в ходе проверки 15.11.2025г

14	Нарушение требований, установленных п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты	Устранить дефекты покрытий и дорожек на собственной территории	Начальник хозяйственного отдела	Не устранено	15.10.2026г
----	--	--	---------------------------------	--------------	-------------