

Главное управление МЧС России по Иркутской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т.8 (3952) 75-29-48, 26-52-46, 75-29-
49 ф.8 (3952) 24-03-59 E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru, http://emercom.irtel.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Заларинскому и Балаганскому районам УНД и ПР
(наименование органа государственного надзора)

п. Залари, ул. Кооперативная 3, тел. 89643574536, E-mail: ond-pr@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

п. Залари, ул.
Кооперативная, 3
(место составления акта)

«28» мая 2020 г.

(дата составления акта)
«14» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 19

«28» мая 2020 г. по адресу/адресам: 666327, Иркутская область, Заларинский район, с. Хор-
Тасна ул. Школьная, 12.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Заларинского и
Балаганского районов по пожарному надзору Зимина С.Н. № 19 от 27 апреля 2020 г. и ст. 6,
6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О
федеральном государственном пожарном надзоре»; статей 9, 12, 13 Федерального закона от
26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012
года № 390 «О противопожарном режиме».

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

областное Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, Заларинского района» ИНН3825002300
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«28» мая 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1/3
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 3 часа
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и ПР по Заларинскому и Балаганскому районам
УНД и ПР, п. Залари, ул. Кооперативная, 3
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) директор Крицкий Кунн Дмитрий Евгеньевич

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

« г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Заларинского и Балаганского районов по пожарному надзору Багаларский Дмитрий Владимирович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

областное Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Заларинского района»

Адрес, место расположения – Иркутская обл., Заларинский район с. Хор-Тагна, ул. Школьная, 12

Краткая характеристика – объект Хор-Тагнинского детского дома предназначен для проживания детей до 120 человек,

На территории расположено:

- жилой (административный) корпус № 1, здание одноэтажное брусое, размером 23,45 x 9,90, высотой 3,05 м. Здание коридорное с расположенными жилыми комнатами для детей сирот и подсобные помещения. Имеется АПС.

- Жилой корпус № 2, здание одноэтажное бревенчатое, размером 33,3 x 17,7, высотой 3,45 м. Здание коридорное с расположенными жилыми комнатами для детей сирот и подсобные помещения. Имеется АПС. Год постройки 1971.

- жилой новый корпус № 3 здание одноэтажное бревенчатое, площадью 237,0 кв.м. Здание коридорное с расположенными жилыми комнатами для детей сирот и подсобные помещения. Имеется АПС. Год постройки 2007.

- здание столярной мастерской № 4 здание одноэтажное бревенчатое, площадью 74,4 кв.м. Здание отдельно стоящее. Имеется АПС. Год постройки 1996.

- здание прачечной детского дома № 5, здание одноэтажное брусое, площадью 57 кв.м. Здание отдельно стоящее. Год постройки 1996.

На территории имеется пожарный водоем 30 куб. м, водонапорная башня для заправки пожарного автомобиля.

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:


28 мая 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. на основании распоряжения главного государственного инспектора Заларинского и Балаганского районов по пожарному надзору Зимина С.Н. № 19 от 27 апреля 2020 г. и ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; статей 9, 11, 13 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление

Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» проведена плановая проверка областного Государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Заларинского района» место нахождения: Юридический адрес: 666327, Иркутская область, Заларинский район, с. Хор-Тагна ул. Школьная, 12.

Места осуществления деятельности: 666327, Иркутская область, Заларинский район, с. Хор-Тагна ул. Школьная, 12. Входе проведения мероприятия по надзору нарушений требований правил пожарной безопасности, противопожарного режима в РФ не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- распоряжение на проверку № 19 от 27 апреля 2020 года
- распоряжение № 1053 рм-л о назначении директора
- акт проверки работоспособности АПС от 19.05.2020 года.
- договор обслуживания АПС № 5/18 от 01.01.2020
- фотоматериал

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор Заларинского и Багайинского районов по пожарному надзору Багайинский Дмитрий Владимирович

«28» мая 2020 г.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«28» мая 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

8-3952-3-9-9-9-9

	более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?		
167.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
168.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
169.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

<1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30, ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477; 30.06.2014, N 26, ст. 3366; 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27, ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 30.06.2014, N 26, ст. 3577; 16.03.2015, N 11, ст. 1607; 16.11.2015, N 46, ст. 6397; 11.04.2016, N 15, ст. 2105; 29.08.2016, N 35, ст. 5327; 27.03.2017, N 13, ст. 1941.

<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, N 19.

<5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, N 13.


(подпись)

28 05 2020г.
(дата)

(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица)

С.И. Шенников
по заданию
Трудовой инспекции Ф.О.
(инициалы, фамилия, должность)


(подпись)

28 05 2020г.
(дата)